

## **Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

Společnost **EGT Express CZ s.r.o.**, sídlem Velká Bystřice, Olomoucká 1001, PSČ 783 53, IČO: 623 01 951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 7879, jako zadavatel v rámci výběrového řízení na dodávky „FVE EGT Express CZ – Velká Bystřice 125,4 kWp“

**tímto odpovídá na žádost o vysvětlení, která byla zadavateli doručena dne 21. 11. 2022:**

### **Otázky:**

Vážení,

v souladu s čl. 9 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK zadávací dokumentace (ZD) k veřejné zakázce s názvem „**FVE EGT Express CZ**“ si Vás zdvořile dovolujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Dotazy jsou v následujícím znění:

#### **Dotaz č. 1**

V zadávací dokumentaci, dokument „Oznámení o zahájení výběrového řízení včetně zadávací dokumentace“ (textová část) uvádíte v článku 5., bodě 5.2 možnost jiného technického řešení zakázky při respektování pravidel (písmena a – d). V odstavci písmena d (i) je podmínka, že „konstrukce musí být stejného typu a vykazovat stejný sklon vyklonění vůči střešní konstrukci“. V technické zprávě se uvádí sklon panelů 15°. S ohledem na možnost jiného technického řešení, prosíme o sdělení, zda je možné použít konstrukce pro panely se sklonem 10°, které by umožnily jejich nižší přetížení při instalaci FVE?

#### **Dotaz č. 2**

Ze statického posouzení vyplývá, že přetížení od FVE může být max. 23 kg/m<sup>2</sup>. Zároveň ZD požaduje samostatné konstrukce. Naše běžné technické řešení tuto podmínku nesplňuje. Je možné použít jiné technické řešení?

### **Odpovědi:**

#### **Ad dotaz č. 1**

Je možné použít konstrukci se sklonem 10° při dodržení všech ostatních kvalitativních požadavků uvedených v zadávacích podmínkách (včetně orientace FV panelů).

#### **Ad dotaz č. 2**

Dle smlouvy o dílo je zhotovitel povinen v případě potřeby vyhotovit statické posouzení dle projektové dokumentace. V případě zjištění při ověření únosnosti na použití konkrétní konstrukce, že není možné plnit požadavky statického posouzení, může být použito jiné kotvení FV panelů.

V Brně dne 23. 11. 2022

EGT Express CZ s.r.o.  
v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.