



*„Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí“*



Evropská unie

*Projekt „KANALIZACE A ČOV TŘEBOVLE“ je realizován za finanční spoluúčasti EU v rámci
Operačního programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013; opatření: Obnova a rozvoj
vesnic, občanské vybavení a služby; podopatření: Obnova a rozvoj vesnic*

V Českých Budějovicích 2. 7. 2013

VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Evidenční číslo veřejné zakázky: 350142

Datum zahájení užšího řízení: 20. 5. 2013

Název veřejné zakázky:

KANALIZACE A ČOV TŘEBOVLE

ZADAVATEL: Obec Třebovle

zastoupená starostkou obce, paní Lenkou Růžkovou
281 63 Třebovle 53
IČ: 00235792

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE odpovědi na dotazy dodavatele:

PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚĎ NA DOTAZ:

dotaz č. 1:

Po prozkoumání přiložené dokumentace pro zpracování nabídky narazil uchazeč na nesrovnalost v souborech: slepy rozpočet 05-2013 konecny ČOV Trebovle.xls a Vykaz vymer.xls. Ve druhém zmiňovaném je list s označením „KPL 6 elkrozvaděč“.

K jaké položce má uchazeč v souboru „slepy rozpočet 05-2013 konecny ČOV Třebovle.xls“ cenu za rozvaděč vložit?

odpověď na dotaz č. 1:

KPL 6 elektro rozvaděč je součástí čerpacích šachet, které jsou na každé domovní přípojce, nacházející se v souboru: slepy rozpočet 05-2013 konecny ČOV Trebovle.xls v

části SO 01 Tlaková kanalizace. Samostatný výkaz výměr pro PL 6 elektro rozvaděč je zpracován jako typový podrobný výkaz výměr a v dalších rozpočtech je už uváděn pod jednou položkou. Podobná filozofie je použita při položkách KPL 1- 4 čerpací šachty a KPL 5 Startovací a cílová jáma protlaku.

dotaz č. 2:

Duplicitnost některých výkazů výměr elektromateriálu mezi soubory slepy rozpočet 05-2013 konecny ČOV Trebovle.xls a Vykaz vymer.xls má uchazeč uvažovat jako chybu a ocenit je pouze v souboru slepy rozpočet 05-2013 konecny ČOV Trebovle.xls?

odpověď na dotaz č. 2:

Oceněn bude pouze soubor: slepy rozpočet 05-2013 konecny ČOV Trebovle.xls. V rozpočtu se duplicitní položky nevyskytují.

dotaz č. 3:

Doplní zadavatel výkaz výměr pro PS03 – Dálkový přenos dat? Zadavatel jej uvedl pouze jedním kompletem jak v souboru slepy rozpočet 05-2013 konecny ČOV Trebovle.xls tak v souboru Vykaz vymer.xls. Toto může vést ke zkreslení ceny a znevýhodnění některého z uchazečů.

odpověď na dotaz č. 3:

PS3 - Dálkový přenos dat je blíže popsán v technické zprávě PS03 a v souboru 02_specifikace MBR ČOV Třebovle uloženém ve složce PS1 Technologická část ČOV a jedná se o GSM router s technologií GSM/EDGE pro rozhraní Ethernet 10/100.

Vzhledem k tomu, že nedochází k žádné úpravě zadávacích podmínek, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek ve smyslu § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

S pozdravem

Jaroslav Vítovec
jednatel společnosti