

Váš dopis značky / ze dne - / 1.6.2021

naše značka 100630/21Ko1023/986

vyřizuje / linka D.Kouřil/296192112

místo odeslání / dne Praha/ 22.6.2021

Ing. Petra Bonnerová
Klešická 955
190 16 Praha 9

ÚŘ+SR – Stavební úpravy na náměstí U Lípy Svobody, Praha 15 - Dubeč
(Zpracovatel PD: Ing. Tomáš Hocke, PD z 02/2021)

Na základě projednání výše uvedené věci ve Svodné komisi Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP) vám za naší akciovou společnost vydáváme toto souhrnné stanovisko:

Z hlediska provozu MHD nepovažujeme zřízení zastávky BUS v navrženém místě za bezpečné pro nedostatečnou přehlednost a viditelnost ve směrovém oblouku.

Průjezd ověřte vlečnou křivkou pro SOR NB12.

Bereme na vědomí výšku nástupní hrany v zastávce 16 cm.

Při přestavbě vozovky zahrňte do akce i maximální možné rozšíření vozovky ve směrovém oblouku u zrcadla.

Případná středová V1a musí být navržena tak, aby ji BUS nepřeježděl.

U napojení větve V1 do ul. Starodubečské nahraďte ostrý roh kulatým

Součástí stavby musí být zabudování základny pro označnick zastávky z hlediska následných záruk na povrchy.

Pro možnost instalace zastávkového označnicku kontaktujte p. Voplakala, tel. 602287682, voplakalm@dpp.cz (v jeho nepřítomnosti vedoucího odd. 250130 p. Kejdanu, tel. 602116420, kejdanaj@dpp.cz) minimálně 14 dní dopředu. V případě instalace označnicku nebo základny vyvolané jiným subjektem než ROPID, provádí toto, dle pokynů pana Voplakala, firma provádějící stavební práce na své náklady (účtujeme cenu označnicku, případně základny dle konfigurace, která plyne z dopravních potřeb).

Akci projednejte s organizací ROPID.

Za předpokladu splnění našich připomínek a požadavků, vydáváme tímto souhrnné souhlasné stanovisko pro rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení.



Ing. Ladislav Urbánek
dopravní ředitel



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany
190 00 Praha 9

73

