

Ing. Petra Bonnerová

Klešická 955

19016 Praha

Vaše žádost ze dne, značka:  
14.02.2022Naše značka:  
108220020  
(108020)Vyřizuje:  
Ing. Jiří Frolíkdne:  
14.04.2022**Věc: Stavební úpravy náměstí U Lípy Svobody**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Praha 112 - Dubeč

Stavebník : MČ Praha Dubeč, Starodubečská 401/36, 170 00 Praha 112 Dubeč

Projektant: Ing. Tomáš Hocke, ul. Milíkova 2317/2, 150 00 Praha 5 Smíchov

Datum: 2/2021 č. z. 026/2020

Předmětem předložené dokumentace je " Stavební úpravy náměstí U Lípy Svobody "

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. lokální snížení šířky chodníku na severní straně na 900mm lze vzhledem na stavebně technické poměry na místě stavby

snížit s tím, že lze požádat o výjimku, kterou vzhledem na poměry na místě doporučujeme

2. výšku nástupní hrany u autobusové zastávky lze upravit na výšku 160mm u změn dokončených staveb

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem



**NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
ODBOR SPRÁVY VELOSTÁTNI SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK  
ODBOBNÝ KONZULTANT

108-

**Ing. Jiří Frolík, Odborný konzultant**Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín  
+420 602234105, stavbyfrolik@gmail.com