



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

provedené ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, u veřejné zakázky

Záchrana smuteční síně v Brně-Židenicích, stavební práce

Zadavatel, statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, IČO 44992785, se sídlem Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno, obdržel dne 18.11.2022 v 15:44 hod. prostřednictvím elektronického nástroje – na adrese <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7acb1c93-7807-4868-b92e-4aecc7b5fcf2> (profil zadavatele) následující dotazy k zadávací dokumentaci:

Otázka č. 1: *prosíme o poskytnutí značky typového výrobku - akustického krytu z pozinkované oceli, který má být umístěn na střeše objektu.*

Kryt je navržen z pozinkované oceli v barvě RAL. Jedná se o typový výrobek. Ilustrační foto:

Součástí dodávky zdroje je akustický zákryt s útlumem hluku až 13dB, včetně příslušenství, útlum hluku minimálně 10dB,
VxŠxH-1420x1200x1250mm, m=160kg, včetně servisního vstupu, RAL dle arch., Δp sání<10Pa, Δp výfuk<25Pa .
Design akustického zákrytu:



S ohledem na výše uvedené doplnění zadavatel přistoupil k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 21.11.2022

Mgr. Pavel Šlesinger
právník SO ÚT
ÚMČ Brno-Židenice