

Akce: Novostavba obslužného objektu Klínovec



F filtr

ⓂⓉ-..... sdružený teploměr s tlakoměrem
termomanometr Regulus typ 520
(0-120 °C, 0-4 bar)

VK..... vypouštěcí kohout DN15

TRV..... 3-cestný ESBE VRG 131 s pohonem 3-BOD ARA 660...24 V – ARA 663, 230 V – ARA 661)

Č1..... Teplovodní oběhové čerpadlo WILO Yonos PICO 25/1-6 ($Q = 2.0 \text{ m}^3/\text{hod.}$ $h = 2.7 \text{ m}$)

Č2..... Teplovodní oběhové čerpadlo WILO Yonos PICO 25/1-6 ($Q = 0,9 \text{ m}^3/\text{hod.}$ $h = 4,2 \text{ m}$)

Č3..... Teplovodní oběhové čerpadlo WILO Yonos PICO 25/1-6 ($Q = 1,1 \text{ m}^3/\text{hod}$, $h = 3,6 \text{ m}$)

TRV 1 – Trojcestný směšovací ventil DN 25/PN16 s elektropohonem, Kvs = 4,0 m³/h

(Např. 3-cestný ESBE VRG 131 s pohonem 3-BOD ARA 660...24 V – ARA 663, 230 V – ARA 661)

INSTALOVANÝ VÝKON OTOPNÉ SOUSTAVY

36 kW

OBJEM VODY V OS

0,60 m³

TEPLOTNÍ SPÁD

80/60°C, 60/40°C, 45/35°C

 Topná voda – Přívod
 Topná voda – Zpáteč

Ateliér : Sokolov, Křížová 121	Projektant : Martin Vokoun	Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov tel. 353 844 402, 353 616 070, fax: 353 633 280
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : HP Design Jet T610	Ateliér Sokolov : Křížová 121, 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax: 352 624 093
Ved. proj. : Miroslav Fischer	Kontroloval : Ing. Anton Jurica	
Investor : Město Boží Dar	Místo stavby : Klínovec	
Akce : Výstavba veřejného sociálního zařízení na p.p.č. 856/7 včetně přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, k. ú. Jáchymov		Datum :
Charakter stavby : Novostavba		Zakázka č. : 39/17
Stupeň PD : Projektová dokumentace pro DUR / DSP / DPS		Formát : 4 A4
Objekt : 39/17-D.1. / VYT - Vytápění		Měřítko : -
Výkres : Schéma zapojení kotelny		Číslo výkresu : 39/17-D.1. / VYT - 03