

Vnitřní NTL. rozvod

HUP – uzavírací kulový kohout KK 25
RTP – MESURA B 6 a plynoměr BK G4+KK25
v uzamykatelné nice min. 530x570x250 mm
Dvířka s větracími otvory a označením
"HUP – Plynoměr, zákaz manipulace
s otevřeným ohněm"

Spojka ISIFLO–Kulový uzavírací kohout DN 25
s integrovaným přechodovým spojem

Vyvedení signalizačního
vodiče CYY 4 mm²
(min. 30 cm)

Držák

Signalizační
vodič CYY 4 mm²

Ochranná
trubka PE 63

Nová STL.
přípojka PE–HDØ32x3

Elektrovarovka

Přivařovací Koleno 90°

250
(280)

NTL. rozvod prostupem
v chrániče do objektu

Spojka ISIFLO–Kulový uzavírací kohout DN 25
s integrovaným přechodovým spojem

Vyvedení signalizačního
vodiče CYY 4 mm²
(min. 30 cm)

min. 500

Ochranná
trubka PE 63

Nová STL.
přípojka PE–HDØ32x3

JURICA a.s.

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Ateliér : Sokolov, Křížová 121	Projektant : Martin Vokoun
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : HP Design Jet T610
Ved. proj. : Miroslav Fischer	Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Investor : Město Boží Dar	Místo stavby : Klínovec

Akce : Výstavba veřejného sociálního zařízení
na p.p.č. 856/7
včetně přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
k. ú. Jáchymov
Charakter stavby : Novostavba
Stupeň PD : Projektová dokumentace pro DUR / DSP / DPS

Objekt : 39/17-D.2. / PP - Přípojka plynu
Výkres :

Datum :		Číslo paré :
Zakázka č. :	39/17	
Formát :	2 A4	
Měřítko :	-	

Číslo výkresu :

Detail ukončení STL. přípojky

39/17-D.2. / PP - 04