

Zadavatel:
Obec Oleško
Oleško č.p. 5
41201 Litoměřice
IČ: 00526070

Administrátor veřejné zakázky:
ELCOS GROUP s.r.o.
V závětrí 1036/4
170 00 Praha 7
IČ: 03147932

VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE § 98 A 99 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veřejná zakázka
„Zásobování obce Oleško pitnou vodou“

uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele a zadávaná v užším
podlimitním řízení

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

V Praze dne 12. 02. 2020

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto druhy vodovodního potrubí:

- pitná voda – roura PE100 SLM d32x3,0mm SDR11/PN16, tyč 6m
- pitná voda – roura PE100 SDR11 - PN16 d 32x3,0mm/tyč 6m
- pitná voda – roura PE100 SLM d63x5,8mm SDR11/PN16, návin 100m
- pitná voda – roura PE100 d63x5,8mm SDR11/PN16, návin 100m
- pitná voda – roura PE100 SLM d110x6,6mm SDR17/PN10, tyč 6m

2.1.1.2 Materiál

Vodovodní řad je navržen z

PE-HD PE100 RC+ DN/OD 63 PN16 (dle PAS 1075 – typ 2) v celk.délce 2482,28m
(provádění výkopovou metodou)

PE-HD PE100 RC+ DN/OD 63 PN16 (dle PAS 1075 – typ 3) v celk.délce 31,43m
(protažení v chrániče)

PE-HD PE100 RC+ DN/OD 110 PN10 (dle PAS 1075 – typ 3) v celk.délce 31,43m
(chránička - provádění řízeným podvrtem)

PE-HD PE100 RC+ DN/OD 63 PN16 (dle PAS 1075 – typ 3) v celk.délce 9,71m
(provádění řízeným podvrtem)

Vodovodní přípojky jsou navrženy z

PE-HD PE100 RC+ DN/OD 63 PN16 (dle PAS 1075 – typ 2) v celk.délce 2,00m
(provádění výkopovou metodou)

PE-HD PE100 RC+ DN/OD 32 PN16 (dle PAS 1075 – typ 2) v celk.délce 189,13m

(provádění výkopovou metodou)

PE-HD PE100 RC+ DN/OD 32 PN16 (dle PAS 1075 – typ 3) v celk.délce 37,37m

(provádění řízeným podvrtem)

V technické zprávě jsou uvedeny u všech druhů vodovodního potrubí požadavky na typ potrubí PE-HD PE100 RC+. Ve výkazu výměr jsou však uváděny jiné typy vodovodního potrubí. Žádáme tedy zadavatele o sjednocení těchto požadavků a určení přesného typu vodovodního potrubí.

Odpověď č. 1

Zadavatel prověřil projektovou dokumentaci a sděluje následující:

V projektové dokumentaci jsou předepsané 2 typy potrubí (různých dimenzí):

- PE-HD PE100 RC+ (PAS 1075, typ 2)
- PE-HD PE100 RC+ (PAS 1075, typ 3)

První typ PE-HD PE100 RC+ (PAS 1075, typ 2) je ve výkazu značen jako roura PE100 příslušné tlakové třídy.

Druhý typ PE-HD PE100 RC+ (PAS 1075, typ 3) je ve výkazu značen jako roura PE100 SLM příslušné tlakové třídy.

Platí tedy použití materiálu dle dokumentace PE-HD PE100 RC+. V případech použití typu 3 dle PAS 1075 se jedná o typ SLM (je to typ roury, kde výchozím granulátem je také PE100 RC+).

Tzn. je potřeba ctít požadavky na typ potrubí uvedený v projektové dokumentaci. Zároveň značení potrubí uvedené ve výkazu není v rozporu se značením potrubí v dokumentaci.

S ohledem na skutečnost, že v souvislosti s výše uvedenou žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace byl potvrzen soulad soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s projektovou dokumentací nebude Zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídky, která je stanovena do **19. 2. 2020 do 18:00 hod.**

S pozdravem,

Mgr. Eva Kaiserová,
ELCOS GROUP s.r.o.