

V Českých Budějovicích 17. 5. 2023

**Účastníkům veřejné zakázky na stavební práce
„Zliv – Rekonstrukce hasičské zbrojnice“**

Veřejný zadavatel: Město Zliv
Sídlem: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
IČ: 00245721

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zliv – Rekonstrukce hasičské zbrojnice“, obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace s následujícími dotazy:

Dotaz č. 3

V objektu Elektroinstalace – silnoproud jsou oddíly D4 až D6 Rozvaděče s poznámkou „Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení“. Cena z těchto oddílů se má vyplnit do položek č. 301-303 v oddíle D3 Dodávky zařízení. Bohužel ve výkaze výměr se po vyplnění jednotkových cen v oddílech D4 – D6 načítají součty i do rekapitulace a jsou tam pak započteny dvakrát. Žádáme o opravu výkazu výměr tek, aby se oddíly D4 – D6 nenačítaly do rekapitulace.

Odpověď zadavatele:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb byl upraven – byla odstraněna duplicita rozvodnic RH, RT a RP v silnoproudé části. Z této části byly odstraněny položky 301 až 303 a do rekapitulace se započítávají oddíly D4 až D6.

Pro zpracování nabídky použijte upravený soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4

Žádáme o zaslání IGP provedeného RNDr. Stanislavem Škodou na který se odkazuje technická zpráva. Tento je potřeba ke správnému ocenění pilotového založení.

Odpověď zadavatele:

V příloze přikládáme IGP z roku 2001 od RNDr. Stanislava Škody a IGP z roku 2019 od Ing. Martina Jandy. Podotýkáme však, že předpokládaný návrh mikropilot je proveden v konstrukční a architektonicko stavební části PD a pro nacenění je tento návrh dostatečný. V případě, že by během stavebních, zejména pak výkopových prací, byly zjištěny jiné okolnosti, budou řešeny v rámci stavby.

Dotaz č. 5

Žádáme o přesnou materiálovou specifikaci nábytkového vybavení. V PD je uveden laminát, v technické zprávě laminované desky. Standardně je nábytek vyráběn z laminovaných desek.

Odpověď zadavatele:

V projektu je správně v technické zprávě uvedeno, že část interiérového vybavení je navržena z běžně dostupných laminovaných dřevotřískových desek. Tomu odpovídá i popis ve výkresové části, neboť u jednotlivých prvků je na výkresech uvedena pouze povrchová úprava. U těchto prvků je pak uveden i konkrétní dekor laminované desky.

Dotaz č. 6

V položkovém rozpočtu - Ústřední vytápění je položka - Komplet předávací stanice typu Cetetherm Maxi S - AKU včetně systému měření a regulace - 1 ks. Ale součástí technické zprávy je i Soupiska předávací stanice a u většiny položek je

poznámka osazeno. Není tedy jasné, v jakém rozsahu máme předávací stanici osadit. Můžete prosím upřesnit tuto položku?

Odpověď zadavatele:

Předávací stanici je navrženo dodat komplet se všemi prvky, které jsou uvedeny v soupisu prací a se všemi prvky v popisu na konci technické zprávy (to je součástí soupisu prací). Je to i v popisu položky 731.01 (poslední řádek), která se v soupisu prací týká předávací stanice.

Dotaz č. 7

Plastová okenní sestava O04 (rozměr 4 150 mm x 1 750 mm) je příliš veliká. Nelze takto vyrobit z plastového profilu. Je možné tuto pozici rozdělit např. na 1/2 (v části fixu). Žádáme o úpravu zadání.

Odpověď zadavatele:

U plastové sestavy O04 je možné fixní část rozdělit na dvě části, s tím, že středová část bude max. tak velká, jak to umožní technologický předpis konkrétně vybraného dodavatele výplní otvorů a krajní část bude zbytek. Není nutné rozdělit fixní část přesně na polovinu.

Zadavatel současně v souladu s § 98 odst. 5, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **1. 6. 2023 v 9:00 hod.** Nabídka účastníka zadávacího řízení bude podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY, verze 4.0, provozovatele OTIDEA CZ, s.r.o., na adrese: <https://www.e-zakazky.cz/>.

Zadavatel uveřejní toto vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/49564c1e-a4e5-4a1c-8bf8-50cb8b9f3d95>.

*jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.
v zastoupení zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.*

Přílohy:

1. Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
2. Inženýrskogeologický průzkum z roku 2001
3. Inženýrskogeologický průzkum z roku 2019