


PROSTUP PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ
VE STĚNĚ S DUTINAMI



| | |
|---|---|
| A | PLYNOVODNÍ OCELOVÉ POTRUBÍ |
| B | OCHRANNÁ TRUBKA |
| C | ZDĚNÁ OBVODOVÁ STĚNA S DUTINAMI |
| D | MINERÁLNÍ PLŠŤ 75–100 kg/m ³ |
| E | TĚSNĚNÍ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM |

LEGENDA ARMATUR:

- KKP – KULOVÝ KOHOUT S ATESTEM NA PLYN
- PRST50 – PROSTUPKA (CHRÁNIČKA) PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ PŘES STĚNU – DN 50
- VZK10 – VZORKOVACÍ KOHOUT DN 10
- Z – ZÁTKA POTRUBÍ

LEGENDA POTRUBÍ:

- + — + — NOVÝ NTL ROZVOD PLYNU 2 kPa – VNITŘNÍ ČÁST
- + — + — STÁVAJÍCÍ NTL ROZVOD PLYNU 2 kPa – VENKOVNÍ ČÁST

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DSP / DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

| | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Antonín Talach | VYPRACOVAL: Ing. Antonín Talach | BAUMAS projekt, spol. s r.o. | | |
| | | Adresa | Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž | |
| | | Telefon | 573 340 315 | IČO: 07657072 |
| | | E-mail | info@bm-baumas.cz | DIČ: CZ07657072 |

IČO: 07657072
DIČ: CZ07657072

INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov

NÁZEV STAVBY:

KOMUNITNÍ CENTRUM GRYGOV

NÁZEV VÝKRESU: D.1.4.3 PLYNOINSTALACE
AXONOMETRICKÉ SCHÉMA

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| FORMÁT | 2x A4 |
| DATUM | 12 / 2023 |
| Č. ZAKÁZKY | 017-2021 |
| MĚŘÍTKO 1:50 | Č. VÝKRESU D.1.4.3-04 |