

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:

Obec Rapotín

sídlem: Šumperská 775, 788 14 Rapotín

IČO: 00635901, DIČ: CZ00635901

Veřejná zakázka:

Chodník, propojení ul. U Losinky – cyklostezka ul. Jesenická

Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Dne 21. 2. 2025 byla doručena zadavateli žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d0b76ff2-7ff0-45e4-823f-1d7cb22d16c9>.

Žádost o vysvětlení ZD:

chtěl bych Vás požádat o upřesnění:

SO301- odvodnění dopravních ploch

- chtěl bych Vás požádat o upřesnění potrubí kde v rozpočtu je uvedeno trubka kanalizační PE-HD korugovaná DN 500x6000mm s hrdlem SN8 a v technické zprávě je uvedeno PE potrubí v černé barvě SN 8. ani jednu možnost mi dodavatele nejsou schopni nabídnout.

- Chtěl bych Vás požádat o upřesnění šachet. dodavatel mi není schopen nabídnou šachtu s přítokem DN 500 mm vyrábí se pouze do průměru Dn 315 mm

Vysvětlení ZD:

Zadavatel v projektové dokumentaci nepředepisuje konkrétního výrobce, provedení může být odlišné od projektové dokumentace, ale všechny požadované parametry uvedené v projektové dokumentaci musí být zachovány tak, aby byla zajištěna kvalita provedení díla dle projektové dokumentace.

K upřesnění potrubí – zadavatel požaduje ocenit soupis prací, dodávek a služeb uveřejněný na profilu zadavatele, tedy trubka kanalizační PE-HD korugovaná DN 500x6000mm s hrdlem SN8. Hrdlo může být nahrazeno spojkou, ale dodavatel ji nemůže uplatnit jako vícepráce. Zadavatel disponuje informacemi, že na trhu existují dodavatelé nabízející požadované potrubí. Zadavatel není oprávněn poskytovat informace o těchto dodavatelích. Tento postup by byl v rozporu se zákonem.

K upřesnění šachet – zadavatel disponuje informacemi, že na trhu existují dodavatelé nabízející požadované šachty. Zadavatel není oprávněn poskytovat informace o těchto dodavatelích. Tento postup by byl v rozporu se zákonem.

Žádost o vysvětlení ZD:

chtěl bych Vás požádat o upřesnění:

SO401- veřejné osvětlení

- chtěl bych se zeptat jestli investor požaduje svítidlo Philips, které je projektu. Nebo svítidlo Disano Sella 1, které je už na stavající cyklostezce.

- chtěl bych se zeptat jestli investor požaduje stožár sadový třístupňový SB, které je v projektu. Nebo stožár jednostupňový LBS v ral, které je už na stavající cyklostezce.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel požaduje dodání předmětu plnění dle projektové dokumentace, tedy dodání a nacenění svítidla Philips a třístupňového SB.

Zadavatel připouští dodat a nacenit obdobný typ veřejného osvětlení splňující parametry dle posudku z dokladové části: 9.a Osvětlení chodníku.

Zadavatel nově stanoví lhůtu pro podání nabídek takto: lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 3. 2025 v 10.00 hod.

S pozdravem

Ing. Šárka Goldmannová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele