

Požárně nebezpečný prostor se nevymezuje u potrubních, kabelových a dopravníkových mostů, u technických a technologických věží, jejichž nosné konstrukce jsou druhu DP1 a ohraničující konstrukce druhu DP1 nebo DP2.

Schodiště a lávky bez požadavku na požární odolnost

LEGENDA PO:

- — — HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- — — — — ODSUPOVÁ VZDÁLENOST
- ▲PHP PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- SMĚR ÚNIKU
- ➡ VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
- DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ ZÁMKU NEBO OPATŘENÉ PANIKOVÝM ZÁMKEM (KOVÁNÍM, KLIKOU DLE ČSN EN 175)


SO 103 - Tabulka místností 1.NP

Číslo	Název	Plocha
1.09	Technická místnost SLP + rozvodna NN	9,5 m <sup>2</sup>
1.10	NEOBSAZENO	
1.11	NEOBSAZENO	
1.12	NEOBSAZENO	
1.13	NEOBSAZENO	
1.14	Úklidová místnost	1,8 m <sup>2</sup>
1.15	WC ženy	1,1 m <sup>2</sup>
1.16	WC ženy	1,1 m <sup>2</sup>
1.17	WC ženy	4,5 m <sup>2</sup>
1.18	WC předsíní ženy	1,7 m <sup>2</sup>
1.19	Chodba	12,7 m <sup>2</sup>
1.20	Technická místnost	2,1 m <sup>2</sup>
1.21	Denní místnost zam.	14,5 m <sup>2</sup>
1.22	WC předsíní zam.	2,0 m <sup>2</sup>
1.23	WC zam.	3,3 m <sup>2</sup>
1.24	WC zam.	1,6 m <sup>2</sup>
1.25	WC zam.	1,6 m <sup>2</sup>
Celkový součet:		71,4 m <sup>2</sup>

SO 112 - Tabulka místností 1.NP


Číslo	Název	Plocha
1.01a	Příjem vzorků	20,4 m <sup>2</sup>
1.01b	Sklad vzorků	20,2 m <sup>2</sup>
1.02	Úpravna	50,7 m <sup>2</sup>
1.03	Laboratoř	50,2 m <sup>2</sup>
1.04	Denní místnost lab.	16,7 m <sup>2</sup>
1.05	Šatna	3,1 m <sup>2</sup>
1.06	WC předsíní	4,5 m <sup>2</sup>
1.07	WC lab.	1,4 m <sup>2</sup>
1.08	WC lab.	1,4 m <sup>2</sup>
1.08a	Sprcha lab.	2,6 m <sup>2</sup>
Celkový součet:		166,3 m <sup>2</sup>

PROJEKTANT:



**Projekty PO, s.r.o.**

Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno  
Telefon: +420 545 173 539  
IČ: 48907898  
www.projektypo.cz



**AFRY**  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4, Michle

AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV  
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

NÁZEV: Požárně bezpečnostní řešení  
SO 103, SO 112 – Vzorkovna DŠ  
PUDORYS 1.NP

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0404T21

STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP

DATUM: 12/2023

MĚŘÍTKO: 1:100

POČET A4: 2

REVIZE: 0

VYPRACOVAL: ING. HUF

KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ING. HUF

ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404T21-TB028-006

LIST: