

Voda je život, chraňme ji! ®

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Váš dopis zní dne

Naše značka
206/24/Ko

Vyřizuje/linka
Kozlová/252

Ml. Boleslav
12.3.2024

Mladá Boleslav, poz.č. 2198, atd., Škoda Auto a.s., Modernizace teplárny

– vyjádření ke stavebnímu povolení

Investor: Škoda Auto a.s.

V místě plánované stavby **nedojde ke střetu** se zařízeními ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s.

Rozvody pitné vody a splaškové kanalizace se napojí na stávající areálové rozvody.

Do splaškové kanalizace nesmí být zaústěn drtič kuchyňského odpadu. Kvalita odpadních vod vypouštěných z areálu do veřejné kanalizace musí odpovídat hodnotám uvedeným v kanalizačním řádu stokové sítě skupinové kanalizace měst a obcí Mladá Boleslav - Kosmonosy - Bradlec - Dalovice - Josefův Důl a příměstských oblastí. Nesmí být překročeny nejvyšší přípustné limity znečištění.

V rámci stavby dojde také k úpravě odvádění dešťových vod a to dle schématu, které je zobrazeno na str. 16 Souhrnné technické zprávy. Dešťové vody z tohoto území jsou částečně odváděny do lagun a částečně do kanalizace ve správě naší a.s.

- Dle nového návrhu dojde k redukci ploch, z nichž odtéká dešťová vod do kanalizace ve správě naší a.s., o 7 515,07 m², což je úbytek ze současného stavu o 23,34%. Toto řešení bylo předem s naší a.s. konzultováno.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav **95**

Ing. František Klouček
výrobní náměstek

Obdrží: P 02, P 07

v. z. Ing. Michaela Gerneriová
vedoucí oddělení TPC

Telefon: 326 376 111
provolba 326 376 xxx
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz