



Obec Supíkovice
Supíkovice 130, 790 51 Supíkovice
IČ: 00303429 / DIČ: CZ00303429
Ing. Roman Bican, starosta obce
Telefon: +420 584 432 142, Email: starosta@supikovice.cz
ID datové schránky: scvbj9r
Web: <http://www.supikovice.cz/>
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 5222841/0100

Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 03

Zadavatel tímto, v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) mění a doplňuje zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna a doplnění zadávacích podmínek se týká zadávacího řízení pod názvem „Liniová stavba pro zasíťování 16 pozemků určených k individuální zástavbě“. Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání do dne **17. června 2024 do 13:00 hodin**.

O vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem uveřejní, odešle nebo předá změnu a doplnění zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedena níže v textu této změny a doplnění zadávací dokumentace a jsou označena podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.

Změna a doplnění zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů bude uveřejněna na profilu zadavatele, a to pod webovým odkazem: <http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=91f3d60f-152e-46e2-a95e-4f78cfeaf16c>.

Dotaz č. 1:

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace pod názvem „Příloha_VZD_02_Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_17052024_zmena“ obsahuje položky kód 116951201 s názvem „Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy“, nicméně chybí položky specifikace, tj. vápno, popř. jiné hydraulické pojivo. Doplní zadavatel chybějící položky do Přílohy č. 4, případně upraví znění či popis položek včetně doplnění doporučeného množství pojiva?

Vyjádření k dotazu č. 1:

Do výkazu výměr SO01_1 – 1.ETAPA byla doplněna v díle 1 - Zemní práce položka č. 2 – „Vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní“.

Výkaz výměr SO01 03.06.2024:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	11,814		0,00
	VV		58kg/m3				
	VV		203,685*58*0,001		11,814		
	VV		Součet		11,814		

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou Změny a doplnění č. 03 ze dne 03.06.2024 pod názvem:
- **Příloha_VZD_03_Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_03062024_zmena.**

Změna a doplnění zadávací dokumentace se týká dále těchto bodů zadávací dokumentace:

Nové znění:

21.	Lhůta pro podání nabídky v souladu s § 54 Zákona:	Účastník ZŘ podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 54 odst. 1 Zákona, tedy tak aby činila nejméně 11 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dne 23. dubna 2024 a skončí dne 17. června 2024 ve 13:00 hodin . Dle § 28 Zákona se nepřihlíží k žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce, která nebyla zadavateli doručena ve lhůtě, nebo způsobem
-----	--	--

	stanoveným v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě uvedené v příloze č. 6 k Zákonu.
--	--

Přílohy:

- Příloha_VZD_03_Pr_04_01_VV_Supikovice_MK_Site_STAVBA_03062024_zmena,

V Supíkovicích, dne 03.06.2024

FIREMNÍ PORTÁL, s.r.o., Ing. Alexandra Klusák Snopková
Osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona