

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy technické infrastruktury areálu SK NMNM pro účely MS v letním biatlonu 2018

Evidenční číslo veřejné zakázky:

5268

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z. s.

Sídlo:

Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ:

43378480

Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Našli jsme rozpor mezi PD a výkazem výměr a to konkrétně u položek týkajících se vrchní asfaltové vrstvy. V projektové dokumentaci je označení asfaltové vrstvy – Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm. Ve výkazu výměr je tato vrstva - Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu, jaký druh asfaltové směsi máme ocenit?

ODPOVĚĎ 1

Pro stanovení nabídkové ceny a pro plnění veřejné zakázky platí popis uvedený v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Dodavatelé ocení **modifikovaný** asfaltový beton ACO 11 S. Asfaltové plochy slouží nejen ke sportovním aktivitám, ale i k navážení sněhu nákladními automobily, modifikace asfaltu má tedy své opodstatnění.

INFORMACE 1

Vysvětlení nemá vliv na okruh dodavatelů ani nemění zadávací dokumentaci, pouze vysvětluje v dokumentaci uvedené. Z tohoto důvodu neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.