

SEZNAM DOKLADŮ

1. Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje - vyjádření k PD
2. Policie ČR, DI Tábor - vyjádření k PD
3. NIPI, bezbariérové prostředí o.p.s. - vyjádření k PD
4. SÚS Jčk, závod Tábor - vyjádření k PD
5. E.ON ČR s.r.o., správa sítě plyn - vyjádření k PD
6. Město Tábor, odbor životního prostředí - vyjádření k PD
7. Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí - vyjádření k PD
8. Čevak a.s - vyjádření k PD
9. KHS Jčk - vyjádření k PD
10. E.ON ČR s.r.o., elektrická síť - vyjádření k PD
11. Městský úřad Tábor, odbor dopravy - vyjádření k PD
12. Telefonica ČR a.s. – vyjádření k PD
13. Záznam z jednání dne 20.1. 2012
14. Technické služby Tábor s.r.o. – vyjádření o existenci stávajících sítí
15. Telefonica O2 Czech Republic a.s. – vyjádření o existenci stávajících sítí
16. Vojská ubytovací a stavební správa VUSS – vyjádření o existenci stávajících sítí
17. E.ON ČR s.r.o. správa sítě plyn – vyjádření o existenci stávajících sítí
18. UPC ČR a.s. – vyjádření o existenci stávajících sítí
19. Bytes Tábor s.r.o. – vyjádření o existenci stávajících sítí
20. SÚS Jčk – vyjádření o existenci stávajících sítí
21. K+K cable, v.o.s. – vyjádření o existenci stávajících sítí
22. Teplárna Tábor a.s – vyjádření o existenci stávajících sítí
23. E.ON ČR s.r.o. – vyjádření o existenci stávajících sítí
24. České radiokomunikace a.s. – vyjádření o existenci stávajících sítí
25. Čevak a.s. – vyjádření o existenci stávajících sítí

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR

Odbor územního rozvoje

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor



S00FX0002X16

Město Tábor
Žižkovo nám. 2
390 15 Tábor
zastoupené

Atelier SIS-Ing. František Stráský
Plavská 1980/11
370 01 České Budějovice

Jihočeský kraj
U Zimního Stadionu 1952/2
370 06 České Budějovice

Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S-META 16790/2012 OR/Bíl 7
Vlčková Marie

Tábor
2012-05-21

Závazné stanovisko

Tábor, Školní náměstí, parc.č. 122, 126, 614, 5766, 5820, k.ú. Tábor, MPR

Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, jako orgán věcně a místně příslušný, vydává v přenesené působnosti podle § 42a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen památkový zákon), a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), na žádost vlastníků pozemků, Města Tábora, se sídlem Tábor, Žižkovo nám. 2, IČ 253014, zastoupeného na základě plné moci Atelierem SIS - Ing. František Stráský, se sídlem České Budějovice, Plavská 1980/11, IČO 60642581 a Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, U Zimního Stadionu 1952/2, IČ 70890650, podanou podle § 14 odst. 2) památkového zákona dne 29.3.2012 a na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, č.j.: NPÚ-331/30441/2012 ze dne 25.4.2012, toto

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O :

Stavební úpravy Školního náměstí

na pozemcích parc.č. 122, 126, 614, 5766, 5820, k.ú. Tábor, které se nacházejí na území Městské památkové rezervace Tábor, která byla prohlášena Výnosem MŠK ČSR dne 21.12.1987 čj. 16417/87-VI/1,

spočívající v

úpravě dopravního řešení křižovatky, v úpravě chodníků, v opravě povrchů a inženýrských sítí a v umístění nového mobiliáře (lavičky a odpadkové koše) shodné s mobiliářem na Žižkově náměstí

dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Atelier SIS Ing. František Stráský, České Budějovice v březnu 2012, č.zak. 11083, č. akce 11083-71, ve smyslu žádosti o vydání závazného stanoviska dle § 149 správního řádu, se dle ustanovení odst. (3) § 14 památkového zákona považují za

přípustné bez podmínek.

Odůvodnění:

Městský úřad ve svém rozhodování vycházel ze žádosti zplnomocněného zástupce vlastníků nemovitosti, z písemného vyjádření územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích a z předložené projektové dokumentace.

Školní náměstí se nachází na okraji městské památkové rezervace. Stávající dopravní řešení a parter náměstí již nevyhovuje současným nárokům na silniční i pěší dopravu a není vyhovující ani z hlediska estetického.

V odborném vyjádření NPÚ České Budějovice se doporučuje, aby k zadláždění náměstí byla použita kamenná dlažba. K tomuto bodu podal zplnomocněný zástupce námitku s odůvodněním, že z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy na Školním náměstí bylo na jednáních zúčastněných stran dohodnuto, že na vozovkách bude použit asfaltový kryt. Důvodem je skutečnost, že asfalt umožní prioritně zachování vysokého součinitele tření i při zhoršení klimatických podmínkách. Tato skutečnost je důležitá zejména proto, že Školní náměstí má sklon více než 10 % a jelikož se jedná o připojení vedlejší komunikace se značkou „Stop, dej přednost v jízdě“, budou zde všechna vozidla zastavovat a při zmíněném sklonu by při použití kamenné dlažby (zejména za deště) mohlo docházet ke smyku vozidel a následným nehodám. Proto bylo dojednáno použití asfaltu na vozovku a kamenné prvky jsou použity na všech ostatních plochách (chodníky, parkoviště, ostrůvky).

Správní orgán věc zvážil a protože dalším důvodem je i pohyb velkých nákladních vozidel navázejících kulisy do divadla, připojuje se k názoru projektanta.

Z uvedených důvodů rozhodl správní orgán tak, jak je stanoveno ve výroku.

Vzhledem k tomu, že území, na kterém bude prováděna stavební činnost je územím s archeologickými nálezy, je nutné splnit povinnosti dané ustanovením § 22, odst. 2 památkového zákona, které jsou blíže specifikovány v příloze.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není, dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, samostatným rozhodnutím. **Následně, proti rozhodnutí příslušného odboru dopravy, je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno i toto závazné stanovisko.



Ing. Vlastimil Křemen
vedoucí odboru územního rozvoje

Obdrží:

Jihočeský kraj, U Zimního Stadionu 1952/2, 370 06 České Budějovice

Obdrží na doručení:

Atelier SIS, Ing. František Stráský, Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice

Na vědomí:

Národní památkový ústav, náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

Městský úřad, odbor dopravy, Tábor

Městský úřad, odbor investic, Tábor

ARCHEOLOGIE

UPOZORNĚNÍ NA POVINNOSTI STAVEBNÍKA V SOUVISLOSTI SE STAVBOU NA ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

Pokud je území, na kterém hodláte provádět stavební nebo jinou obdobnou činnost, územím s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22, odst. (2), zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), vztahují se na Vás jako na stavebníka následující povinnosti dané citovaným ustanovením zákona.

Ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona jsou stavebníci povinni již od doby přípravy stavby **oznámit Archeologickému ústavu AV ČR**, Letenská 4, 118 00 Praha 1, záměr provádět stavební nebo jinou obdobnou činnost na území s archeologickými nálezy. **Nesplněním této povinnosti se stavebníci vystavují možnému postihu i v tom případě, že archeologický výzkum zajistí.** Formulář, který můžete k oznámení použít, je součástí této přílohy, jeho použití není závazné.

Zároveň jsou stavebníci povinni umožnit tomuto ústavu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Seznam oprávněných organizací pro území, které bude v tomto konkrétním případě dotčeno stavební nebo jinou obdobnou činností, je součástí této přílohy, všechny oprávněné archeologické organizace jsou uveřejněny na internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR.

Oprávněný subjekt, který bude archeologický výzkum provádět, je povinen před zahájením archeologických výzkumů uzavřít o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) této nemovitosti. Nedojde-li k dohodě, rozhodne krajský úřad o povinnosti vlastníka (správce, uživatele) strpět archeologický výzkum a o podmínkách, za kterých může být proveden.

Náklady archeologického výzkumu je stavebník povinen hradit v případě, že:

- je právnická osoba,
- je fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu.

SEZNAM ORGANIZACÍ OPRÁVNĚNÝCH K ARCHEOLOGICKÝM VÝZKUMŮM V JIHOČESKÉM KRAJI

Působnost pro celou ČR:

ARCHAIA, Truhlářská 6/1112, 110 00 Praha 1 – Nové město

Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 11800 Praha 1

Katedra archeologie FHS Západočeské university v Plzni, Sedláčkova 15, 30614 Plzeň

Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 110 00 Praha 1

Ústav pro pravěk etc. FF University Karlovy, Celetná 20, 116 36 Praha 1

Národní památkový ústav - ústřední pracoviště, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1-Malá Strana
- územní odborné pracoviště České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 34,
370 21 České Budějovice

Působnost pro celý Jihočeský kraj:

ARCHEOS, Nebahovská 1016, 383 01 Prachovice

Husitské muzeum v Táboře, náměstí Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice

ZIP – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, o.p.s., Tomanova 3, 301 00 Plzeň

Věc: Oznamovací povinnost podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 22, odst. (2), památkového zákona oznamuji, že připravuji stavební práce na pozemkové (stavební) parcele (parcelách) číslo,
v katastrálním území.....,
v obci (obcích),
v okrese..... v Jihočeském kraji.
Provádění výkopových prací předpokládám v období
(uvést měsíce a rok)
do terénu bude zasaženo maximálně do hloubky
(uvést v cm)
Název připravované stavby:
Ulice a číslo popisné/číslo orientační
(pokud lze u konkrétní stavby uvést)
Sídlo stavebního úřadu
Jméno a adresa stavebníka
telefon, e-mail
Jméno a adresa vlastníka
(uvést, pokud se vlastník liší od stavebníka)
telefon, e-mail
Podrobnější popis předpokládaných prací (pokud je v daném konkrétním případě potřebný)
.....
.....
.....
.....
.....
.....

V.....dne.....

.....
(razítko) a podpis

Příloha: mapa s orientačním zákresem předpokládaných zemních prací
(pokud se jedná o větší rozsah prací)

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje
Dopravní inspektorát
Soběslavská 2763
390 05 Tábor

Č.j.KRPC-449-290/ČJ-2012-020806

Tábor dne: 21. května 2012

Počet listů: 1

Přílohy:

Ing. František Stráský – Atelier SIS
U Malše 20
370 01 České Budějovice

DSP stavby: „Stavební úpravy Školního náměstí – vyjádření:

Policie ČR DI Tábor souhlasí s vydáním stavebního povolení na akci: „Stavební úpravy Školního náměstí“ dle předložené projektové dokumentace. Souhlasíme s navrženým trvalým dopravním značením.

Požadujeme nejméně 1 měsíc před zahájením stavby předložit návrh dopravně inženýrských opatření pro výstavbu.

Policie ČR DI Tábor si vyhrazuje právo trvalé dopravní značení i dopravně inženýrské opatření změnit či doplnit.



z.r. 
npor. Mgr. Jan Rychtecký
vedoucí DI Tábor

NIPI

BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz,
banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou
schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Atelier silničních a inženýrských staveb SIS

U Malše 20

37001 České Budějovice

Vaše žádost ze dne:
02.04.2012

Naše značka:
049120014

Vyřizuje:
Josef Sova

Tábor dne:
17.04.2012

Věc: Stavební úpravy školního náměstí Tábor

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Tábor

Stavebník: Město Tábor

Projektant: Atelier SIS České Budějovice

Č. zakázky: 11083

Datum: 03/2012

Stavbou je řešena úprava parteru křižovatky na Školním nám. v Táboře. Jedná se o stávající styčnou křižovatku silnice II/137 (ulice Na Parkánech) s místními obslužnými komunikacemi (ulice Kotnovská, Divadelní). Na náměstí je řešeno parkování pro osobní automobily s jedním stáním pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. U terénního schodiště bude osazeno oboustranné madlo a první a poslední stupeň schodišťového ramene bude barevně odlišen.
2. Podél prvního horního schodišťového stupně se provede varovný pás šíře 400 mm na celou šířku schodiště.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

Josef Sova, odborný konzultant

Adr. střediska: M. Koláře 1968, 390 01 Tábor

Adr. doručovací: M. Koláře 1968/16, 390 02 Tábor

775 085 112, josef.сова@volny.cz

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.
ODBOR SPRÁVY DELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT

049

závod Tábor

370 01 České Budějovice

Bankovní spojení
KČB 51 000041005700100



E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Vážený pan
Ing. František Stráský
ATELIER SIS
U Malše 20
370 01 České Budějovice

E.ON Česká republika, s.r.o.

Správa sítě plyn
F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Pavel Fiala
T: +420-606 66 09 55
F: +420-38 12 63-311
pavel.fiala@eon.cz

Naše značka: 3534/12

Tábor, 3.5.2012

**Vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování
E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**
Vaše značka:

Název akce: Tábor-stavební úpravy školního náměstí

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím plynárenském zařízení provozovaném E.ON Česká republika, s.r.o. a je vyjádřením k územnímu nebo stavebnímu řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

- středotlaký plynovod (STP) 80,25

Do situace jsme Vám orientačně zakreslili označená plynárenská zařízení (VTP a VTL RS červeně, STP a STL RS zeleně, NTP oranžově, katodovou ochranu a elektropřípojku modře).

Vytýčení zajišťuje na objednávku p. Fiala, telefon 606660955

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od vystavení.

V případě nedodržení podmínek uvedených v příloze se žadatel vystavuje možnosti postihu vyplývajícího z příslušných právních předpisů a náklady na odstranění způsobených škod mu budou předloženy k úhradě.

Souhlasíme s přípravou stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení s tím, že projektová dokumentace musí řešit opatření pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení dle příslušných předpisů.

Jednatelé:
Michael Fehn
Karel Dietrich-Nespěšný
Peter Ficht
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 15066
IČ: 25733591
DIČ: CZ25733591



Při realizaci nesmí dojít k odtěžení konstrukčních vrstev min. 0,5m nad plynovodem. V místě odkrytí nesmí pojíždět těžká technika. Pokud nebude zemina únosná či bude snižené krytí-zajistí dodavatel uložení panelů přes plynovod a přípojky.

Toto vyjádření držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení, nelze považovat v rámci stavebního řízení u stavebních úřadů za předchozí písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. Podmínky pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách tohoto vyjádření. Písemný souhlas ke stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude vydán při vlastním vytyčení plynárenského zařízení až po upřesnění jeho vedení.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
F. A. Gerstnera 2153/6
370 49 České Budějovice

014

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.



ATELIER SIS
U Malše 20
370 01 České Budějovice

Číslo jednací

METAB 15704/2012/OŽP/Maš

Tábor

Vyřizuje

Čitková, Mrázek

16.4.2012

Stanovisko k záměru „Stavební úpravy Školního náměstí v Táboře“

Veřejná zeleň

Z hlediska zájmů veřejné zeleně nemáme k záměru „Stavební úpravy školního náměstí“ námitky. Naše připomínky byly již zohledněny a zpracovány do projektové dokumentace.

Ochrana prostředí

Z hlediska odpadového hospodářství nemáme k záměru umístění kontejnerů na netříděný a separovaný odpad žádné připomínky. Umístění kontejnerů na separovaný odpad doporučujeme konzultovat s vedením ZŠ Bernarda Bolzana.

Orgán veřejné moci nedoručuje tento dokument prostřednictvím datové schránky dle §17 zákona č. 300/2008 Sb., jelikož to povaha věci neumožňuje.



Ing. Jan Fišer
vedoucí odboru životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR

Odbor životního prostředí

Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor



S00FX00NHM99

ATELIER SIS
U Malše 20
370 01 České Budějovice

Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S-META 15690/2012 OŽP/Maš 2
METAB 15692/2012/OŽP/Maš
Šohajová, Jahelka

Tábor
16.4.2012

Předběžná informace podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k záměru „Stavební úpravy Školního náměstí v Táboře“

Ochrana přírody a krajiny

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nejsou k předloženému záměru „Stavební úpravy Školního náměstí v Táboře“ žádné námitky ani připomínky. Projekt zohledňuje stávající zeleň a během stavebních prací bude postupováno v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Z hlediska samosprávy bylo vydáno stanovisko pod čj. METAB 15704/2012/OŽP/Maš ze dne 16.4.2012.

Tato předběžná informace má platnost po dobu dvou let ode dne vydání.

Dále přestává platit, dostane-li se do rozporu s právními předpisy, které nabyly účinnosti po jejím vydání, nebo když dojde ke změně okolností rozhodných pro její obsah (§ 139 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Vodní hospodářství

Toto sdělení vodoprávního úřadu nemá charakter předběžné informace dle ustanovení § 139 správního řádu.

Z hlediska zájmů chráněných ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, k předloženému záměru vodoprávní úřad vydává toto sdělení: záměr je možný. V rámci stavby je nezbytné respektovat ochr. pásma veřejného vodovodu a kanalizace podle § 23 zákona číslo 274/2001 Sb., v platném znění. Napojení na dané sítě podléhá projednání s provozovatelem daných sítí tj. ČEVAK a.s..

V případě, že bude požadována předběžná informace od vodoprávního úřadu, je třeba podat žádost o vyjádření dle ustanovení § 18 odst. 1 vodního zákona a to na předepsaném tiskopisu dle vyhl.č. 432/2001 Sb., a tuto doložit povinnými přílohami. Bez dostatečného doložení záměru nelze této žádosti vyhovět.

Orgán veřejné moci nedoručuje tento dokument prostřednictvím datové schránky dle §17 zákona č. 300/2008 Sb., jelikož to povaha věci neumožňuje.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR
odbor životního prostředí
PSČ 390 02 (1)



Ing. Jan Fišer
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha
PD paré č. 5

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

29.3.2012

O12030001184

Václav Smil

+420 387 761 521

+420 387 761 225

vaclav.smil@cevak.cz

10. duben 2012

ATELIER SIS Ing. František Stráský

U Malše 1805/20

České Budějovice 7

370 01 České Budějovice 1

Tábor - Stavební úpravy Školního náměstí vyjádření k PD pro stavební řízení

Investor: město Tábor

Projektová dokumentace řeší stavbu Stavební úpravy Školního náměstí.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- **Vzhledem k technickému stavu vodovodu a kanalizace v zájmovém území stavby je nutné provést v koordinaci s úpravou křižovatky jejich rekonstrukci. Obratě se na investora stavby VST s.r.o., který do PD zahrne i zaústění uličních vpustí a případné výškové úpravy terénu.**
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Jelínek Bořivoj 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem.
- Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - provoz Tábořsko : Spirek 602836164 provoz, . Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společnosti ČEVAK a.s. před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz Tábořsko : Spirek 602836164 . Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.
- Ke kolaudaci bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení kanalizačních přípojek od dešťových vpustí a vpustí ve formátu DGN.

Doporučení:

- Doporučujeme v rámci stavby při spolupráci a spoluúčasti vlastníků objektů popřípadě pozemků provést výměnu vodovodních přípojek až po vodoměr a u kanalizačních přípojek za první obvodovou zeď (příp. za hranici pozemku) tak, aby následně nebylo nutné zasahovat do nově upravené komunikace nebo chodníku.

- V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány provozovateli vodohospodářských sítí.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Václav Smil
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: projektová dokumentace

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 637 (11)

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH**

adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 349, 158

e-mail: khscb@khscb.cz, ID: agzai3c

Váš dopis značky:

Ze dne: 29.3.2012

Naše č. j.: KHSJC 06835/2012/HOK.TA

Spisová značka: S-KHSJC 06835/2012

Vyřizuje: Kohout

Tel. číslo: 387 712 424

Atelier SIS**U Malše 20****České Budějovice****370 01**

Datum: 11.4.2012

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví**akce: „Stavební úpravy Školního náměstí v Táboře“ – stavební řízení**

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS Jč kraje“) vydává podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř.“), toto

závazné stanovisko:

s projektovou dokumentací pro stavební řízení na akci: „Stavební úpravy Školního náměstí v Táboře“ (dále jen „projektová dokumentace“), předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 29.3.2012 žadatelem - investorem Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor, zastoupeným na základě plné moci ze dne 20.1.2012 zmocněncem, Ing. Františkem Stráským – Atelier SIS, Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice, IČ: 60642581 (dále jen „žadatel“)

s e s o u h l a s í .**Souhlas je vázán na splnění této podmínky:**

Před vydáním kolaudačního souhlasu a užíváním stavby budou KHS Jč kraje předloženy výsledky měření hluku provedeného v průběhu zkušebního provozu za normální běžné průjezdnosti a skladby dopravního proudu na komunikaci prokazující, že jsou dodrženy limity hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb v okolí upravované části komunikace. Měření musí být provedeno u chráněných objektů, které budou dotčeny zamýšlenou stavbou z hlediska možných změn hlukové zátěže – např. čp. 199, 200, 217, 215 a.j.

Odůvodnění:

Na KHS Jč kraje byla dne 29.3.2012 podána žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci: „Stavební úpravy Školního náměstí v Táboře“.

KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci v části týkající se ochrany veřejného zdraví. Podmínka vyplývá z § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodržení platných limitů hluku je nezbytné prokázat a dokladovat před vydáním kolaudačního souhlasu a užíváním stavby.

Projektová dokumentace pro stavební řízení řeší úpravu parteru stávající styčné křižovatky na Školním náměstí v Táboře silnice II/137 a místními obslužnými komunikacemi (ul. Kotnovská, Divadelní).

Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje (42)
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice


Mgr. Pavel Kohout
vedoucí oddělení HOK KHS

Příloha: PD zpět



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Město Tábor
Žižkovo nám. 2
39015 Tábor 1

E.ON Česká republika, s.r.o.

Reg. spr. Tábor
Budějovická 1400
390 48 Tábor
www.eon.cz

Ing. Helena Bobková
T +420-381 78-48 11
F +420-381 25-14 01
helena.bobkova@eon.cz

Naše značka
H15568 - Z061211090

Tábor, 11.04.2012

**Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
(elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o.**

E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) byla předložena žádost
o vyjádření ke stavbě v ochranném pásmu (dále jen OP):

**Podzemní vedení NN
Podzemní vedení VN**

Jedná se o akci: „**Tábor - Stavební úpravy Školního náměstí**“. K
zásahům do OP dochází v okrese Tábor, na katastrálním území Tábor
na parcele č. 122,126,154,614,5766,5820.

ECZR souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční
soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou
při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky
dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde
se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno
pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost
provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně
znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se
v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho
vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se
zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na
staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

Jednatelé:
Michael Fehn
Karel Dietrich-Nespěšný
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591

- 3) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytýčení kabelů** zajistí p.Dolejší 381 784 831.
- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhraujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 7) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 8) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 9) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne **10.4.2012**
- 10) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie.
Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.



- 11) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	Primární technologie Č.Budějovice
VN+NN	RS Tábor – p.Dolejší 381 784 831
Sdělovací vedení	Sekundární technologie Č.Budějovice

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Tábor

003

Ing. Helena Bobková
Reg.správa sítí Tábor

E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:
www.eon.cz -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR

Odbor dopravy

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor



S00FP00LX8D5

Atelier SIS
U Malše 20
370 01 České Budějovice
IČ: 606 42 581

Číslo jednací

METAB 15365/2012/OD/Nk

Tábor

Oprávněná úřední osoba:

Novák Oldřich

30.3.2012

„Stavební úpravy Školního náměstí“ – stanovisko k dokumentaci ke stavebnímu řízení.

Městský úřad Tábor, odbor dopravy a Město Tábor, odbor dopravy nemají připomínky k dokumentaci ke stavebnímu řízení „Stavební úpravy Školního náměstí“ v Táboře zpracované Ing. Františkem Stráským v 03/2012, číslo zakázky 11083.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR

Otisk úředního razítka

Ing. Štěpánka Voráčková
vedoucí odboru dopravy

Na vědomí:

DI Policie ČR KŘ Tábor

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor

Město Tábor, odbor dopravy

Město Tábor, odbor investic a SF

Město Tábor, odbor ŽP

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka
POS 56849/12/CCB/S00/2012

Vyřizuje / Tel.
J. Mála / 387 834 347

Datum
3. 4. 2012

Atelier SIS
U Malše 20
370 01 České Budějovice

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci stavby: „Stavební úpravy Školního náměstí“
v Táboře.**

Dle předložené projektové dokumentace dojde při stavbě ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (PVSEK). PVSEK je v místech střetů mechanicky chráněno PVC chráničkou typu kabuflex a v některých místech i žlaby. Vzhledem k plánované hloubce zemních prací (vozovka) dojde zřejmě k obnažení podzemního vedení. Při provádění stavby bude nutné obnažené vedení chránit a po výměně podkladních vrstev provést jeho nové uložení včetně obnovení mechanické ochrany. Práce spojené s novým uložení PVSEK musí provádět odborná firma. Před záhozem míst, kde bylo podzemní vedení obnaženo požadujeme přizvat na kontrolu pracovníky společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., kontakt: J. Mála, tel. 724 216 554 nebo M. Přívozník, tel. 606 657 189. O kontrole bude sepsán zápis.

Za společnost **Telefonica Czech Republic, a.s.**
J. Mála, provoz pevné přístupové sítě Čechy Jih

Ochrana sítě

Telefonica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

11075

Záznam

z jednání nad rozpracovanou dokumentací DSP „Stavební úpravy Školního náměstí“ konaného dne **20.1. 2012** v budově Městského úřadu v Táboře.

Přítomní dle přiložené prezenční listiny

Projektant v krátkosti seznámil přítomné s důvody, které vedly k úpravě dopravního řešení na Školním náměstí. Navržená organizace dopravy vychází ze změny jednosměrnosti v ulici Palackého. Tato změna jednosměrnosti výrazně zjednoduší složitou dopravní situaci na Křížíkově náměstí. Stávající napojení ulice Palackého do křižovatky je komplikované z důvodů vzednutí fronty vozidel v ulici Na Parkánech a nedostatečných rozhledových poměrů při výjezdu. Výjezd z historického centra Tábora bude tedy veden Divadelní ulicí přes Školní náměstí. Do ulice Na Parkánech bude tato doprava připojena v místech, kde již nejsou fronty vozidel a i rozhledové poměry jsou výhodnější.

Stávající doprava na Školním náměstí v současnosti není nijak usměrněna, v podstatě celé náměstí je jedna velká asfaltová plocha, na které je dopravním značením vymezeno 10 parkovacích stání pro rezidenty.

Řešené náměstí bylo ve studii, která předcházela této dokumentaci, podrobeno výpočtům, které prokázali, že otočení jednosměrnosti v ulici Divadelní je z dopravního hlediska možné. Ve studii byly navrženy i dvě varianty (varianta s ostrůvkem a varianta s miniokružní křižovatkou) organizace dopravy na Školním náměstí, z níž jako lepší varianta byla vybrána „varianta s ostrůvkem“.

Dokumentace pro stavební povolení již rozpracovává „variantu s ostrůvkem“. Projektant tedy přítomným předložit tuto rozpracovanou variantu. Po seznámení s návrhem projektanta proběhla diskuse přítomných nad jednotlivými částmi návrhu a v jejím závěru byly formulovány tyto závěry a požadavky:

- Prostor stávající zeleně na Školním náměstí (u stromu) bude zachován. Dojde k obnově humózní vrstvy a k novému osetí travním semenem. Mezi vegetační plochou a chodníkem v ulici Na Parkánech bude zřízeno bezpečnostní zábradlí, které zabrání pádu osob do vozovky. Zábradlí bude výšky min. 1,1m, bude mít matný povrch a bude mít bezpečnostní odstup 0,25m od průchozího pruhu pro chodce. Při osazování zábradlí bude brán maximální ohled na stávající vzrostlý strom. Patky pro upevnění zábradlí budou zřízeny mimo významné kořeny stromu i za cenu, že dojde k úpravě šířky jednotlivých polí zábradlí.
- V místě zbytku zeleně v ulici Na Parkánech budou zřízeny 3 podélná parkovací stání jako náhrada za parkovací stání, které ubudou na Školním náměstí. Zbytek plochy bude dovydlážděn kamennou dlažbou. Parkoviště budou v dokumentaci pro stavební povolení osazeny značkou IP11, o jejich režimu bude rozhodnuto následovně. Parkovací místa budou v majetku Města Tábora.
- Plocha pod kontejnery nebude značena jako chodník. Bude vydlážděna jinou kamennou dlažbou než chodníky. Bude označena jako plocha pro kontejnery komunálního smíšeného a tříděného odpadu.
- Veřejné osvětlení zůstane původní.

- Materiály povrchů byly dohodnuty takto:
 1. chodník – kamenná mozaika
 2. parkoviště a ostrůvky – kamenná dlažba drobná 10x10x10 cm
 3. komunikace – asfaltový kryt
 4. obrubníky a krajníky – kamenné OP3 a KS3
- Náměstí bude doplněno lavičkami a odpadkovými koši. Použitý městský mobiliář bude stejný jako na Žižkově náměstí.
- Všechny ostrůvky a chodníky budou odděleny od komunikace obrubníkem zvýšeným o min. 0,02m.





Zaznamenal: Ing. Martin Votápek

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání ve věci: **Stavební úpravy Školního náměstí**
projednání dokumentace DSP před odevzdáním

konaného dne: **20. ledna 2012 v 9⁰⁰ hodin**
v budově Městského úřadu v Táboře

ORGANIZACE	JMÉNO	KONTAKT	PODPIS
Atelier SIS	Ing. Votápek	386 357 027 votapek@atelier-sis.cz	
MĚÚ TÁBOR, OD	NOVÁK	723 473 938 oldrich.novak@mutabor.cz	
SUSÍK Z. TŘ. TŘ.	PAULÍKOVÁ	602 272 994 paulikova@susik.cz	
MĚÚ OD	VORÁČKOVÁ	725 032 445 stepanka.vorackova@mutabor.cz	
MĚSTO TÁBOR ODBOR DOŘADY	FALTER	381 486 277 MICHAL.FALTER@MUTABOR.CZ	
Policie ČR DI Tábor	Liheřín	955238258	
MĚÚ Tábor	VLČKOVÁ	381 486 204	
MĚÚ TÁBOR	ROHAČEK	381 486 202	
MĚÚ OZP Tábor	FISER JAN	381 486 480	
MĚÚ TÁBOR, OZP	ČITKOVÁ AL.	381 486 483	
MĚSTO Tábor OlasF	Adamsamová P.	381 486 324	
MĚSTO Tábor OlasF	Stedár	381 486 323	

společnosti Telefonica Czech Republic, a.s.,

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 174113/11

Číslo žádosti: 0111 641 216

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 15. 11. 2013.

Žadatel	Ing. František Stráský - AtelierSIS	
Stavebník	Město Tábor	
Název akce	Stavební úpravy Školního náměstí	
Zájmové území	Okres	Tábor
	Obec	Tábor
	Kat. území / č. parcely	Tábor

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*). Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefonica*) o síti elektronických komunikací následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefonica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefonica*. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *NVSEK*) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *PVSEK*) a dojde-li ke střetu stavby s *NVSEK*, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti *Telefonica* pověřeného ochranou sítě - **Josef Mála (tel.: 384 362 009, 724 216 554, e-mail: josef.mala@o2.com)** (dále jen *POS*).

Žadatel je oprávněn kontaktovat *POS* v případě dotazů souvisejících s podmínkami ochrany *SEK*, pro dotazy k poloze *SEK* a její dokumentaci pracoviště *Telefonica* na lince **800 255 255**.

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefonica

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefonica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Číslo jednací: 174113/11

Číslo žádosti: 0111 641 216

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

Číslo jednací: 174113/11

Číslo žádosti: 0111 641 216

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefonica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefonica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefonica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefonica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

Číslo jednací: 174113/11

Číslo žádosti: 0111 641 216

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,-projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem.

Číslo jednací: 174113/11

Číslo žádosti: 0111 641 216

Vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- změnou rozsahu zájmového území
- změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

Bude-li žadatel na společnosti *Telefónica* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je oprávněn kontaktovat *POS*.

Přílohy *Vyjádření*:

- situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- informace k vytyčení *SEK*

Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o *SEK* společnosti.

Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnutá data a informace bude užívat výhradně pro svoji potřebu a v souladu s účelem, ke kterému mu byla poskytnuta (tj. výhradně v souladu s § 161 stavebního zákona a jen v jeho mezích) a že bez souhlasu poskytovatele nebude poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat či používat jako zdroj pro své informační systémy nebo databáze a nebude je jakkoliv jinak využívat nad rámec ustanovení § 161 stavebního zákona. Žadatel si je vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností. Žadatel se převzetím *Vyjádření* zavazuje provést taková opatření, která zabezpečí ochranu poskytnutých dat a informací proti zneužití třetími osobami. V případě nesplnění výše uvedených povinností se společnost *Telefónica Czech Republic, a.s.* bude soudně domáhat zejména zdržení se shora uvedeného závadového jednání a náhrady škody.

Vyjádření vydala společnost *Telefónica* dne: 15. 11. 2011.

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

188

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Telefónica* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336

DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 387825658 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Ing. Vok Zdrahal, mobil: 603855417, e-mail: zdrahal@vegacom.cz

GIS-STAVINVEX a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Mgr. Petr Holešínský, mobil: 739372083, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811

IČ: 76621278

DIČ: CZ500912233

kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15 Praha 4, PSČ 140 00, oblastní provozovna - Tábor, Dražická 55, 390 03 Tábor-Náchod

IČ: 44797320

DIČ: CZ44797320

kontakt: Magdalena Čedíková, tel/fax: 381254261, mobil: 724748833, e-mail: mcedikova@sitel.cz

Stanislav Vojík, mobil: 725515442, e-mail: svojik@sitel.cz

Roman Nagy, mobil: 602591351, e-mail: rnagy@sitel.cz

Zakom s.r.o.

se sídlem: Roháčova 2285 397 01 Písek

IČ: 25171747

DIČ: CZ25171747

kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom@seznam.cz

Pavel Matějka, mobil: 602465217, e-mail: zakom@seznam.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA:

--- hranice zájmového území k vyjádření

Telefonica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
188

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA:

- | | | | |
|-----------|--|--------------|---|
| — — — — — | ...hranice zájmového území k vyjádření | — — — — — | ...nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE |
| — — — — — | ...nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | — — — — — | trubky nebo souběh optického a metalického |
| — — — — — | ...zaměřený průběh metalického kabelu | — — — — — | kabelu |
| — — — — — | ...zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | RR — — — — — | ...radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě |
| — — — — — | nebo souběh optického a metalického kabelu | — — — — — | ...nadzemní síť |
| — — — — — | ...nezaměřený průběh metalického kabelu | — — — — — | ...zrušené síť |
| | | — — — — — | ...kolektor, kabelovod |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA:

- | | | | |
|---|--|----|--|
| — | ..hranice zájmového území k vyjádření | — | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | RR | ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| — | ..zaměřený průběh metalického kabelu | — | ..nadzemní sítě |
| — | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | — | ..zrušené sítě |
| — | ..nezaměřený průběh metalického kabelu | — | ..kolektor, kabelovod |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA:

- | | | | |
|---|--|----|--|
| — | ..hranice zájmového území k vyjádření | — | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | RR | ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| — | ..zaměřený průběh metalického kabelu | — | ..nadzemní sítě |
| — | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | — | ..zrušené sítě |
| — | ..nezaměřený průběh metalického kabelu | — | ..kolektor, kabelovod |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA:

- | | | | |
|---|--|----|--|
| — | ..hranice zájmového území k vyjádření | — | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | RR | ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| — | ..zaměřený průběh metalického kabelu | — | ..nadzemní sítě |
| — | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | — | ..zrušené sítě |
| — | ..nezaměřený průběh metalického kabelu | — | ..kolektor, kabelovod |

státní archiv v Táboře

čekárna

bet. žlab

LEGENDA:

...hranice zájmového území k vyjádření
...nn přípojka, území s nn přípojkou O2
...zaměřený průběh metalického kabelu
...zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
...nebo souběh optického a metalického kabelu
...nezaměřený průběh metalického kabelu

...nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE
trubky nebo souběh optického a metalického
kabelu
RR → ...radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
...nadzemní síť
...zrušené síť
...kolektor,
kabelovod

25 m

Česká republika – Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice
se sídlem Teplého 1899, 53 02 Pardubice

Čj. 8263 TA ÚP/ 2011 – 1420/PracČB

V Pardubicích 12. prosince 2011
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1 sit.

Atelier SIS
Ing. František Stráský
U Malše 20

370 01 Č e s k é B u d ě j o v i c e

Věc: Stavební úpravy Školního náměstí - Tábor

Na základě Vaší žádosti bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ve znění zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

K předložené žádosti sděluji následující:

- VUSS Pardubice v uvedeném území neviduje žádná telekomunikační ani jiná úložná zařízení ve své správě.
- Stavba v předmětném území se nedotýká zájmů vojenské správy.


Vyjádření ČR – MO, zastoupené VUSS Pardubice je platné dva roky.

V další korespondenci, či jiném kontaktu, týkající se výše uvedené věci, uvádějte vždy číslo jednací tohoto dopisu – urychlíte tím vyřízení.

Adresa pro doručování korespondence: Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Kontaktní osoba : o.z. Petra Šislová, tel. 973 321 587


Ředitel
Ing. Pavel JŮN



Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice

potvrzuje, že ve vyznačeném prostoru
této situace k. ú. TABOR

nemá žádné telekomunikační a jiná
úložná zařízení ve své správě.

Toto vyjádření platí po dobu 2 let t. j.
do 1.

č. 8263 TAVP podpis V. Blahová

2011

12. 12. 2011



E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Vážený pan
ing Strázenský František
Atelier SIS
U Malše 20
370 01 České Budějovice

E.ON Česká republika, s.r.o.

Správa sítě plyn
F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Pavel Fiala
T: +420-606 66 09 55
F: +420-38 12 63-311
pavel.fiala@eon.cz

Naše značka: 8820/11

Tábor, 2.12.2011

**Vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování
E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**
Vaše značka:

Název akce: Tábor-stavební úpravy školního náměstí

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím plynárenském zařízení provozovaném E.ON Česká republika, s.r.o. a je vyjádřením k územnímu nebo stavebnímu řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

- středotlaký plynovod (STP) 90,32

Do situace jsme Vám orientačně zakreslili označená plynárenská zařízení (VTP a VTL RS červeně, STP a STL RS zeleně, NTP oranžově, katodovou ochranu a elektropřípojku modře).

Vytýčení zajišťuje na objednávku p. Fiala, telefon 606660955

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od vystavení.

V případě nedodržení podmínek uvedených v příloze se žadatel vystavuje možnosti postihu vyplývajícího z příslušných právních předpisů a náklady na odstranění způsobených škod mu budou předloženy k úhradě.

Souhlasíme s přípravou stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení s tím, že projektová dokumentace musí řešit opatření pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení dle příslušných předpisů.

Jednatelé:
Michael Fehn
Karel Dietrich-Nespěšný
Peter Ficht
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl C.,
vložka 15066
IČ: 25733591
DIČ: CZ25733591




Toto vyjádření držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení, nelze považovat v rámci stavebního řízení u stavebních úřadů za předchozí písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. Podmínky pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách tohoto vyjádření. Písemný souhlas ke stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude vydán při vlastním vytyčení plynárenského zařízení až po upřesnění jeho vedení.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

014



e-on

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa sítě plyn

— VTL Plynovod
— STL Plynovod
— NTL Plynovod
- - - Zrušený plynovod

Zákres je nedílnou
součástí vyjádření č.j. :

Datum : 02.12.2011

Měřítko : 1:500

Vydal : Fiala, Pavel

Podpis

E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
F.A. G. G. G.
570 45 České Budějovice

Plynárenské zařízení je orientačně zakresleno. Zákresy podzemních zařízení (sítí) neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit jejich vytyčení.



E.ON Česká republika, s.r.o.
F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25733591
DIČ: CZ25733591

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ - Plyn

k existenci technického zařízení v zájmovém území

Evidenční číslo žádosti 0000017363

Ev. číslo správce 0000003748

Specifikace požadavku pro E.ON Vyjádření k existenci zařízení

Důvod žádosti žadatele Existence sítě / zpracování projektu / předprojektová příprava

Údaje žadatele

Název organizace	Atelier SIS	IČO	606 42 581
Příjmení, jméno, titul	Stráský František, Ing.		
Ulice, č.p./or.	U Malše 20		
Obec	České Budějovice	PSČ	370 01
Telefon	386 357 027	Mobil	
Fax		E-mail	votapek@ateliersis.cz

Údaje stavebníka (investora)

Název organizace	Město Tábor	IČO	
Příjmení, jméno, titul			
Ulice, č.p./or.			
Obec		PSČ	
Telefon		Mobil	
Fax		E-mail	

Údaje akce (stavby)

Název STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO NÁMĚSTÍ

Poznámka

Doplňkové informace

Způsob převzetí vyjádření: poštou

Žádám o poskytnutí dat sítě


Přílohy (názvy souborů příloh)

Zákres zájmového území

Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: 614, 5766, 154, 5820, 126, 122, 118

Dotčená KÚ: KÚ: Tábor (764701)



Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společně s žádostí uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka uvedené v této žádosti za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žadatel odesláním žádosti udělil provozovateli služby souhlas k elektronickému podání žádosti správcům sítí, kteří toto podání umožňují. Žadatel dále prohlašuje, že se seznámil s veškerými podmínkami podání žádosti o Vyjádření správců sítí včetně podmínek cenových. V případě elektronické formy Vyjádření žadatel souhlasí se zasláním dokumentů Vyjádření na adresu elektronické pošty žadatele uvedenou v žádosti. Žadatel bere na vědomí, že lhůta pro vydání vyjádření je 30 dnů od obdržení žádosti (dle §161 Stavebního zákona).

Žádost vystavena dne

15.11.2011 9:49

Vystaveno službou e-UtilityReport




Toto vyjádření držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení, nelze považovat v rámci stavebního řízení u stavebních úřadů za předchozí písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. Podmínky pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách tohoto vyjádření. Písemný souhlas ke stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude vydán při vlastním vytyčení plynárenského zařízení až po upřesnění jeho vedení.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.



UPC Česká republika, a.s. Závěšova 5, 140 00 Praha 4

tel.: 261 107 159 e-mail: rudolf.sticha@upc.cz


Dle této dokumentace se v prostoru stavby ani v jejím bezprostředním okolí nenacházejí žádná telekomunikační vedení ani jiná zařízení, která by byla v našem vlastnictví. Toto vyjádření platí 1 rok.

datum: 29.11.2011 podpis:

LEGENDA

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



Ing. František Stráský - ATELIER S I S			 	ATELIER SILOKŇCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB SIS		
ZODP. PROJEKTANT		Ing. Stráský František				
VYPRACOVAL		Ing. Votápek Martin				
OBJEDNATEL		Město Tábor		ARCH. ČÍSLO: 11083		
OBEC		Tábor				
AKCE						
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO NÁMĚSTÍ TÁBOR				ZAK.Č.	11083-71	KOPIE
				DATUM	10/2010	
				STUPEŇ	DSP	
				MĚŘÍTKO	1:500	
OBSAH		PODKLAD PRO VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		VÝKR.Č.	-	ČÁST:



Bytes Tábor s.r.o.

BYTES Tábor s.r.o. Kpt. Jaroše 2418 39003 Tábor

ATELIÉR SYS
Ing. František Stráský
U Malše 20
370 01 České Budějovice

vaše značka

naše značka
KD - 87 - 11

vyřizuje / linka
Dařena 155

Tábor dne
28.11.2011


Věc: Vyjádření ke stavbě: Stavební úpravy Školního náměstí - Tábor.

Dle Vámi zaslané situace se v dotčeném území nenacházejí žádné podzemní sítě ve správě Bytes Tábor s.r.o., proto nemáme k předložené dokumentaci připomínek a souhlasíme a vydáním územního a stavebního povolení.

Kamil Dařena
vedoucí tepelného hospodářství
Bytes Tábor s.r.o.

BYTES TABOR s.r.o.
Tř. kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor 3
tepelné hospodářství

SPRAVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOČESKÉHO KRAJE



příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
odd.Pr, vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

závod Tábor
Vožická 2107, 390 41 Tábor

ATELIER SIS
Ing. František Stráský

U Malše 20
370 01 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne
CB/Kd/550/11

Naše značka
SUS JČK 14089/2011

Vyřizuje / linka
Chodorová

V Táboře dne
23.11.2011

Věc : Stavební úpravy Školního náměstí v Táboře – vyjádření k sítím

Stavba se dotýká silnice II/137 Na Parkánech v Táboře. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje závod Tábor, která má zřízeno právo hospodaření s nemovitostmi ve vlastnictví Jihočeského kraje, nevlastní ani neprovozuje žádné inženýrské sítě v zájmovém území výše uvedené akce.

S pozdravem

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.ú.
závod TÁBOR
Vožická 2107, 390 41 Tábor
IČO: 709 71641


Radka Pavlíková
ředitelka SUS JČk závodu Tábor

Vyjádření je platné 2 roky od data jeho vydání.

telefon
381281422

Fax
381281428



E-mail
sekretariat.ta@susjk.cz

IČ
70971641

Bankovní spojení
KB 51-8903440257/0100

TÁBOR, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ

M 1:5 000



V PŘEDLOŽENÉ ZAKRESLENÉ SITUACI
SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ SÍTĚ TKR V NAŠÍ
SPRÁVĚ. PLATNOST VYJÁDRĚNÍ 1 ROK.



C.I.: 14412314111-TH

DATUM: 23.11.91. *Agustus*

LEGENDA

 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



Ing. František Stráský - ATELIER S I S		 	ATELIER SÚKROMÝCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Stráský František				
VYPRACOVAL	Ing. Votápek Martin				
OBJEDNATEL	Město Tábor				
OBEC	Tábor	ARCH. ČÍSLO: 11083			
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO NÁMĚSTÍ TÁBOR		ZAK.Č.	11083-71	KOPIE
			DATUM	10/2010	
			STUPEŇ	DSP	
			MĚŘÍTKO	1:500	
OBSAH	PODKLAD PRO VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		VÝKR.Č.	-	ČÁST: -



Teplárna Tábor, a.s.
U Cihelny 2128
390 02 Tábor

ATELIER SIS
Ing. František Stráský
U Malše 20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Váš dopis ze dne: 15.11.2011

Vaše značka:

Vyřizuje: RT174/2011/Gregor
tel: 602 391 281
email: gregor@tta.cz

Datum: 21.11.2011

Vyjádření – Tábor – stavební úpravy Školního náměstí.

Teplárna Tábor, a.s. nemá v zájmovém území inženýrské sítě.

S pozdravem

Příloha: dle textu

Teplárna Tábor, a.s.

rozvody tepla
U Cihelny 2128
390 02 Tábor

B. Z. Háj
Balík Stanislav

Vedoucí oddělení Rozvody tepla



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Atelier SIS
František Stráský Ing.
U Malše 20
370 01 České Budějovice

E.ON Česká republika, s.r.o.

Tech. evidence a dok.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Vladimíra Hadvičáková
T +420-381 78-48 03
F +420-381 25-14 01
vladimira.hadvicakova@eon.cz

Naše značka
V1728 - Z051136102

Tábor, 16.11.2011

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce
v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Město Tábor
Název stavby: Tábor - stavební úpravy Školního náměstí.
Místo stavby: Tábor

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy provozovaném E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN
Podzemní vedení VN

Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas s činností v OP zařízení distribuční soustavy povoluje ECZR na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložte provozovateli k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.

Jednatelé:
Michael Fehn
Karel Dietrich-Nespěšný
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	Primární technologie Ing. Petrů, 387 864 911
Vytýčení kabelů zajistí	p.Dolejší 381 784 831
VN+NN	RS Tábor
Sdělovací vedení	Sekundární technologie Č.Budějovice, p.Lepší, 387 864 960

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 15.11.2012.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do příložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně čárkovaně	nadzemní vedení NN
- zeleně plně	podzemní vedení NN
- červeně čárkovaně	nadzemní vedení VN
- červeně plně	podzemní vedení VN
- fialově plně	zrušené podzemní vedení NN



Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.



E.ON Česká republika, s.r.o.
Technická evidence a dokumentace
Tábor

016

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:
www.eon.cz -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

KOMUNIKACE, a.s.
U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3
+420 242 411 111 +420 242 417 555
IČ: 252 20 0000

AtelierSIS
Ing. František Stráský
U Malše 20
370 01 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne / 15.11.2011	Naše značka ÚPTS/OS/73902/2011	Vyřizuje / Linka Houžvička / 1630	Místo odeslání / dne Praha / 15.11.2011
---	-----------------------------------	--------------------------------------	--

Věc: „Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.“

Akce: „Stavební úpravy Školního náměstí, Tábor“

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námítky.

S pozdravem

Za správnost:

Ing. Houžvička Tomáš
130 00 Praha 3
-54-

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP

Příloha: daňový doklad

Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace a.s.
odd. Ochrany sítí
U Nákladového nádraží 3144
130 00 Praha 3
Tel.: 242 411 xxx

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Č. 27444902, DIČ CZ27444502

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10577

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

15. listopad 2011

O11030003355

Václav Smil

+420 387 761 521

+420 387 761 225

vaclav.smil@cevak.cz

15. listopad 2011

Ing. Martin Votápek

Atelier SIS

U Malše 20

370 01 České Budějovice

Tábor par. 614, 5766, 154, 5820, 126, 122 a 118 stavební úpravy Školního nám. - vyjádření k existenci sítí.

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora.
- Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s., obraťte se prosím na uvedené kontakty (gis@aquaserv.cz, tel. 387 761 750). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.
- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele.
- Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.
- Vytýčení sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte - Jelínek Bořivoj 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz .
- Projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření.
- Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby popř. stavební povolení.

S pozdravem

Václav Smil

referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Situace

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657 (11)

