



zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18
tel./ fax: 220 512 524, mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

V Líbeznících, dne 13. 8. 2015

Věc: Dodatečné informace (v pořadí třetí) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, II. etapa TĚLOCVIČNA SE ZÁZEMÍM

Veřejný zadavatel: Obec Líbeznice

Vážení uchazeči,

zadavatel vydává k zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky dále uvedené dodatečné informace (v pořadí třetí).

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace od dodavatele.

Znění žádosti:

Výkaz výměr objektu SO01 Tělocvična se zázemím neobsahuje položky lešení a plošiny. Tato položka je obsažena pouze v položce č. 47 u montáže nosné tesařské konstrukce. Bude položka lešení doplněna, nebo do které položky se mají položky lešení zahrnout?

Stanovisko zadavatele:

S položkou bylo uvažováno pro celou stavbu. Položka č. 47 je určena pro celou stavbu.

Znění žádosti:

V projektové dokumentaci SO01 části S. Skladby jsou ve skladbách SDK příček S 17A, S 17.B, S 17.C, S.18 uvedeny sádrokartonové desky GKFi, ale v dokumentaci požárně bezpečnostní řešení je požadována požární odolnost pouze u některých příček, Lze u příček, které mají být bez požární odolnosti, použít jiný typ standardně užívaných sádrokartonových desek?

Stanovisko zadavatele:

Dodavatel musí prokázat splnění nároků na požární odolnost všech stavebních konstrukcí specifikovaných PBŘ. Kromě příček jsou to například i stropy a konstrukce obvodového pláště. Pokud dodavatel doloží požadovanou odolnost, může použít i jiné, technicky obdobné řešení. Dílčí konstrukce, na které nároky z hlediska PBŘ nejsou, mohou být provedeny za standardních systémů, adekvátních prostředí do kterých se zabudovávají, tak, aby neporušily požární odolnost požárního úseku jako celku.

Znění žádosti:

V Technické zprávě D.8 Slaboproud pod bodem 1.2 Projektové doklady je jedním z podkladů Studie ozvučení u 07/2015: Miroslav Láb Inton spol. s r.o. Obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí tohoto dokladu. Bez této studie či případného upřesnění nelze ocenit.

Stanovisko zadavatele:

Platí výkaz výměr.

Znění žádosti:

Jakým způsobem a kam má uchazeč uvést cenu za požadovanou úřední tlakovou zkoušku, signální vodič, šoupátko HAWLE č. 2800 DN 50 s montážní teleskopickou soupravou HAWLE č. 9601 s tuhým uličním víčkem a zbylé potřebné komponenty vodoměrné soustavy (vše uvedeno v dokumentu „Tělocvična – Přípojka vody“)? Výkaz výměr výše uvedené položky neobsahuje – prosíme o jejich doplnění.

Stanovisko zadavatele:

Náklady na tlakovou zkoušku jsou rozpočteny v položce mb potrubí. Šoupátko, montážní souprava a uliční víčko byly doplněny do výkazu výměr (do části objekt SO.03 Vodovodní přípojka).

Znění žádosti:

Zájemce se domnívá, že profil potrubí uvedený ve Výkazu výměr na listu SO 03 Pol, položka č. 1 a 2 (tj. rPE PN 20 DN/63/10,5 a rPE PN 20 DN 32/5,4, nesouhlasí s profilem uvedeným v dokumentu „Tělocvična – Přípojka vody“, který je součástí projektové dokumentace SO.03 Přípojka vody (tj. DN 50 mm (rPE)) a žádá tímto o uvedení do souladu.

Stanovisko zadavatele:

Tyto položky jsou součástí přípojky pro budovu zázemí hřiště (SO.02). Výkaz výměr platí.

Znění žádosti:

Jakým způsobem a kam má uchazeč uvést cenu za požadovanou zkoušku kanalizačního potrubí dle ČSN 75 9609 „Zkoušení vodotěsnosti stok“, uvedenou v dokumentu „Tělocvična – přípojka kanalizace splaškové“? Výkaz výměr výše uvedenou položku neobsahuje – prosíme o její doplnění.

Stanovisko zadavatele:

Je rozpočteno v položce mb potrubí

Znění žádosti:

Jakým způsobem a kam má uchazeč uvést cenu za požadovanou zkoušku kanalizačního potrubí dle ČSN 75 9609 „Zkoušení vodotěsnosti stok“, uvedenou v dokumentu „Tělocvična dešťová kanalizace“? Výkaz výměr výše uvedenou položku neobsahuje – prosíme o její doplnění.

Stanovisko zadavatele:

Je rozpočteno v položce mb potrubí

Znění žádosti:

Domníváme se, že ve Výkazu výměr chybí položka odpovídající šachtám, které jsou součástí systému voštinových vsakovacích bloků dle výkresu na str. 3 dokumentu „Tělocvična dešťová kanalizace“. Prosíme o prověření a případnou úpravu VV.

Stanovisko zadavatele:

Šachta AS LOMI není součástí voštinových bloků, je součástí dešťové kanalizace SO.05. Výkaz výměr platí.

Znění žádosti:

Domníváme se, že množství výkopu v položce „Výkop tř. 2-5 – rýha“ v rámci Odvodu a vsakování dešťových vod neodpovídá skutečnosti a je v přímém rozporu s množstvím výkopu uvedeném ve výpočtu v položce na listu SO.01 1 pol. č. 5 (Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 km skládka) a žádáme tímto o prověření a případnou opravu Výkazu výměr.

Stanovisko zadavatele:

Část výkopku bude rozprostřena v místě – platí výkaz výměr.

Znění žádosti:

Domníváme se, že frakce štěrku 100 – 300 mm, uvedená ve Výkazu výměr (list SO 05 Pol, položka č. 22), není k obsypu drenážního potrubí DN 160 mm vhodná. Žádáme tímto o prověření a případnou opravu ve Výkazu výměr.

Stanovisko zadavatele:

Jedná se o překlep, frakce má být 10-30 mm.

Znění žádosti:

Jakým způsobem a kam má uchazeč uvést cenu za požadovanou tlakovou zkoušku plynové přípojky a signální vodič (uvedeno v dokumentu „Tělocvična plyn“)? Výkaz výměr tyto položky neobsahuje – prosíme o jejich doplnění.

Stanovisko zadavatele:

Je rozpočteno v položce mb potrubí

Znění žádosti:

Je možné v nabídce v rámci skladby „S.28 Skladba okapového chodníčku šíře 500 mm“ pozměnit požadovanou frakci štěrku „žula fr 64/128 tl. 300 mm“ za frakci menší (např. 32/64) ?

Stanovisko zadavatele:

Frakci je nutno dodržet

Znění žádosti:

Může zadavatel poskytnout zájemcům nákres vstupních dveří do kavárny (D 1.08)? Dle slovní specifikace není možné přesně ocenit požadované technické řešení.

Stanovisko zadavatele:

Ano – viz příloha č.1

Znění žádosti:

Může zadavatel poskytnout zájemcům přesnou specifikaci (případně referenční výrobek) betonových cihelných pásků tl 20 mm, určených k obkladu keramické obvodové stěny nad terénem v souladu se skladbou S.05.A ?

Stanovisko zadavatele:

Referenční řešení bylo použito na obklad soklu sousední budovy polikliniky v ulici Na Chrupavce.

Znění žádosti:

Žádáme o prověření technické specifikace keramického obkladu v rámci skladby S. 23 v dokumentu „Skladby“ (je shodná jako u dlažby). Skutečně je nutné, aby dodaný materiál splňoval tyto požadavky?

Stanovisko zadavatele:

Protiskluznost se nepožaduje. Je požadován standardní obklad, hladký, lesklý, v jednotném desénovém a formátovém setu s dlažbou.

Těmito dodatečnými informacemi upravená zadávací dokumentace je platná a předložené dodatečné informace je nutné akceptovat při zpracování nabídky.

Příloha č. 1: Opravený výkaz výměr – 2 (Do rozpočtu jsou v oddílu SO.03 připsány 3 položky.)

Příloha č. 2 – Dveře interiérové

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná,
za administrátora veřejné zakázky