

- 1 DNO ŠACHTY
- 2 ŠACHTOVÉ PRODLOUŽENÍ DN 400 mm
- 3 POKLOP vč. LITINOVÉHO RÁMU A TĚSNÍČÍHO KROUŽKU - tř. DLE TERÉNU (viz. TZ)
- 4 PÍSKOVÉ LOŽE
- 5 TROUBY PP SN10 DN200
- 6 ZASLEPENÍ PŘÍTOKU HRDLA ZÁTKOU
- 7 NAPOJENÍ PŘÍPOJKY DO STĚNY ŠACHTY:
DO PŘEDEM VYVRTANÉHO OTVORU VRTÁKEM IN-SITU
SPOJKA IN-SITU DODÁNA JAKO ORIGINÁL VČ. PRYŽOVÉ TĚSNÍČÍ MANŽETY

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz			
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková				
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov				
Objednatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko				
Akce:	Tišnov ul. Hynka Bíma - oprava <u>vodovodního řadu a stoky jednotné kanalizace</u>		Paré č.	Datum:	červen 2023
Část: SO 02 Oprava stoky jednotné kanalizace v ul. Hynka Bíma	Název přílohy: Vzorová revizní plastová šachta na přípojce			Měřitko:	-
				Formát:	2 x A4
				Stupeň:	DPS
				Číslo výkresu:	F.2-02-06