

V Šumperku, dne 10. 3. 2021

Věc: Dodatečná informace č. 5 k veřejné zakázce - 22.01 Obnova příváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 - stavba

Vážení,
na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku: „**22.01 Obnova příváděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 - stavba**“, sdělujeme dodatečné informace č. 5 k veřejné zakázce.

DOTAZ:

Ve „SO 01.02 Armaturní šachty - stavební úpravy“ jsem ve výkazech výměr nenašla položku na odstranění 7ks stávajících

vstupních komínků, stropů šachet a jejich likvidaci.

Ve VV je pouze demontáž 8ks poklopů, bourání 1ks armaturní šachty a probourání otvorů (pol. 118-120) vč. likvidace.

ODPOVĚĎ:

Váš dotaz byl bohužel vznesen po uplynutí lhůty pro možné podávání dotazů. Oficiálně bychom již na tento dotaz neměli reagovat.

Vaše poznámka je však správná, bohužel byla ve výkazu výměr opomenuta položka demontáže stropů a vstupů komínků stávajících betonových šachet v počtu 7 ks, včetně likvidace suti, v celkovém množství 9,32 m³. V rámci stavby bude řešeno jako vícepráce. Zadavatel tak již v tuto chvíli nebude upravovat rozsah zadání veřejné zakázky.


Zadavatel upozorňuje uchazeče o veřejnou zakázku, že v rámci připravované nabídky je nutné respektovat shora uvedené informace zadavatele.

S pozdravem

JUDr. Martin Budiš

Výkonný ředitel společnosti

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jilová 2769/6 | 787 01 Šumperk

Vyřizuje:
Zuzana Vaňková
email: vhz@vhz.cz
tel.: +420 602 661 669

www.vhz.cz