

M 1:200



LEGENDA

- OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ
LÁVKA PRO PĚŠÍ 1,2 x 3,5 m
PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ

VS36-HOLÉHO-PARCELY DOTČENÉ STAVBOU:


2321	SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ č.p.154
1881	Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most
2324	Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most
2325	SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ č.p.155
2326	Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most
1908	Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most
2329	SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ č.p.156
2330/1	SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ č.p.156
2328/1	Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most
2327	SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ č.p.157
2322	Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most
2323	Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most
2315	Hrabák Petr, Bělehradská 316/8, 43401 Most
2314/1	Hrabák Petr, Bělehradská 316/8, 43401 Most 1/2
	Trěšňák Jan Ing., Františka Škrupova 160/13, 43401 Most 1/2
2311/8	SJM Trěšňák Jan Ing. a Trěšňáková Vladimíra, F.Škrupova 160/13, 43401 Most
2312	Hrabák Petr, Bělehradská 316/8, 43401 Most 52800/95420
	Skenář Stanislav, Koldům 181, Horní Litvínov, 43401 Litvínov 42620/95420
2316	Bubla Zdeněk, Prokopa Holého 1394/2, 43401 Most
2311/6	SJM Trěšňák Jan Ing. a Trěšňáková Vladimíra, F.Škrupova 160/13, 43401 Most
	SJM Trěšňák Jan Ing. a Trěšňáková Vladimíra, F.Škrupova 160/13, 43401 Most
2310	SJM Trěšňák Jan Ing. a Trěšňáková Vladimíra, F.Škrupova 160/13, 43401 Most
2241	Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most
2329	SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ č.p.159
2323	Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most


LEGENDA ČAR:

_____	KATASTR (b.237)
_____	STÁVAJÍCÍ PRIMÁRNÍ ROZVOD 140/70°C SETE
_____	NN - ČEZ distribuce a.s.
_____	WN - ČEZ distribuce a.s.
_____	TELEFONICA O2 Česká republika a.s.(b.122)
_____	RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY a.s.(40)
_____	KANALIZACE-SČÁVK Most (b26)
_____	VOĐOVOĐ-SČÁVK Most
_____	VEREJNÉ OSVETLENÍ VO -TSM MOST
_____	KANALIZACE DEŠŤOVÁV TSM MOST b145
_____	UPC Česká republika s.r.o.

PARAMETRY TEPELNÉ SÍTĚ:

ÚT-topná voda	teplota	80/60°C, max.90°C,ekv.reg
	max.přetlak	0,55MPa (na zdroji)
	disp.tlak	68 kPa (na zdroji)
	jm.tlak potrubí	PN25
	jm.tlak armatury	PN16



Vychodný projektant		Vychodný jazyk		1:2000	
Projektant		Technická poznámka		Poznámka č. 1	
Matušík, Ján Jng		Matušík, Ján Jng			
					
ZNAČKA		Rekonštrukčné technické kreslo podľa k. 157-36, Most - UT súčasť objektu P. Holého č. 65 VŠP		Príloha č. 1	
CAST (BPO):		Realizační dokumentace stavby ZV-č. 2849, organizace zvlášť		16	
OBSAH:		Situace ZOV		PST	
Tel.: +003203967511 Fax: +003203967511 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		Dátum vydania: 13.11.2015 Číslo zadania: 9211-26		2	
ODBERNÁTEL		Severobosťská spoločnosť, a.s.		BPO 0-91187	