



Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady,  
Školní 556, Okres Nymburk  
Školní 556/1  
Poděbrady  
290 01 PODEŘBRADY II



00000000102050209400

NAŠE ZNAČKA  
001142324932

VYŘIZUJE / LINKA  
Luděk Pirunčík / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 16. 1. 2024

## Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 12. 1. 2024, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného povolení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle přiložené PD v katastrálním území Poděbrady vedené pod názvem „Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady“ se nachází zařízení **kabelového vedení NN a VN - 22kV** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

- Před zahájením bouracích prací je zhotovitel povinen vytyčit veškeré podzemní zařízení. V ochranném pásmu podzemních zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je zakázáno používat strojní techniku. V případě, že bude dotčeno energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. je nezbytné včas požádat v souladu s § 47 zákona č.458/2000 Sb. o přeložku zařízení distribuční soustavy. Smlouva na realizaci přeložky a přeložka zařízení distribuční soustavy musí být zrealizována před započítáním demoličních prací. Přeložení distribučního zařízení zajistí provozovatel energetického zařízení na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro

34P100 ReqType:Q ReqExtID:0016967630 ProcessID:CS-202404116T093320-0001 DocExtID:0000000068519908 BOLD:001A4A1A12031EDEAD893CE8B580C843  
GONM:ZISUSCPRN DocType:CZ05IA1/(6) SAPType:Dapis-DOP-D42 ZandM:0010999918 DocId:001048751449 IA:56p2:1:314297251 Ver:X635D239 QUICK str:2 list:1

- D0000000 102050209400

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Ing. Vladimír Fridrich  
Vedoucí oddělení Regionální péče  
ČEZ Distribuce, a. s.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0016967630 ProcessID:CS-20240116T093320-0001 DocExtID:0000000068519908 BOLD:001A4A1A12031EDEAD893CE8B58C0843  
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAV(6) SAPyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0010998918 DocID:001048751449 IA:56 p21-314297251 Ver:X635D239 QUICK str:3 list:2



D0000000102050209400

