

# VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 2381

BOBNICKÁ 712

PSČ 288 21



LAPLAN a.s.  
Ing. Jana Dlouhá  
Cejl 504/38  
Brno  
602 00

Uvedete-li naši značku,  
umožníte urychlení vyřízení.

Vaše značka / ze dne

Naše značka  
0171/2024

Vyřizuje / linka  
Vetešník

Datum  
19. 2. 2024

věc: vyjádření k odstranění stavby – Investor: Město Poděbrady

VaK Nymburk, a.s. souhlasí se stavbou: „**Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady**“ za splnění níže uvedených podmínek.

- Na st.p. 1597, st.p. 1598/1 a p.č. 5135 v k.ú. Poděbrady se **nenachází** podzemní zařízení v majetku VaK Nymburk a.s.
- Při realizaci demoličních prací musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes areálové rozvody vodovodu a kanalizace. Veškeré povrchové znaky požadujeme umístit do nivelety upravovaných ploch.
- Případné dočasné odpojení přípojek provede VaK Nymburk, a.s., středisko Poděbrady (tel. 602/485794 p. Jaroslav Trnka). **Termín zahájení realizace musí být v předstihu písemně oznámen středisku Poděbrady (cov.podebrady@email.cz).**
- Stavebník musí zajistit, aby stávající areálové přípojky vodovodu a kanalizace byly ochráněny proti poškození a vniku nečistot do sítě.

S pozdravem

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.  
288 21 Nymburk, Bobnická 712  
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

Jiří Vetešník

vedoucí technicko – provozní činnosti

Platnost vyjádření je jeden rok od data uvedeného v záhlaví.

Telefon : 325 513243-4, 515961-3, 513517  
Fax : 325 513382  
e-mail : vetesnik@vak-nymburk.cz

Bank. Spojení  
KB Nymburk 1904-191/0100  
GECEB 29909-584/0600

IČO : 46357009  
DIČ : CZ46357009

## **Všeobecné podmínky pro zahájení stavby**

**Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů (dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:**

















Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí:

- a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 14 dnů předem
- b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi (v trase)
- c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami
- d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
- e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození
- f) nad trasou vedení dodržet zákaz pojíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození
- g) při provádění zemních prací ztuhit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Tyto činnosti u naší organizace zajišťuje: pan Trnka Jaroslav tel.: +420325/630012, +420602/485794.
- h) každé jejich poškození neprodleně ohlásit naší organizaci, tel. na dispečink a.s. +420325/513804
- i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 736005
- j) eventuální vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dnů před požadovaným termínem p. Svoboda Aleš tel. +420602/422449 (příp. p. Brzák Ivo tel. +420725/215440). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření popř. jeho kopii.
- k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit p. Svoboda Aleš (příp. p. Brzák Ivo), tel. +420325/513243 linka 16













Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,- Kč.



## VODOVOD

	hlavní řad - I. tl. pásmo
	hlavní řad - II. tl. pásmo
	hlavní řad - užitkový vodovod
	přípojka - I. tl. pásmo
	přípojka - II. tl. pásmo
	přípojka - užitkový vodovod
	hydrant podzemní
	hydrant nadzemní
	hydrant nadzemní
	hydrant požární
	šoupě sekční
	šoupě přípojkové
	šoupě přípojkové
	šoupě přípojkové
	šoupě přípojkové
	šoupě přípojkové



## KANALIZACE

	hlavní řad - gravitační
	hlavní řad - tlaková
	hlavní řad - podtlaková
	přípojka - gravitační
	přípojka - tlaková
	přípojka - podtlaková
	proplachovací ventil
	proplachovací ventil
	šoupě sekční
	šoupě přípojkové
	šoupě přípojkové
	šoupě přípojkové

## ELEKTŘINA

	ovládací kabel
---	----------------

## OSTATNÍ

	trasa sítě - neověřená
	trasa sítě - neprovozovaná