

Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OBECNÍHO
ÚŘADU HOŠŤÁLKOVÁ

Místo : Hošťálková 3
k. ú. Hošťálková, parc. č. st. 769, parc. č. 50/3, 50/6

Investor : obec Hošťálková
Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby

Část: D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Příloha č. 4

Zodpovědný projektant : Ing. Josef Galetka, Hošťálková 542, 756 22 Hošťálková
ČKAIT 1301805 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Vypracovala : Josef Galetka, Hošťálková 542, 756 22 Hošťálková, IČO 75866366
tel.: 604 440 439 ; e-mail: projektygaletka@seznam.cz

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)	MATERIÁL	BAREVNÝ ODTÍN	POZNÁMKA
Z1		1	OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK NAD HLAVNÍM VSTUPEM JE PODROBNĚ SPECIFIKOVÁN V SAMOSTATNÉM VÝKRESE	Žárové zinkování - viz. popis ve výkrese	Bude zpracována výrobní dokumentace zhotovitelem stavby
Z2		1	Atypický zámečnický výrobek - požární žebřík se suchovodem. konstrukce z ocelových bezešvých trubek 60.3/3 mm, stupadla z trubek 30.0/2.5 mm. Od výšky 2,5 m bude proveden ochranný koš. Suchovod požárního žebříku opatřen koncovkami pro připojení hadice. koncovky vč. víček. Na spodní straně ochranného koše bude provedena otevíravá zábrana proti vniknutí neoprávněných osob.	CELÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ. PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA POVLAKU DLE ČSN EN ISO 1461 ZINKOVÉ POVLAKY NANÁŠENÍ ŽÁROVĚ PONOREM NA OCELOVÉ A LITINOVÉ VÝROBKY - SPECIFIKACE A ZKUŠEBNÍ METODY BUDE NEJMÉNĚ 55 nm. SPOJOVACÍ PROSŘEDKY A DROBNÝ MATERIÁL BUDOU GALVANICKY POZINKOVÁNY.	Kotvení požárního žebříku bude provedeno pomocí termokotev přes zateplovací systém ETICS tl.120 mm a 180 mm termokotvami pro eliminaci tepelného mostu.