



Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s článkem ZA 4 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální.

Vedení světelné : CYKY-J (O) n x 1,5
Vedení k ventilátorům s doběhem : CYKY-O 4x1,5
Vedení k čidlam pohybu : CYKY-O 4x1,5
Vedení k čidlu střípavce : CYKY-O 3x1,5
Vedení zásuvkové : CYKY-J 3x2,5
Vedení třířízové : popoško ve výkrese
Vedení ovládací : popoško ve výkrese
Vedení přívodní a napájecí

Spínač 1 pól. pod omítku, řaz.1
Spínač sériový pod omítku, řaz.5
Spínač střípavý pod omítku, řaz.6
Spínač střípavý dvojtyp pod omítku, řaz.6+6
Spínač třířízový pod omítku, řaz.7
Tlačítko pod omítku

Spínač 1. pól. na omítku, řaz.1, s krytím IP44 – půda
Společková přípojka pod omítku TANGO
Tlačítko nouz. zastavení
Zásuvka telefonní a internetová
Zásuvka HDMI
Zásuvka jednonásobná 2P+PE pod omítku
Zásuvka dvojnásobná 2x(2P+PE) pod omítku
Zásuvka jednonásobná 2P+PE pod omítku s PO
Zásuvka 2P+PE na omítku, s krytím IP44 – půda
Zásuvka 3P+PE+N : typ C 1653
Čidlo pohybu
Ventilátor s časovým doběhem – zapojení, vent. je dodávka VZT
Nápadecí zdroj k písčovým splachovacím ZAC 1/20 (pro 3 zařízení)
Detektor kouře

5200/840 LED svídlo interiérové písážené nebo závesné čtvercového tvaru 600x600 s modulem LED 2x2600 lm, 35W/4020lm, spektrum 840, difúzor s vícevrstvou mikropyramidovou optikou, těleso bílé barvy (RAL 9003) s nízkým žlínatelem ÚRG

5200/840 LED svídlo interiérové písážené nebo závesné čtvercového tvaru 600x600 s modulem LED 2x2600 lm, 35W/4280lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003)

8400/840 LED svítidlo interiérové přisazené nebo závěsné čtvercového tvaru 600x600 s modulem LED 2x3200 lm, 42W/5270lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003)

3410/840 LED svítidlo interiérové kovové vestavné 600x600 s LED modulem 3410 lm, 24W/2490lm, spektrum 840

5670/840 svítidlo interiérové kovové vestavné 600x600 s LED modulem 5670 lm, 38W/4130lm, spektrum 840

3750/840 LED svítidlo interiérové kruhové vestavné do podhľadu s LED modulom 3750 lm, 28W/2830lm, 840

4600/840 LED svítidlo interiérové pŕisazené s modulom LED 2x3200 lm, 42W/5210lm, spektrum 840, s krytím IP54

3600/840 LED svítidlo interiérové pŕisazené s modulom LED 3600 lm, 24W/2840lm, spektrum 840, s krytím IP54

LED nouzové svítidlo nástenné/stropné, NM1h, LED 1x150 lm, 2W, spektrum 840, difúzor z čirého PC - zdroj 1 hod.

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK POHL	
ZDENĚK POHL ml.		ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL	AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ OKRUŽNÍ 455, 755 01 VŠETIN ČKAIT: 1300991 IČO: 436 083 37	
INVESTOR : Obec Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková, IČO: 00303798					
MÍSTO STAVBY : k.ú. Hošťálková, parc. č. st. 769, parc. č. 50/3, 50/6					
NÁZEV AKCE :				STUPEŇ DPS	
Stavební úpravy a nástavba budovy obecního úřadu Hošťálková				DATUM 2/2024	
				ARCHIV	FORMÁT E44
ČÁST DOKUMENTACE	Zařízení silnoproudé elektrotechniky			MĚŘÍTKO	Č. VYKRESU
NÁZEV VÝKRESU ZÁSUVKOVÉ A NAPÁJECÍ KRYZODVY 1.NP				1:50	04