



Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s článkem ZA 4 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální.

5200/840 LED svídlo interiérové písážené nebo závěsné čtvercového tvaru 600x600 s modulem LED 2x2600 lm, 35W/4020lm, spektrum 840, difuzor s vícevrstvou mikropyramidovou optikou, těleso bílé barvy (RAL 9003) s nízkým šinelem URG

5200/840 LED svídlo interiérové písážené nebo závěsné čtvercového tvaru 600x600 s modulem LED 2x2600 lm, 35W/4280lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003)

5200/840 LED svítidlo interiérové přisazené nebo závěsné čtvercového tvaru 600x600 s modulem LED 2x2600 lm, 35W/4280lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003)

8400/840 LED svítidlo interiérové přisazené nebo závěsné čtvercového tvaru 600x600 s modulem LED 2x3200 lm, 42W/5270lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003)

3410/840 LED svietidlo interiérové kovové vestavné 600x600 s LED modulom 3410 lm, 24W/2490lm, spektrum 840

5670/840 svítidlo interiérové kovové vestavné 600x600 s LED modulem 5670 lm, 38W/4130lm, spektrum

3750/840 LED svídllo interiérové kruhové vestavné do podhľadu s LED modulom 3750 lm, 28W/2830lm, 840

4600/840 LED svídllo interiérové pŕisazené s modulom LED 2x3200 lm, 42W/5210lm, spektrum 840, s krytím IP54

3600/840 LED svídllo interiérové pŕisazené s modulom LED 3600 lm, 24W/2840lm, spektrum 840, s krytím IP54

LED nouzové svídllo nástenné/stropné, NM1h, LED 1x150 lm, 2W, spektrum 840, difúzor z čirého PC - zdroj 1 hod.

Poznámka:

Elektroinstalace objektu budou přivedeny do rozvačů R1, R2, R3 a RP v jednotlivých patrech. Nové rozvody budou umístěny pod omítkou, v střepech, v ochranných lištách a parapetních kanálech pod kancelářskými stoly.

U kancelářských stůlů budou zásuvkové rozvody chráněny zásuvkou s přepětovou ochranou.

Objekt OÚ a pošty budou vypínán dle požadavku PBŘ tlačítky TOTAL STOP umístěnými u vchodu do objektu.

Docházkový systém bude napájet přes napájecí zdroj DV 12/24 dle požadavků dodaného systému.

Umístění zásuvek a napájení v objektu konzultovat s investorem před zahájením elektroinstalací. To samé platí pro objekt pošty.

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+PE+N,230/400V,~50Hz,TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ED. 3

YPRACOVAV	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK POHL	
ZDENĚK POHL ml.	ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL	AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ	
INVESTOR : Obec Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková, IČO: 00303798			OKRUŽNÍ 455, 755 01 VESETÍN	
MÍSTO STAVBY : k.ú. Hošťálková, parc. č. st. 769, parc. č. 50/3, 50/6			ČKAIT: 1300991 IČO: 436 083 37	
NÁZEV AKCE :			STUPĚN	DPS
Stavební úpravy a nástavba budovy obecního úřadu Hošťálková			DATUM 2/2024	
			ARCHIV	FORMÁT 6A4
			MĚŘÍTKO	Č. VYKRESU
ČÁST DOKUMENTACE	Zařízení silnoproudé elektrotechniky			
NÁZEV VÝKRESU	ZÁSUVKOVÉ A NAPÁJECÍ KRYZODVY 2.NP		1:50	05