

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 10729/2024/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 00303/2024

Vyřizuje: Mgr. Martina Zahradníková
Telefon: 545 113 046
Email: martina.zahradnikova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

Ing. Jan Šlesinger

Fibichova 15

679 04 ADAMOV

ID datové schránky: fa28xfh

V Brně dne 1. března 2024

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
– „JAMNÉ – OBNOVA VODOVODNÍHO ŘADU NA PARCELÁCH Č. 150 A 336“,
PARC. Č. 150, 336 K. Ú. JAMNÉ U TIŠNOVA, TIŠNOV**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, podané dne 22. 2. 2024 Ing. Janem Šlesingerem. Fibichova 15, 679 04 Adamov, (dále jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s umístěním stavby a s provedením stavby „Jamné – Obnova vodovodního řadu na parcelách č. 150 a 336“, která je umístěna na pozemcích parc. č. 150, 336 v k. ú. Jamné u Tišnova, Tišnov,

souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. váže KHS JmK vyslovený souhlas na splnění těchto podmínek:

- Před uvedením stavby do užívání předloží stavebník doklad o tom, že v předmětné stavbě – Vodovod – byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
- Před uvedením stavby – Vodovod – do užívání bude proveden laboratorní rozbor pitné vody z předmětné stavby, a to v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře a u držitele autorizace s označením přesného místa odběru.

Odůvodnění

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 258/2000 Sb.

Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a) a odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Předloženou dokumentaci vypracoval Ing. Jan Šlesinger. Fibichova 15, 679 04 Adamov, v listopadu 2023. Předložená dokumentace řeší obnovu stávajícího vodovodního řadu na parc. č. 150, 336 v k. ú. Jamné u Tišnova, Tišnov.

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Tišnov.

Stavba bude probíhat v Jamném, místní části města Tišnov, a to konkrétně v jižní části v prostoru silnice II/377 v úseku mezi domy č. p. 30 až č. p. 14. Jedná se o řídce obydlenou oblast rodinných domů a hospodářských stavení. Stávající potrubí vodovodu je vedeno v soukromých zahradách, nájezdech a parkovacích plochách. Nová trasa vodovodu bude umístěna do veřejných pozemků, konkrétně silnice II. třídy a do nezpevněné krajnice vozovky.

Řad V1 bude vybudován z plastového potrubí PE 100 RC SDR 11 d 90 s OP a bude rozdělen na dvě části. Část 1 bude mít délku 151,98 m a bude částečně uložena do otevřeného výkopu (120,0 m) a částečně budována bezvýkopově (31,98 m). Bezvýkopově bude potrubí pokládáno v prostorech mezi sloupy NN a komunikací a naproti domu č. p. 40 pod živým plotem. Část 2 bude mít délku 37,9 m a bude v celé délce uložena do otevřeného výkopu podél komunikace. Mezi oběma částmi se nachází úsek vodovodu z PE d 90 vybudovaný v roce 2023, který zůstane zachován a bude propojen s novými částmi vodovodu.

V rámci obnovovaného úseku bude prodlouženo a přepojeno 6 vodovodních přípojek a 3 vodovodní přípojky budou přepojeny na nové potrubí. Celková délka vodovodních přípojek bude 21,9 m, a bude provedena z materiálu PE 100 RC SDR 11 d 32, d 50.

Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik mohlo být vydáno podmíněně souhlasné závazné stanovisko pro předmětné řízení.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno-venkov

Rozdělovník:

1. Ing. Jan Šlesinger. Fibichova 15, 679 04 ADAMOV, ID datové zprávy: fa28xfh
2. KHS JmK – spis