

Korespondenční adresa:

**Správa a údržba silnic JMK,
oblast Sever
Komenského 1685/2
678 01 Blansko****Projekce Šlesinger****Staňkova 557/18a****602 00 Brno**

PID	Naše zn.	Vyřizuje /linka	V Blansku dne
SUSJX001E0TE	4 489/2024 - ÚVO/DoZd	Zdeněk Dolníček/547 120 375	20.3.2024

Stanovisko k projektové dokumentaci obnova vodovodního řadu

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK) oblast Sever obdržela Vaši žádost o stanovisko pro společné povolení stavby „Jamné – obnova vodovodního řadu na parcelách č. 150 a 336“.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č. j.: 427/09/Z 8 ze dne 17. 9. 2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních správních.

Dle předložené projektové dokumentace (situace stavby) je navržena obnova stávajícího vodovodního řadu v obci Jamné ve spodní části obce. Trasa je vedena v souběhu se silnicí II/377 v ostatní ploše (cca 38m) p.č. 336 k.ú. Jamné u Tišnova v km cca 4,645 – 4,683 vpravo ve směru staničení silnice a ostatní ploše (cca 152m) v pozemku p.č. 150 vlastník ČR v km cca 4,733 – 4,885 vpravo ve směru staničení silnice. Dále trasa kříží protlakem (cca 6m) silnicí II/377 p.č. 150 v km cca 4,789 ve směru staničení silnice. Součástí stavby bude i realizace domovních přípojek.

Stavbou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje a to:

1. p.č. 336 v k.ú. Jamné u Tišnova
2. silnice II/377 Tišnov – Černá Hora – Sloup - Prostějov

K navrženému řešení výše uvedené stavby Vám sdělujeme podmínky SÚS JMK pro realizaci:

- z předložené PD výše uvedené stavby je zřejmé, že dojde k dotčení silničního tělesa silnice II/377 a je nutno postupovat dle platné legislativy – zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění,
- křížení silnice požadujeme provést protlakem, kolmo k ose silnice, vedení musí být v celém úseku pod silnicí uloženo v hloubce nejméně 150 cm a musí být opatřeno ocelovou, případně jinou mechanicky odolnou chráničkou, která musí přesahovat nejméně 1 m těleso silnice,
- montážní jámy v takové vzdálenosti, aby nebyla narušena statika silnice,
- před zásypem montážních jam budeme vyzváni ke kontrole tel: 739 383 693,
- podélné vedení vodovodu v souběhu se silnicí v ostatní ploše bude otevřeným výkopem bez zásahu do tělesa silnice, hloubka krytí minimálně 1m,
- po celou dobu prací na pozemku v blízkosti silnice musí být výkop zhotovitelem stavebních prací zabezpečen,

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl Pr, vložka 287

tel. 516481150, email: sever@susjmk.cz, <http://www.susjmk.cz/>, adresa pro zasílání faktur: faktury@susjmk.cz
bankovní spojení: č.ú.27-5826360267/0100 IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581

Vyřizuje: Zdeněk Dolníček tel: 547 120 375, 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz

- realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ které musí být odsouhlasené SÚS JMK oblast Sever a Policii ČR KŘK Brno-venkov,
- v případě znečištění silnice v důsledku této stavby zajistí zhotovitel úklid,
- po ukončení prací v místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřena humusová vrstva tl. 10cm a obnovena zeleň,
- pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím,
- povinnosti zhotovitele je uhradit na svůj náklad případné škody které vzniknou v důsledku jeho činnosti na silničním tělese, dopravním značení v důsledku provádění výše uvedené stavby, a to bez odkladu účinku,
- uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad MěÚ Tišnov odbor dopravy,
- dotčený úsek silnice a příslušný pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK se zástupcem prováděcí firmy. Současně bude předán harmonogram prací. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba (36 měsíců) a datum jejího ukončení kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení,
- o zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor (kontakt tel: 739 383 693, e-mail: zdenek.dolnicek@susjmk.cz),
- vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí do pozemku kde vlastníkem je Jihomoravský kraj, požadujeme před podáním žádosti o společné povolení stavby, aby měl investor uzavřenou „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ (formulář žádosti ke stažení na stránkách www.susjmk.cz). Žádost o tuto smlouvu včetně potřebných podkladů bude podána na Jihomoravský kraj prostřednictvím SÚS JMK oblast Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko,

Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k realizaci výše uvedené stavby v souladu s předloženou dokumentací.

Toto vyjádření má platnost 12 měsíců a bude součástí dokumentace stavby.

S pozdravem

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Sever