

Městys Vranov nad Dyjí

Název veřejné zakázky:	Vranov nad Dyjí – rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě.
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Městys Vranov nad Dyjí
Sídlo:	Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí
IČ:	00293806
Evidenční číslo zakázky:	P21V00000001
Druh zakázky dle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Limit zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 1 ze dne 10.02.2021

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení zadávacích dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno dle ust. § 98 odst. 3) zákona a dotazu dodavatele (formou: dotaz – odpověď). Formulace dotazů je doslovně převzata.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1:

Dne 9.2.2021 obdržel zadavatel tuto žádost dodavatele.

Žádáme o vysvětlení níže uvedených dotazů:

Dotaz 1:

Projekt elektroinstalace nesedí s výkazem výměr. Žádáme o kontrolu a případné doplnění či opravu výkazu výměr: Souhrnný stavební a EI položkový rozpočet-způsobilé výdaje - pol.212-287 (díl M21, M22, M65).

Např.

1. V bytových rozvodnicích je hlavní vypínač a zvonkové trafo – ve výkaze není.
2. Svítidla – v TZ se píše o svítidle na chodbách s pohybovým čidlem – ve výkazu jeden typ pol.č.258.

Instalovaná stropní svítidla budou ovládána vypínači podle označení na výkrese půdorysu. V chodbách bytů navržena svítidla s automatickým spínáním čidly. Vždy pro jedno svítidlo přibližně uprostřed chodby bude instalován vypínač na umožnění trvalého zapnutí.

Hlavní přívod od PS do RE – není ve výkazu.

Pol. 286 – ventilátory 15 ks ?

Dotaz 2:

V PD chybí výpis pro kuchyňské linky. Je uvedena pouze pol.č.190 – kuchyňské linky dl. 240 cm. Obsahují tyto linky i spotřebiče?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE ŽÁDOSTI č. 1:

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci ke každému bodu v žádosti takto:

Vysvětlení dotazu 1:

Soupis prací je po dotazu revidován a opravený:

- Zvonkové trafo je zrušeno z důvodu navržených zvonků na 230 V, původní trafo tedy nebudou dodávány a v novém soupisu prací již nejsou uvedena.

- Hlavní jističe jsou nově doplněny do položky č. 253.
- Svítidla jsou upřesněna a doplněna o samostatnou položku „venkovní svítidla“. Jelikož by bylo problematické dodat svítidlo s nouzovým zdrojem a současně s čidlem pohybu, jsou doplněna jednotně čidlo pohybu – položka č. 260 a 261.
- Hlavní přívod není ve výkazech výměr obsažen, předpokládáme, že bude využit původní kabel v původní trase.
- Ventilátory v díle M21 byly vypuštěny – jsou vykázány v pol. 288.

Zadavatel předkládá v příloze nový opravený soupis prací označený: 001 Souhrnný stavební a EI rozpočet – uзнatelné náklady – změna č.1.

Vysvětlení dotazu 2:

Je doplněn výkres kuchyňských linek a je třeba v rámci ocenění započítat úpravu kuchyňské desky pro dřez.

Spotřebiče, které budou součástí dodávky jsou již obsaženy v soupise prací – el. sporák a digestoř v díle EI, nerezový dřez v díle ZI.

Zadavatel doplňuje a předkládá v příloze výkresy kuchyňských linek označený: 20_Kuchyňské linky_BD Vranov.

INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení a změny zadávací dokumentace předkládá dodavatelům opravené a doplněné tyto části zadávací dokumentace:

- **001 Souhrnný stavební a EI rozpočet – uзнatelné náklady – změna č.1**
- **20_Kuchyňské linky_BD Vranov (výkresy)**

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé pro zpracování nabídky použili tento nový dílčí soupis prací a části projektové dokumentace pro podání nabídky, jelikož tyto nové dokumenty nahrazují původní.

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace je změnou zadávacích podmínek.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace zveřejněno na profilu zadavatele v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a dle zákona.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace také odesláno zájemci, který požadoval vysvětlení a to prostřednictvím e-mailové pošty.

Toto vysvětlení je nedílnou součástí zadávací dokumentace týkající se výše uvedené veřejné zakázky. Ostatní části zadávací dokumentace se tímto nemění.

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením č. 1 a změnou zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 99 odst. 2) zákona.

Původní lhůta, stanovená ve výzvě k podání nabídek se mění a prodlužuje o 3 pracovní dny, aby všichni dodavatelé měli dostatečný časový prostor pro zpracování nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se mění a prodlužuje a končí dne 25. 02. 2021 v 09:00 hodin.

V návaznosti na změnu popsanou výše dochází i ke změně termínu pro otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Vranov nad Dyjí, dne 10.2.2021.
Ing. Lubomír Vedra, starosta – v.r.

Za zadavatele a osobu pověřenou výkonem zadavatelské činnosti: