

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

ZADAVATEL: Město Stod
Sídlem: nám. ČSA 294, 333 01 Stod
Zastupuje: Bc. Jiří Vlček, starosta města
IČ: 00257265

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„STOD - ÚV III - DOPLNĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO STUPNĚ ÚPRAVY VODY“

V Plzni dne 15.04.2025

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

Výše uvedený zadavatel Vám na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na **stavební práce** zadané ve **zjednodušeném podlimitním řízení** dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZZVZ“).

Dotaz č.1:

V technické zprávě se uvádí, že náhradní akumulace je řešena pomocí dvojice plastových nádrží o objemu 2x10 m³. Dodávka plastových nádrží není zahrnuta ve výkazech výměr. V PS02 - Provizorium, DPS 02.1 - Strojní část - je pouze položka 3.1.03 Montážní práce spojené s vystrojením provizorních akumulačních nádrží. Prosím Vás o objasnění, kam položku plastových nádrží ocenit.

Odpověď č.1:

Plastové nádrže, které jsou určeny pro náhradní akumulaci, **nejsou součástí dodávky zhotovitele a nejsou proto zahrnuty ve výkazech výměr**. Tyto nádrže budou **poskytnuty provozovatelem stavby, společností Vodárna a.s.**

Zhotovitel v rámci zakázky **provádí pouze montážní práce** spojené s vystrojením těchto nádrží, což je zahrnuto v položce **PS02 - Provizorium, DPS 02.1 - Strojní část, položka 3.1.03**.

Dotaz č.2:

Bylo by možné získat podrobnější výkres týkající se - PS02 Provizorium (technologie)? Výkresová dokumentace obsahuje pouze technologické schéma.

Odpověď č.2:

Z dotazu není zcela zřejmé, zda se jedná o část **PS02 Provizorium** v rámci hlavní části projektu „STOD – ÚV III Doplnění technologického stupně úpravy vody“, nebo o samostatnou část projektu „STOD – ÚV III Doplnění technologického stupně úpravy vody – PROVIZORIUM“.

V žádné z těchto částí projektové dokumentace však skutečně není dispoziční výkres zpracován. Z našeho pohledu k této části projektu **nebyl dispoziční výkres nezbytný**.

V samostatné části projektu *Provizorium*, konkrétně v technické zprávě **D2.1.01**, jsou přehledně uvedeny **nápojevací body na stávající technologii a návrh dispozičního umístění nových zařízení**, a to formou **fotodokumentace s popisy a náčrtky**.

Část **PS02 Provizorium** v hlavním projektu pak z těchto podkladů přímo vychází.

Zároveň upozorňujeme, že **provizorní potrubní propoje budou muset být v průběhu realizace operativně přestavovány** v návaznosti na aktuální stavební činnosti, a proto **nepovažujeme detailní dispoziční zakreslení za účelné ani prakticky využitelné**.

Během kontroly zadávací dokumentace byla odhalena chyba při kopírování v rozpočtu/soupisu prací, konkrétně ve specifikaci položky 1.1.01, kde chybí několik prvních řádků. Tato chyba se pak propsala do zadávací dokumentace, konkrétně v souboru „SOUPIS-PRACI-Stod-UV-III-provizorium.xlsx“.

Správné znění položky je uvedeno ve strojní části projektu - D2.1.02 Seznam strojů a zařízení, položka 1.1.01.

V příloze zasíláme aktualizovaný soupis prací k 15.04.2025 k ocenění - soubor: SOUPIS-PRACI-Stod-UV-III-k-15.04.2025.xlsx.

Zadavatel vysvětlil a změnil zadávací podmínky v souladu s ustanovením § 98 a 99 odst. 1 ZZVZ, proto v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Nová lhůta pro podání nabídek je: **23.04.2025** do **09:00** hod.

Michal
Cvikl

Digitálně podepsal
Michal Cvikl
Datum: 2025.04.15
14:42:50 +02'00'

.....
Ing. Michal Cvikl
za osobu pověřenou zastupováním zadavatele v řízení
MAZEPPA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl C, vložka 23432
IČ 27187039, DIČ: CZ27187039
tel. +420 723968521

Přílohy:

Opravený soupis prací k 15.04.2025 (*soubor: SOUPIS-PRACI-Stod-UV-III-k-15.04.2025.xlsx*)