

Vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečné informace č. 4

1) Název zadavatele

Obec Jezdkovice

2) Název zakázky:

Energetické úspory v zámku Jezdkovice – Etapa B

3) Dodatečná informace

Otázka č. 1

Dle VV pro objekt D 1.4.3 – Venkovní elektroinstalace má být použit kabel AYKY-J 4x95mm². V TZ a situačním schématu je ovšem uveden kabel AYKY-J 3x120+70mm².

Odpověď č. 1

Správně je kabel AYKY-J 3x120+70mm². Prosíme tedy o nacenění této specifikace.

Ing. Jiří Knopp

zástupce zadavatele