

Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, Planá zadávací řízení na dodavatele

Dodatečné informace, odpovědi na zaslané dotazy:

Dotaz č.1 ze dne 24.5.2016

žádám Vás o specifikaci svítidel **Nb (nutno dospecifikovat montáž (stropní přisazená/stropní vestavná) a optiku symetrická/asymetrická).**

Dále se jedná o systém stmívání **DALI**, který by měl být umístěn v rozvaděči R-osvětlení. Jelikož tam jsou svítidla asi od čtyř výrobců, je nutné specifikovat, za kým půjde nabídka na DALI systém. To samé platí o rozvaděči nouzového osvětlení RNO s centrálním bateriovým systémem. Ten by měl dodat dodavatel nouzového osvětlení a je třeba ho specifikovat.

Odpověď:

k Vašemu dotazu sdělujeme :

- k první části dotazu - svítidlo Nb je uvažováno pro stropní montáž (na strop, nikoliv do podhledu!). Optika symetrická.
- Dodavatel hlavních svítidel určí typ nouzového rozvaděče a propojení se systémem regulace DALI. V případě, že potřebujete dále specifikovat, prosím, obraťte se přímo na zpracovatele části elektro (Ing. Valeš, 603 203 537).