



= Zájemci veřejné zakázky =

Valašské Meziříčí 15. září 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: **Zimní stadion Žamberk**
Název akce (projektu): Zimní stadion Žamberk
Identifikační číslo: 162D55100Y002
Druh podle předmětu: Stavební práce
Druh podle finančního limitu: Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: **Město Žamberk**, se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel, který je v rámci zadávacího řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený v souladu s § 43 ZZVZ příkazníkem, tj. QUANTUM CZ s. r. o., se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25869043, poskytuje ve smyslu § 98 ZZVZ následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 ze dne 10. 9. 2021:

Dobrý den, jako uchazeč zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zimní stadion Žamberk“ si Vás jménem společnosti [] se sídlem [] dovoluji požádat o dodatečnou informaci technického charakteru. Po prostudování zadávací dokumentace a po rekognoskaci dotčeného území máme poněkud pochybnosti o dopravních možnostech, tak jak je uvedeno v souhrnné technické zprávě na straně č.35. v článku B.8 Zásady organizace výstavby, kde se píše:

B.8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: Staveniště bude dopravně napojeno ze stávající místní komunikace mezi ulicí Zámecká a U Koupaliště jedním vjezdem/výjezdem. Staveniště bude smluvně napojeno na přípojky vody a elektro.

Dále se v technické zprávě píše, že se neuvažuje o kácení dřevin v rámci výstavby.

Zmíněná příjezdová komunikace je velmi úzká a průjezd po ní je zásadně omezen lemuje stromy, jejichž koruna je nízko posazena, tudíž reálně průjezdný profil neumožní průjezd potřebné mechanizace.

Příjezd ulicí U Koupaliště je sice širší, ale i zde jsou omezující stromy po obou stranách komunikace a navíc je zde osazeno dopravní značení IZ5a (IP26a) Obytná zóna. S ohledem na výše uvedené prosím o informaci jakým způsobem je uvažováno s návozem materiálu atd.

Odpověď na dotaz č. 1:

Kácení ani poškození dřevin v průběhu **není možné**, jedná se o alej chráněných pyramidálních dubů. Vysoké napětí, které je v současné době vedeno vzduchem za alejí dubů, bude do konce září 2021 uloženo do země. Navážení materiálu je uvažováno příjezdem ze silnice 1/11, v případě potřeby bude (po předchozí dohodě) možné vytvoření širšího prostranství vpravo za sjezdem - pozemek mezi staveništěm a silnicí 1/11 je ve vlastnictví zadavatele a na začátku cesty je dostatek místa, první strom aleje je až cca 20 m od sjezdu.

Dotaz č. 2 ze dne 10. 9. 2021:

Dále se chceme zeptat, kdy se plánuje výstavba sousedního parkoviště, které není předmětem zadávací dokumentace? Budou obě realizace v souběhu?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ne, tyto realizace nebudou v souběhu, parkoviště bude realizováno až po výstavbě zimního stadionu.

Ing. Markéta Vodáková
QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele