



Váš dopis zn.:
ze dne: 9.2.2022
Naše značka: SCVKZAD128760/ÚTPCUL/PM
Vyřizuje: Pech Matěj
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 9.3.2022

Ing. arch. Jiří Jarkovský
Ing. Petr Jarkovský
Velká Dominikánská 129/10
412 01 Litoměřice

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Hrad č.p. 1 – Kulturní centrum v bývalém špýcharu
Účel vyjádření:	K dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Budyně nad Ohří
	Část obce, ulice, č.p.: Budyně nad Ohří, č.p. 1
	Katastrální území, parcelní číslo: Budyně nad Ohří, st.p.č. 160/1
Žadatel:	Ing. arch. Jiří Jarkovský
Adresa, tel., e-mail	Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice 736 663 869, petr@arch-jarkovsky.cz
Investor:	Město Budyně nad Ohří
Adresa, tel., e-mail	Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří
Projektant:	Ing. arch. Jiří Jarkovský
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

K předloženému projektu „prodloužení stávajícího NTL plynovodu DN 80mm na st.p.č. 160/1 v k.ú. Budyně nad Ohří“ **sdělujeme:**

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- vodovod do DN 500 mm
- kanalizace do DN 500 mm

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. **Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace** o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. **Skutečné umístění zařízení je nutno zajistit vytýčením přímo na místě**, nejlépe před

strana 1 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli.

Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

S obsahem předložené dokumentace

souhlasíme, pokud budou splněny následující podmínky:

1. Při umístění jakýchkoliv staveb včetně svislého dopravního značení, oplocení, stožárů VO, výsadba vzrostlých porostů apod. a při kácení stávajících stromů a keřové výstavby požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů v platném znění. Výkopy v těchto ochranných pásmech je nutno provádět ručně.
2. Stávající zařízení – vodovodní řady a kanalizační stoky požadujeme respektovat a zachovat (nepoškodit).
3. Upozorňujeme dále zejména na poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody na řadech, revizní kanalizační šachty, které je nutno respektovat a zachovat. Zejména požadujeme, aby při výstavbě nedošlo k výrazné změně nivelety terénu (max. tolerance ± 15 cm) a tím snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím vodohospodářským zařízením.
4. Při souběhu a křížení s námi provozovaným vodohospodářským zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí. Upozorňujeme, že v případě zjištění pokládky kabelů v rozporu s touto normou, investor tyto na vlastní náklady přeloží.
5. Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením. Požadujeme s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení výkopových prací na akci. Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytyčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby. Vytyčení skutečného umístění zařízení je nutné objednat na tel. 840 111 111, e-mail info@scvk.cz.
6. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace a zajistí průběžné provádění kopaných sond v místech nejasností při křížení a souběhu sítí.
7. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“.
8. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
9. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. S žádostí o informaci k existenci přípojek se obrazejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích části zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
10. V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový (dgn.) zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.
11. Ke kolaudačnímu řízení investor doloží:
 - potvrzení (zápis) o kontrole před záhozem s provozovatelem vodovodů – provoz vodovodů Roudnice nad Labem.
 - potvrzení (zápis) o předání povrchových znaků (poklopy šoupat, šachet a ventilů) po dokončení prací s provozovatelem vodovodů (přejímající pracovník – p. Korda) a provozovatelem kanalizací (přejímající pracovník – Bc. Weber).



Jakákoliv změna dokumentace musí být znovu předložena provozovateli k posouzení.

Obečné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Pech Matěj
referent technicko-provozní činnosti

Na vědomí:

- provoz vodovodů Roudnice nad Labem
- provoz kanalizací Litoměřice

Příloha:

- Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

