

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
(dále jen zákon)

Název akce: _____

Zpracovatel projektové dokumentace: _____

Stavebník/investor: _____

Adresa trvalého pobytu (sídlo): _____

IČ:/datum narození _____

Druh řízení: ☐ umístění stavby

☒ povolení stavby

☐ změna stavby

☐ vydání kolaudačního souhlasu

Údaje o stacionárním zdroji nevyjmenovaném v příloze č. 2 zákona

VEPRERE ÚDAJE O ZDROJI TEPLA UVEDENÝ
VPRÍLOZE TĚTO ŽÁDOSTI - TECHNICKÁ ZPRÁVA
PRO VYTÁPĚNÍ

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ZDROJE:

- PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE TEPELOVODNÍ PRACOVNÍ
V TEPELOVNÍ STANCI 70/55°C.

1 KOTEL BUJERUS LOGAMAX PLUS GBM2-35i 34kW

1 KOTEL BUJERUS LOGAMAX PLUS GBM2-50i 49kW

UZAVŘENÝ OKRUH SPALOVÁNÍ KONCENTRICKÝM ODVODEM

SPALIN NAD STŘECHOU A PŘÍVODEM SPAL. VZDUCHU ZE STŘECHY.

- PALIVO ZEŽNÍ PLYN - 34 MJ/m³, SPOTŘEBA 943/2, ODVĚR 4/50 M³/h

Pozemková/stavební parcela číslo: _____

Katastrální území: _____

Žadatel: _____

Telefon: _____ e-mail: _____

V _____ dne _____

Podpis

Závazné stanovisko zaslat na adresu investora/žadatele/vyzvednu osobně