



- 1 Regulační ventil s havarijní funkcí PN16 - DN25
- 2 Výměník tepla deskový, letovaný - 150 kW, $\Delta P_{\max} = 20 \text{ kPa}$
- 3 Čerpadlo ÚT s frekvenčním měničem, přírubové
DN32 - PN10, 6,6 m³/h - H=8m, 50 Hz - 1x 230V - 340W
- 4 Měnič tepla ultrazvukový, Qp 3,5 - PN25 - DN25
- 5 Expanzní nádoba PN6 - 500 l
- 6 Elektromagnetický ventil dvoucestný PN25 - 1/2",
s tlumením vodního rázu
- 7 Vodoměr, Qp 2,5, PN16 - 1/2", 90°C

Z H O T O V I T E L :  SITEZ s.r.o. Centrální předávací stanice Skládky Nová Ves 415 01 Teplice www.sitez.cz	I N V E S T O R : KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Jateční 660 339 01 Klatovy 2
---	--

Akce : **Rekonstrukce SCZT – varianta 2a–2PK + varianta 0**
Horkovod, Etapa 1, D4 – Objektové předávací stanice
D4.14 – OPS Koldínova 397
D4.14.1 – Technologie

Obsah :	Technologické schéma	Pař. číslo :	3	Pař. :	1
---------	----------------------	--------------	---	--------	---