

Martin Liška**Od:** Pyroutková Eva [eva.pyroutkova@cetin.cz]**Odesláno:** 23. listopadu 2015 11:18**Komu:** Martin Liška**Předmět:** RE: žádost Sdružená/Lesní**Podepsáno:** eva.pyroutkova@cetin.cz

Dobrý den,

Navrhovaná stavba „Pelhřimov-rekonstrukce inženýrských sítí ul. Sdružená a Lesní“ k. ú. Pelhřimov bude v místě křížení a souběhu se stávající trasou podzemního vedení sítě elektronických komunikací v plné míře respektovat prostorovou normu ČSN 73 6005. V místě křížení kabelové trasy je nutné uložit PVSEK do chrániček např. betonové žlaby či plastové žlaby (souběžně založit rezervní chráničku např. AROT o prům. asi 110 mm a její konce utěsnit proti vniknutí nečistot). Chráničky budou přesahovat místo křížení min. o 0,50 m. Stožáry VO je možné osadit ve vzdálenosti min. 0,80 m od kabelové trasy. Nebude-li to z prostorových důvodů možné, je nutné uložit naše zařízení do chrániček (betonové žlaby), potom je vzdálenost snížena na 0,30 m od trasy PVSEK. Všechna křížení vést pod trasou PVSEK. Obrubníky a jejich betonový základ je možné osadit ve vzdálenosti min. 0,30 m od kabelové trasy. V ochranném pásmu sítě elektronických komunikací požadujeme veškeré zemní práce provádět výhradně ručně. Před záhozem přivězte našeho pracovníka ke kontrole (pan Franěk, mob. 724 054 301). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místě příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací. Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ vydaného útvarem Technické dokumentace sítě pod č. j. 714635/15 ze dne 17.10.2015 a jsou jeho nedílnou součástí. Při splnění výše uvedených podmínek a podmínek uvedených ve Vyjádření o existenci sítě (popř. též podmínek stanovených při vytýčení), nemáme námitek k provádění zemních a stavebních prací.

S pozdravem

Eva Pyroutková

Specialista ochrany sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

mob. 602 42 88 44

e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz

Sent: Saturday, October 17, 2015 10:01 AM**To:** Pyroutková Eva <eva.pyroutkova@cetin.cz>**Subject:** žádost Sdružená/Lesní

Dobrý den ,

Dovoluji si Vás tímto požádat o stanovisko k PD – Pelhřimov-rekonstrukce inženýrských sítí ul. Sdružená a Lesní .

Děkuji

S pozdravem

Ing. Martin Liška

Nad Žlábkem 3757

580 01 Havlíčkův Brod

Tel. : 605530859

<http://martinliška.webnode.cz/>