

Dodatečné informace č. 2

Zadavatel: Obec Zvíkovské Podhradí
IČ: 005 11 765

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách uveřejňuje zadavatel následující dodatečné informace, a to v rámci veřejné zakázky na akci:

„Rekonstrukce sportovního areálu a koupaliště Zvíkovské Podhradí“

Zadavatel tímto reaguje na dodatečné informace uchazečů.

Dotaz uchazeče:

Ještě jsem nedostal žádnou odpověď na mé minulé otázky a mám další

- *Nikde jsem nenašel specifikaci tlakové nádoby s vakem a PV 500*
- *U fólie je rozpor mezi výkazem výměr a technickou zprávou DLW NG proti DLW NGD, což je jednobarevná, nebo dezénová a cenově rozdíl cca150Kč/m2*
- *Nevím zda by neměla v dětském bazénu, brouzdališti a brodítkách být protiskluzová úprava*

Odpověď zadavatele:

Nikde jsem nenašel specifikaci tlakové nádoby s vakem a PV 500?

Jedná se o tlakovou nádobu s vakem, který reguluje rázy od čerpadla, přesný typ zvolte dle Vámi vybrané technologie.

U fólie je rozpor mezi výkazem výměr a technickou zprávou DLW NG proti DLW NGD, což je jednobarevná, nebo dezénová a cenově rozdíl cca150Kč/m2

Platí údaj ve výkazu výměr, tak jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci. Vzhledem k rozpočtu zůstane DLW NG

Zadávací dokumentace stanoví: „Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny závazný výkaz výměr.“

Nevím zda by neměla v dětském bazénu, brouzdališti a brodítkách být protiskluzová úprava

Ano bude provedena protiskluzová úprava

Ve Zvíkovském Podhradí dne 06.03.2015

.....
Josef Bárta
starosta / zadavatel, Obec Zvíkovské Podhradí
vz. Ing. Michal Novák, LEGRO CONSULT s.r.o.