



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-4-38-7/1-OPST-2015

Brno 10. 9. 2015
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 2
Přílohy: 1/PD

Mat.PIS, s.r.o.
Drážní 66/
675 73 Rapotice

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Lenka Holánková, vrchní komisař, ☎: 950639103, e-mail: lenka.holankova@firebrno.cz

Název stavby: Nástavba a přístavba ZŠ Ostrovačice
Místo stavby: Ostrovačice, Ríšova 43, p.č. 61/1,61/82,64, 65
Stavebník: Městys Ostrovačice, Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, 664 81
Projektant PBŘ: Matoušek Jiří, Ing. ČKAIT 1003088
Datum zpracování PBŘ, zpracovatel PBŘ (bez ČKAIT): Ing. Hana Menclová, č. zakázky 2015-03/71
Předložený druh dokumentace: Společné územní a stavební řízení

Jedná se o dvoupodlažní přístavbu (budova D), kde budou umístěny čtyři učebny, kabinety, technické místnosti a nová šatna pro 102 dětí. Dále ve stávající budově C budou provedeny dispoziční úpravy pro možnost rozšíření stávající jídelny. Obě budovy budou komunikačně propojeny (v 1.NP dveřmi mezi stávající a novou šatnou, v 2.NP dveřmi mezi chodbou v budově D a propojovací chodbou nově vzniklou na terase budovy C. Dvoupodlažní přístavba bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem třídy reakce na oheň B. Únik bude zajištěn nechráněnými únikovými cestami navazujícími na chráněnou únikovou cestu typu A větranou přirozeně. Těmito úpravami dojde k navýšení kapacity školy z 228 na 330 žáků.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 7. 9. 2015 (doplněno 9.9. 2015). K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko s podmínkou

1. v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb pro zajištění bezpečné evakuace osob musí mít dveře na únikových cestách ve směru úniku osob kování, které umožní otevření dveří (bez použití jakýchkoliv nástrojů), ať již jsou dveře běžně zamčeny, zablokovány či jinak zajištěny proti vloupání v souladu s čl. 5.5.9 ČSN 730810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení tj. kromě dveří označených ve výkresu PBŘ se jedná o dveře vedoucí z budovy D m.č. 1.01 a z budovy C m.č. 1.11 na volný terén, které budou opatřeny panikovým kovááním v souladu s ČSN EN 179
2. v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, pro zabránění šíření požáru a jeho zplodin musí být všechny dvoukřídlové požární dveře opatřeny koordinátorem pohybu tak, aby v případě požáru byly vždy správně uzavřeny v souladu s čl. 5.5.8 ČSN 730810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

3. pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti)

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBR ve své dokumentaci.

Poučení: Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32

plk. Ing. Václav Špéra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje