



The energy to lead

Macháček Jaroslav
Komenského náměstí 604
665 01 Rosice

naše značka
5001169060

vyřizuje
Vladimír Mach

datum
21.08.2015

Věc:

Úprava odběrného plynového zařízení pro nový spotřebič v (nástavbě a přístavbě) ZŠ:

Obec: Ostrovačice

Ulice: Říšova 43

K.ú. - p.č.: Neuvedeno

Stavebník: Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno- venkov, příspěvková org , Říšova 43 , 664 81 Ost

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

S úpravou (prodloužením - rozšířením) uvedeného odběrného plynového zařízení (dále OPZ) pro 1 nový plyn. spotřebič /umístěný v 2.NP nové přístavby ZŠ/ v rozsahu podle dodané projektové dokumentace (dále PD) datované srpen 2015, RWE Distribuční služby, s.r.o. (dále RWE) souhlasí pokud budou při realizaci stavby splněny podmínky obsažené ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě (dále SPDS) č.320090064629, vydané provozovatelem distribuční soustavy a v srpnu 2015 potvrzené zástupcem odběratele plynu a také následující požadavky distributora plynu.

K předložené PD na úpravu OPZ vydáváme souhlasné stanovisko pouze z hlediska umístění HUP, fakturačního plynoměru, hodinového množství odebraného plynu a počtu spotřebičů - pokud jsou v souladu s SPDS.

V rámci řešené stavby příslušný hlavní uzávěr plynu (HUP), na konci distribuční NTO přípojky plynu, zůstává umístěn beze změny vně budovy v chodníku uvnitř ohrazení areálu ZŠ při ul. Říšova.

HUP je zásadně součástí navazujícího soukromého OPZ a není ve správě ani majetku distributora plynu.

Za bezpečnou funkci a trvale volný přístup k HUP pro distributora plynu a externí oprávněné i zásahové subjekty (hasiče) zcela odpovídá vlastník příslušného OPZ.

Pro obchodní - fakturační měření max. odběru (do 35,5 m3/hod.) zemního plynu, celkem 4 spotřebičů (z toho 1 nový) vyhovuje podle SPDS stávající membránový plynoměr G-25.

Fakturační plynoměr zůstává instalován v samostatné místnosti při HUP.

RWE nedodá plynoměr G-4 navržený v PD pro neobchodní - podružné měření odběru plynu nového spotřebiče.

Úpravu OPZ může provést pouze subjekt k této činnosti oprávněný. OPZ bude zhotoveno a provozováno m.j. v souladu ČSN EN 1775, TPG 609 01, TPG 704 01, TPG 800 03 a TPG 934 01.

OPZ lze po úpravě uvést do provozu po naplnění požadavků bezpečnosti i spolehlivosti a předložení kladné revizní zprávy na toto zařízení dodavateli plynu.

Toto stanovisko platí pouze pro výše specifikovanou úpravu OPZ (v místě a rozsahu) podle předložené PD i příslušné SPDS a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300



The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001169060 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Vladimír Mach
technik přípoj.a rozvoje PZ-Morava jih
odbor přípoj. a rozvoj PZ-Morava jih
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420532227558
vladimir.mach@rwe.cz

Rozdělovník: 1 x žadatel
1 x RWE (e-archív)