



LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
— ♦ — ♦ — ♦ —	NTL PLYNOVOD VNITŘNÍ	potrubí ocelové bezešvé závitové

- POZNÁMKA:**
- VZDÁLENOST POVRCHU POTRUBÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU MUSÍ BÝT ALESPOŇ 100 mm OD OSTATNÍCH VEDENÍ A INSTALACÍ
 - ROZVOD PLYNU BUDE UZEMNĚN
 - UMÍSTĚNÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ ODPOVÍDÁ TPG 704 01
 - VŠECHNY SPOTŘEBIČE JSOU KONSTRUOVÁNY A PROVOZOVÁNY JAKO PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE V PROVEDENÍ „C“ S UZAVŘENOU SPALOVACÍ KOMOROU

- POKYNY PRO MONTÁŽ:**
- MONTÁŽ PLYNOVODU PROVEDE OPRAVNĚNÁ MONTÁŽNÍ FIRMA
 - PLYNOVOD MUSÍ BÝT UZEMĚN A SPOJE VODIVĚ PROPOJENY
 - VNITŘNÍ PLYNOVOD BUDE PROVEDEN Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM
 - PO ÚSPĚŠNĚ PROVEDENÝCH ZKOUŠKÁCH BUDE POTRUBÍ OPATŘENO NÁTĚREM VE ŽLUTÉM ODSÍNĚ

- ZKOUŠKY A REVIZE DOMOVNÍHO PLYNOVODU:**
- ZKOUŠKA PEVNOSTI**
- ZKUŠEBNÍ PLYN VZDUCH
 - ZKUŠEBNÍ PŘETLAK 100 kPa
 - DÉLKA ZKOUŠKY NEJMÉNĚ 15MINUT
 - VNITŘNÍ GEOMETRICKÝ OBJEM DO 50l
- ZKOUŠKA TĚSNOSTI**
- DOPRAVOVANÝ PLYN ZEMNÍ PLYN VÝHŘEVNOST 33,6MJ/M3
 - PROVOZNÍ PŘETLAK 2,0 kPa
 - ZKUŠEBNÍ PLYN VZDUCH
 - ZKUŠEBNÍ PŘETLAK 5,0 kPa
 - DÉLKA ZKOUŠKY 15 MINUT
 - + NEJMÉNĚ 15 MINUT NA VYROVNÁNÍ TEPLOTY
 - VNITŘNÍ GEOMETRICKÝ OBJEM DO 50l
 - POVOLENÝ POKLES TLAKU 0 kPa
 - TLAKOVÁ ZKOUŠKA A REVIZE BUDE PROVEDENA DLE TPG 704 01
 - PROVOZNÍ ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ SE PROVEDOU PODLE POKYNŮ VÝROBCŮ
 - ZKOUŠKY A REVIZE PLYNOVODU BUDOU PROVEDENY V CELÉM ROZSAHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU, URČÍ REVIZNÍ TECHNIK

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ONDŘEJ ŽIKÁN		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
HLAVNÍ ARCHITEKT		ING. ARCH. MILAN DRBÁLEK		BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o.	
VYPRACOVAL				Nám. Míru 30/16, 276 01 Mělník	
STAVEBNÍK		OBEC RUDÍKOV, Č. P. 2, 67505 RUDÍKOV		email: info@bsprojekt.cz tel.: 721378100 www.bsprojekt.cz	
NÁZEV STAVBY			ZPRACOVATEL ČÁSTI:		
OBECNÍ DŮM RUDÍKOV			PRODIN a.s. středisko TZB K Vápence 2745, 530 02 Pardubice email: Ondrej.Zikan@prodin.cz tel.: 608816937 www.prodin.cz		
MÍSTO STAVBY	RUDÍKOV, P.Č. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9, K.Ú. RUDÍKOV		DATUM	11/2023	
STAVEBNÍ OBJEKTY	SO.02		FORMÁT	4xA4	
ČÁST	D.1.4. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ		STUPEŇ PD	DPS	
OBSAH	PŮDORYS 1.PP		MĚŘITKO	1:50	Č. VÝKRESU D.1.4.PL.02