




ULOŽENÍ V PARKOVIŠTI




ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU



ULOŽENÍ POD KOMUNIKACÍ



ULOŽENÍ V CHODNÍKU




NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODROVNÉ VZDÁLENOSTI "H" PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005


DRUH VEDENÍ	SÍLOVÉ KABELY DO			SPEŠOVACÍ KAB.	PLYNOVODY	VODOVODY	TEPELNÉ VEDENÍ			STOKY	KOLEKTOR					
	1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ	V TECHN. KANÁLU BETON CHRÁNIČKÁCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRÁNĚNÉ	BETON CHRÁNIČKÁCH							
				0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,40			0,60	0,40	0,40	0,30	0,50
SÍLOVÉ KABELY	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	1,00	0,50	5)			
SDĚL. KABELY-NECHRÁNĚNÉ	0,30	0,80	0,80	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 ¹⁾	0,50	0,30			
SDĚL. KABELY-V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNIČKÁCH	0,10	0,30	0,30	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 ¹⁾	0,50	0,30			

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI "H" PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ	SÍLOVÉ KABELY DO		SÍŤOVACÍ KAB. BETON CHRÁNIČKÁCH	PLYNOVODY		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ		STOKY	KOLEKTOR		
	1 kV	10 kV		35 kV	NECHRÁNĚNÉ		NECHRÁNĚNÉ		BETON CHRÁNIČKÁCH				
					V TECHN. KANÁLU		DO 0,05 MPa					DO 0,3 MPa	
					BETON CHRÁNIČKÁCH								
SÍLOVÉ KABELY	1 kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,10 ²⁾	0,40	0,20	0,30 ³⁾	0,30	1)	
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,10	0,10 ²⁾	0,20 ²⁾	0,40	0,20	0,50 ³⁾	0,30	1)
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,10	0,10 ²⁾	0,20 ²⁾	0,40	0,20	0,50 ³⁾	0,50	1)
SDĚL. KABELY-NECHRÁNĚNÉ	0,30	0,80	0,80	14)	14)	0,10	0,10	0,10	0,20	0,50	0,20	0,10	
SDĚL. KABELY-V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNIČKÁCH	0,10	0,30	0,30	14)	14)	0,10	0,10	0,10	0,20	0,15	0,20	0,10	



KŘÍŽENÍ A SOUBĚH S OSTATNÍMI INŽ. SÍTĚMI

NÁZEV AKCE : Konverze Vodárenské věže - výstavba větřné elektrárny Bohumín - Pudlov, parc. č. 423/13, 423/5, 381/2. k.ú. Pudlov	ZODP. PROJEKTANT			VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	Josef Nezval			Josef Nezval	Jan Kania
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Pudlov (736716)				
	MÍSTO STAVBY : parcels č. 423/13, 423/5, 381/2				
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Ing. Vladimír Čigánek, Rolnické 180, 735 51 Bohumín Pudlov		
	DPS				
	DATUM		PARÉ		
	ÚNOR 2024				
	Č. ZAKÁZKY 01/24				
OBJEKT :	IO 06 - Přeložka CETIN		MĚŘITKO		
ČÁST :			1:500		
OBSAH :	Řez kabelovou trasou slp		ARCHIVNÍ ČÍSLO :		
			D.2.9.b.2		
		Č. V.		02	