

POZNAMKA :
INSTALACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 62305–1 AŽ ČSN EN 62305–4.

ZEMNÍ PŘECHODOVÝ ODPOR SPOLEČNÉ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY SMÍ BÝT MAX. 2 Ω. UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY PŘI PŘECHODU DO PŮDY V DÉLCE NEJMÉNĚ 30 cm POD PОВRCH A 20 cm NAD PОВRCH OPATŘIT PASIVNÍ OCHRANOU.

ZEMNÍCI SOUSTAVA JE TVOŘENA PÁSKEM FeZn 30x4 ULOŽENÝM V ZÁKLADECH. POKUD KŘÍŽUJE JINÉ SÍŤ, JE ULOŽEN 10 cm POD TĚMTO SÍŤEM. PŘI SOUBĚHU SE SÍŤEMI MUSÍ BÝT ULOŽEN VE VZDALENOSTI min.10 cm.

NA STŘEŠE JE VYTVOŘENA HŘEBENOVÁ PROPOJOVACÍ SOUSTAVA VODIČEM FeZn Ø8. SOUSTAVA JE ULOŽENA NA PODPĚRÁCH VE VÝŠCE min. 10 cm NAD STŘECHOU. VZDALENOST PODPĚŘ JE 1m. VŠECHNY SVODY JSOU VEDENY NA PОВRCHU. ZKUŠEBNÍ SVORKY JSOU UMÍSTĚNÝ 1,8M NAD TERÉNEM.


PŘEDMĚTY A ZAŘÍZENÍ VÝČNIVAJÍCÍ NAD STŘECHU BUDOU CHRÁNĚNÝ ODDÁLENÝMI JIMÁČI. U ZAŘÍZENÍ KDE NENÍ MOŽNÉ DOSÁHNOUT DOSTATEČNOU VZDALENOST s, BUDOU TYTO ZAŘÍZENÍ A OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘIPOJENY NA JIMÁCI SOUSTAVU.

POŽARNÍ ŽEBŘÍKY A VELKÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY PŘIPOJIT NA DVOU MÍSTECH.

ZKUŠEBNÍ SVORKY BUDOU OČÍSLOVÁNY.

LEGENDA :

- SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ
- PJ POMOČNÝ JIMÁČ
- SS SVORKA SPOJOVACÍ
- SP SVORKA PŘIPOJOVACÍ
- HOP HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
- ODDÁLENÝ JIMÁČ
- - - - - FeZn 30x4 V ZÁKLADECH

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div><small>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</small></div></div> <div><div>PPS Kania s.r.o., Náměstí 669/10, 709 00</div><div>tel: 596 245 252, fax: 596 245 262 email: projekce@pps-kania.cz</div></div>	
	Josef Nezval	Josef Nezval	Jan Kania		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Pudlov (736716)				
	MÍSTO STAVBY : parcela č. 423/13, 423/5, 381/2				
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Ing. Václav Čigánek, Rohnické 180, 735 51 Bohumín Pudlov	ARCHIV	
				STUPĚŇ	
NÁZEV AKCE : Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny Bohumín - Pudlov, parc. č. 423/13, 423/5, 381/2. k.ú. Pudlov				DATUM	PARÉ
				ÚNOR 2024	
				Č. ZAKÁZKY 01/24	
OBJEKT :	SO 03- Přístřešek pro FVE			MĚRITKO	
ČÁST :	D.1.3.4.1 Zařízení Silnoproudé elektrotechniky			1:75	
OBSAH :	PŮDORYS UZEMNĚNÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO : D.1.3.4.1.b.2	Č. V. 02