+9,701
4972
1685
40°
S4
+8,620
ZATEPLENÍ ZDIVA - VÍCEÚČELOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ROLE TL. 160 MM NA BÁZI SKLENĚNÝCH MINERÁLNÍCH VLÁKEN, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ=0,035 W.m-1.K-1, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU 1, REAKCE NA OHEŇ A1
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P, ŠEDÁ TL. 1,5 MM, MECHANICKY KOTVENÁ STŘEŠNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU TKANINOU, PLOŠNÁ HMOTNOST 1,85 KG/M2, REAKCE NA OHEŇ TŘÍDA E, CHOVÁNÍ PŘI VNĚJŠÍM POŽÁRU TŘÍDA F roof, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU 20000, NEJVĚTŠÍ TAHOVÁ SÍLA 1100/50 MM, KOTVENÍ ŘEŠENÉ SYSTÉMOVÝMI NEREZOVÝMI KOTVAMI (TELESKOPICKÁ PODLOŽKA, KOTEVNÍ ŠROUB)
+
SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% SKLENĚNÝCH VLÁKEN A POJIVA, URČENÁ DO KONSTRUKCÍ S VYŠŠÍMI POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A CHOVÁNÍ PŘI VNĚJŠÍM POŽÁRU, PLOŠNÁ HMOTNOST 120 G/M2, PEVNOST V TAHU PODÉLNĚ 8 kN/m, PEVNOST V TAHU PŘÍČNĚ 3,5 kN/m
KONSTRUKCE ŘÍMSY VIZ DETAIL "a", PŘÍL. Č. D.1.1.35
detail světlíku viz v.č. D.1.1.41
VE SKL. 1,85%
S1
+6,295
+6,352
+6,514
+6,135
+6,355
+5,750
+6,515
+6,180
+5,780
+5,840
+5,635
DETAIL "e"
viz v.č. D.1.1.45
b
PORTÁL Z POHLEDOVÉHO BETONU
DETAIL
viz v.č. D.1.1.46
A ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
+3,550
+2,800
LED OSVĚTLENÍ V DRÁŽKÁCH
DETAIL "f"
viz v.č. D.1.1.45
K4
+3,310
+3,200
e
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE S PODHLEDEM REI 30 DP1
PROFIL PRŮŘEZU 100x230 MM Z DUROPLASTICKÉHO MATERIÁLU NA POLYURETANOVÉ BÁZI Z TVRDÉ PĚNY λD=0,08 W.m-1.K-1
CZ
-0,050
-1,800
OCHRANA HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU - PROFILOVANÁ, NOPOVÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z VYSOKOHUSTOTNÍHO POLYETYLÉNU HDPE S VÝŠKOU NOPŮ 8 MM
STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS
NOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS PŘIBETONOVANÝ KE STÁVAJÍCÍM ZÁKLADOVÝM PASŮM
ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ - VODIČ Z TYČE PLOCHÉ FeZn PRŮŘEZU 30x4 MM
-1,280
NA PŮDĚ, NA NOVÝCH HRANOLECH PRŮŘEZU 60x120 MM BUDOU PROVEDENY KONTROLNÍ LÁVKY Z PRKEN TL. 25 MM
f
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE S PODHLEDEM REI 15 DP2
V MÍSTĚ VYBOURANÉHO PARAPETU STÁV. OKNA VE 2.P NADEZDÍVKA Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ PRO TL. STĚNY 450 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY A NA ZAKLÁDACÍ MALTU ZAKONČENÁ CEMENTOVÝM POTĚREM C 30 TL. 50 MM
+3,330
V1
OCEL. PROFIL HEA 200 - PODCHYCENÍ STÁV. DŘEVĚNÉHO TRÁMOVÉHO STROPU VIZ ČÁST D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTR. ŘEŠENÍ
+2,860
OCELOVÝ PŘEKLAD PŘ1 OBSAHUJE ČÁST D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
+2,600
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE S PODHLEDEM REI 30 DP1
+1,656
K1
±0=533,570
-0,330
-0,230
+6,655
+6,570
+5,420
PÁSEK Z TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 30 MM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU + DOPĚNĚNO
DETAIL
viz v.č. D.1.1.44
+3,860
V2
+3,030
+2,975
+2,150
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE S PODHLEDEM REI 30 DP2
+2,815
+2,760
PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ DESKY VYLEHČENÉ PZD 149/29/9 V5
TECHNOLOGICKÝ KANÁL VZDUCHOTECHNIKY
D1
STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS
VYPLNIT HUBENÝM BETONEM
STĚNA TL. 150 MM - DVĚ ŘADY (V. 250 + 125 MM) PREFABRIKOVANÝCH BEDNÍCÍCH TVAROVEK BTB 50/15/25 P+D VYPLNĚNÝCH BETONEM C20/25 XC1. STĚNA ZAKONČENA VYROVNÁVACÍ MAZANINOU Z BETONU C20/25 XC1.
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA VIZ POPIS KONSTRUKCE PODLAH 1.NP A PODKLADNÍCH VRSTEV POD NIMI + PENETRAČNÍ NÁTĚR PODKLADU
-0,800
-0,900
PŘIZDÍVKA TL. 100 MM - DVĚ ŘADY PREFABRIKOVANÝCH BEDNÍCÍCH TVAROVEK BTB 50/10/25 P+D VYPLNĚNÝCH BETONEM C20/25 XC2
TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE KOLEM POTRUBÍ VZT, VODOROVNÁ TL. 50 MM, SVISLÁ TL. 100 MM - IZOLAČNÍ DESKY Z KAMENNÉHO VLÁKNA, OBJEMOVÁ HMOTNOST ≥ 40 KG/M3, λD=0,035 W.m-1.K-1
PODKLADNÍ DESKA TL. 100 MM Z BETONU C20/25 XC2 VYZTUŽENÉHO V CELÉ PLOŠE SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI Z OCELOVÝCH DRÁTŮ ŽEBÍRKOVÝCH TYP KH30, KARI 6 MM, OKO 100x100 MM, S KRYTÍM 30 MM PŘI SPODNÍM LÍCI. SÍŤ VYTAŽENA DO TVAROVEK PŘIZDÍVKY.
g
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE S PODHLEDEM REI 45 DP2
+4,900
+4,600
2918
28°
NEZMĚŘENO
+7,260
+7,160
+6,715
KONSTRUKCE KROVU NAD JEVIŠTĚM VIZ PŘÍL. Č. D.1.1.34
ZATEPLENÍ ŘÍMSY - VÍCEÚČELOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ROLE TL. 160 MM NA BÁZI SKLENĚNÝCH MINERÁLNÍCH VLÁKEN, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ=0,035 W.m-1.K-1, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU 1, REAKCE NA OHEŇ A1
6127
26°
NA PŮDĚ, NA NOVÝCH HRANOLECH PRŮŘEZU 60x120 MM BUDOU PROVEDENY KONTROLNÍ LÁVKY Z PRKEN TL. 25 MM
+5,700
STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KLENBA
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN
POTRUBÍ VZT
TEPELNĚ IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKY TL. 200 MM Z ČEDIČOVÉ MINERÁLNÍ VLNY, S PODÉLNÝM VLÁKNEM, PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY, λD=0,035 W.m-1.K-1
+3,760
+4,655
+4,365
+4,110
+4,230
+4,315
+4,290
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTR. S PODHLEDEM REI 30 DP2
HORNÍ ÚROVEŇ ZDIVA NENÍ ZNÁMA, ZDIVO BUDE UBOURÁNO NA POŽADOVANÝ TVAR
OCELOVÝ PŘEKLAD VIZ PŘÍL. Č. 03 - ZNÁZORNĚNO PŘED ROVINOU ŘEZU
OC11
B
NOVÁ STĚNA TL. 150 MM Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK, P2-500 - MÍSTNOST Č. 121 - ZNÁZORNĚNO PŘED ROVINOU ŘEZU
D3
+1,090
+0,805
ZAZDĚNÍ PRODLOUŽENÉHO STÁVAJÍCÍHO OKENNÍHO OTVORU VÝŠKY 760 MM PO VYBOURANÉM OKNĚ V 1.PZ - BROUŠENÉ AKUSTICKÉ CIHELNÉ BLOKY PRO TL. STĚNY 190 MM, PEVNOST P15, LEPENÉ MALTOU PRO TENKÉ SPÁRY, PRVNÍ VRSTVA NA ZAKLÁDACÍ MALTU. ZPŮSOB ZAZDĚNÍ VIZ PŮDORYS 1. PZ - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE.
ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY
K8
-1,220
-1,295
-1,395
-1,495
NOVÉ ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍ NIKY Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 150 MM, P2-500, LEPENÝCH TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTOU PRO PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE. PRVNÍ VRSTVA KLADENÁ NA ZAKLÁDACÍ MALTU TEPELNĚ IZOLAČNÍ.
STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS
OCHRANA HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU - PROFILOVANÁ, NOPOVÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z VYSOKOHUSTOTNÍHO POLYETYLÉNU HDPE S VÝŠKOU NOPŮ 8 MM
CHEMICKÁ INJEKTÁŽ
SANACE ZAVLHLÉHO SMÍŠENÉHO ZDIVA - OTLUČENÍ OMÍTEK, VYČIŠTĚNÍ SPAR, VYSUŠENÍ ZDIVA, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, VYROVNÁVACÍ TMEL A APLIKACE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY
VYROVNÁVACÍ A UKONČOVACÍ VRSTVA Z PROSTÉHO BETONU C20/25 XC1
+4,463
+4,250
S2
a
KONSTRUKCE ŘÍMSY VIZ DETAIL "a", PŘÍL. Č. D.1.1.35
+3,300
20,4%
+3,450
3,5%
+3,000
+3,200
+2,800
+2,400
G
2x PŘEKLAD P1 + MEZI PŘEKLADY BETON C20/25 XC1
P1
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED PLNÝ, DVOJITÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE, 1x SDK DESKA TL. 12,5 MM H2 (GKBI)
K2
±0
DETAIL "d"
viz v.č. D.1.1.35
+3,100
+3,400
DŘEVĚNÁ PERGOLA PRO VÝSUVNÉ MARKÝZY - LEPENÉ PROFILY BSH 100/280 MM
DŘEVĚNÁ PERGOLA PRO VÝSUVNÉ MARKÝZY - LEPENÉ PROFILY BSH 100/300 MM
+2,300
+1,800
d
+0,300
-0,020
a3
-0,040
SKLADBA KOMUNIKACE VIZ SO102
533,460 = -0,110
ÚROVEŇ HŘIŠTĚ
-0,680
P.T.
-0,710
P.T. - PO SKRÝVCE 200 MM
-1,620 – ZASTIŽENÁ HLADINA SPODNÍ VODY
ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ - VODIČ Z TYČE PLOCHÉ FeZn PRŮŘEZU 30x4 MM

KONSTRUKCE PODLAH 1.NP A PODKLADNÍCH VRSTEV POD NIMI

	VRSTVY SHORA
- KONSTRUKCE PODLAH - PODROBNÝ POPIS KONSTRUKCÍ PODLAH VIZ PŘÍLOHA Č. 25	TL. 226 MM
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - PÁS TL. 4 MM Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU (PLOŠNÁ HMOTNOST 4,5 KG/M^2) S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY (PLOŠNÁ HMOTNOST 200 G/M^2), HORNÍ POVRCH JEMNÝ SEPARAČNÍ POSYP, SPODNÍ POVRCH SPALITELNÁ SEPARAČNÍ PE FÓLIE, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU 25000, PEVNOST V TAHU PODÉLNĚ 1400 (+/-400) N/50 MM, PEVNOST V TAHU PŘÍČNĚ 1600 (+/-400) N/50 MM + PENETRAČNÍ NÁTĚR PODKLADU.	TL. 4 MM
- PODKLADNÍ DESKA - BETON C20/25 XC2 VYZTUŽENÝ V CELÉ PLOŠE SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI Z OCELOVÝCH DRÁTŮ ŽEBÍRKOVÝCH TYP KH30, KARI 6 MM, OKO 100x100 MM, S KRYTÍM 30 MM PŘI SPODNÍM LÍCI.	TL. 100 MM
- SEPARAČNÍ A OCHRANNÁ VRSTVA - NETKANÉ GEOTEXTILIE O PLOŠNÉ HMOT. 500 G/M², 100 % POLYPROPYLEN	TL. 4 MM
- UPRAVENÁ PLÁŇ NA ÚROVNI -0,330 - STABILIZACE A VYROVNÁNÍ POVRCHU TAK, ABY BYL SPLNĚN PARAMETR HORNÍCH VRSTEV $e_{def,2} > 45$ MPa, $n = e_{def,2} / e_{def,1} < 2,1$	

KONSTRUKCE NOVÉ TERASY

		- VRSTVY SHORA
- BETONOVÁ ZASAKOVACÍ VELKOPLOŠNÁ DLAŽBA	ČSN EN 1339	TL. 60 MM
- DRCENÉ KAMENIVO, FRAKCE 4 - 8 MM	ČSN 73 6126	TL. 40 MM
- ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0 - 32 MM	ČSN 73 6126	TL. 100 MM
- ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0 - 63 MM	ČSN 73 6126	MIN. TL. 150 MM
- NETKANÁ GEOTEXTILIE 500 G/M2		
- HUTNĚNÁ PLÁŇ		

OZNAČENÍ KONSTRUKCÍ V KRUZÍCH JE POPSÁNO V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍLOHÁCH:

(K1)	D.1.1.25 - KONSTRUKCE PODLAH A VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV
(S1) (a)	D.1.1.26 - SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ A OBVODOVÝCH STĚN

- ROVNĚŽ JSOU ROZKRESLENY V PŘÍL. Č. D.1.1.35 - STAVEBNÍ DETAILY ŘEZŮ a, b, c, d

LEGENDA NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ

▨	STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ ROSTLÉHO TERÉNU - UPRAVENÉ PLOCHY ZÁKLADOVÝCH SPÁR STAVEBNÍCH RÝH A JAM.
▨	NOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP Z MATERIÁLU HODNOCENÉHO JAKO VHODNÝ NEBO VELMI VHODNÝ DO NÁSYPU. UPRAVENÁ PLÁŇ NA ÚROVNI -0,330. STABILIZACE A VYROVNÁNÍ POVRCHU TAK, ABY BYL SPLNĚN PARAMETR HORNÍCH VRSTEV $e_{def,2} > 45$ MPa, $n = e_{def,2} / e_{def,1} < 2,1$. NA STRŽENÝ ROSTLÝ TERÉN BUDOU POD NÁSYP ROZLOŽENY NETKANÉ GEOTEXTILIE O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 500 G/M² - FILTEK 500.
▨	NOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU C12/15 X0 A C20/25 XC1.
▨	NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE - PODROBNÉ ROZKRESLENÍ, VÝPOČTY A POPIS JSOU UVEDENY V ČÁSTI D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. PODKLADNÍ DESKA NAD ZÁKLADOVÝMI PASY.
▭	STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PÁLENÝCH PLNÝCH CIHEL NA MALTU VÁPENNOU.
▨	NOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ PORTÁL - PODROBNÉ ROZKRESLENÍ, VÝPOČTY A POPIS JSOU UVEDENY V ČÁSTI STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A TAKÉ V PŘÍLOZE Č. D.1.1.46, ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ.
▨	NOVÉ OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL. 200 MM - BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, PEVNOST P8, LEPENÉ MALTOU PRO TENKÉ SPÁRY. PRVNÍ ŘADA ZDIVA NA HYDROIZOLAČNÍ VRSTVĚ nebo NA STROPNÍ DESCE (ATIKA) KLADENÁ NA ZAKLÁDACÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTU. VÍCE VLASTNOSTÍ VIZ PŘÍL. Č. 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA.
▨	NOVÉ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 200 MM - BROUŠENÉ AKUSTICKÉ CIHELNÉ BLOKY PRO STĚNU TL. 190 MM, PEVNOST P15, LEPENÉ MALTOU PRO TENKÉ SPÁRY. PRVNÍ ŘADA ZDIVA NA HYDROIZOLAČNÍ VRSTVĚ KLADENÁ NA ZAKLÁDACÍ MALTU. VÍCE VLASTNOSTÍ VIZ PŘÍL. Č. 01 - TZ.
■	NOVÉ ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍ NIKY PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 150 MM, LEPENÝMI TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTOUPRO PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE. PRVNÍ VRSTVA KLADENÁ NA ZAKLÁDACÍ MALTU TEPELNĚ IZOLAČNÍ PRO PÓROBET. TVÁRNICE. VÍCE VLASTNOSTÍ VIZ PŘÍL. Č. 01 - TZ.
▩ G	NOVÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA TL. 100 MM - JEDNODUCHÁ PODKONSTRUKCE Z KOVOVÝCH KNAUF CW 50 A UW 50 PROFILŮ S DVOUVRSTVÝM OBOUSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI TL. 12,5 MM KNAUF G - H2 (GKBI). DO DUTIN MEZI OPLÁŠTĚNÍM BUDOU VKLÁDÁNY AKUSTICKÉ IZOLAČNÍ DESKY TL. 50 MM nebo 80 MM Z MINERÁLNÍ VLNY, DO LEHKÝCH DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ, OBJEMOVÁ HMOTNOST ≥ 15 KG/M^3. NAVRŽENÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA BUDE PROVEDENA OD BETONOVÉ MAZANINY V KONSTRUKCI PODLAHY AŽ PO KONSTRUKCI PODHLEDU.
▨	NOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY - JEJICH TYPY A ZPŮSOB OSAZENÍ JSOU POPSÁNY VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ SENDVIČOVÝCH STĚN, ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO ZDIVA, VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ, V OZNAČENÝCH DETAILECH A V ŘEZU.
▨	STÁVAJÍCÍ ZACHOVANÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA - FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE MEZI STÁVAJÍCÍMI STROPNÍMI TRÁMY.
▨	NOVÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VIZ POPISY V ŘEZU.
▨	STÁVAJÍCÍ ZACHOVANÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE.
―	OSTATNÍ NOVÉ KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY DLE OZNAČENÍ A POPISŮ NA PŮDORYSU.
―	OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY DLE OZNAČENÍ A POPISŮ NA PŮDORYSU.
―	SCHEMATICKY ZNÁZORNĚNÉ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY. PODROBNÉ ROZKRESLENÍ A POPIS VIZ ČÁST. D.1.4.4 - VZDUCHOTECHNIKA.

±0 = 533,570

Akce	**STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY** **Rokytnice nad Rokytnou, č.p.134, parc.č. 127**	ATELIER COUFAL - BRNO VODOVA 101 coufal@ateliercoufal.czMOBIL 603 583 946 mobil 603 583 946, www.arch.cz/coufal		Zodpovědný projektant:	Ing.arch. Ilja Coufal
				Vypracoval:	Ing.arch. Ilja Coufal
				Kontroloval, schválil:	Ing.Petr Sklenář
Investor	**Městys Rokytnice nad Rokytnou, č. p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou**	Formát:	10 A4	Soubor:	
		Datum:	ČERVEN 2025	Plot file:	
Profese	**ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**	Zakázkové číslo:		**Paré**	**Část** D.1.1 / **Číslo výkresu** 18
		Stupeň dokumentace:	DPS		
Příloha	**ŘEZ C-C - NAVRŽENÝ STAV**	Měřítko	1:50		
		Revize			

© 2006 Coufal