

KONSTRUKCE PODLAH

CZ	- celoplošné čistící zóny, dodáno včetně rámu z tyče průřezu L z nerezové oceli.		
	- specifikace výrobku viz tabulky zámečnických výrobků	tl. 18 mm	
	- mazanina z betonu C20/25 XC1, hlazená, vyztužená v celé ploše svařovanými sítěmi z ocelových drátů žebírkových, typ KA17, Kari 4 mm, oko 150x150 mm	tl. 65 mm	
	- polyetylenová stavební fólie s přelepenými spoji páskou určenou pro spoje polyetylenových fólií	tl. 0,15 mm	
	- tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 150, pokládáné ve dvou vrstvách 100 + 50 mm	tl. 150 mm	
		celkem	tl. 227 mm
	- <i>hydroizolační systém</i>	<i>tl. 4 mm</i>	
	<i>hydroizolační pásy tl. 4 mm z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na horním povrchu s jemným separačním posypem a na spodním se separační fólií + penetrace</i>		
	- <i>podkladní deska tl. 100 mm z betonu C20/25 XC2 vyztužená v celé ploše svařovanými sítěmi z ocelových drátů žebírkových, typ KH30, Kari 6 mm, oko 100x100 mm, s krytím 30 mm při spodním líci</i>	<i>tl. 100 mm</i>	
	<i>- rostlý terén, hutněný násyp – popis je uvedený v přílohách řezů a technické zprávě</i>		
D1	- sportovní dřevěná podlaha – podlahové dílce 30 × 137 × 2200 mm na pero a drážku s vrchní nášlapnou vrstvou z tvrdého dřeva tl. 5,5mm a dvěma pruhy nášlapné pěny	tl. 30 mm	
	- anhydritový litý potěr AE 25, CA-C25-F5 dle ČSN EN 13813 včetně trubek podlahového vytápění 15x1,5 mm viz část vytápění	tl. 67 mm	
	- systémová deska z tvarovaného polystyrenu 30-2 s tepelnou izolací a fólií proti vlhkosti - systém podlahového vytápění	tl. 30 mm	
	- tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 150 (pokládáné ve dvou vrstvách 50 + 50 mm)	tl. 100 mm	
			celkem
	- <i>hydroizolační systém</i>	<i>tl. 4 mm</i>	
	<i>hydroizolační pásy tl. 4 mm z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na horním povrchu s jemným separačním posypem a na spodním se separační fólií + penetrace</i>		
	- <i>podkladní deska tl. 100 mm z betonu C20/25 XC2 vyztužená v celé ploše svařovanými sítěmi z ocelových drátů žebírkových, typ KH30, Kari 6 mm, oko 100x100 mm, s krytím 30 mm při spodním líci</i>	<i>tl. 100 mm</i>	
	<i>- rostlý terén, hutněný násyp – popis je uvedený v přílohách řezů a technické zprávě</i>		
D3	- palubová podlaha z jednostranně hoblovaných prken na pero a drážku	tl. 40mm	
	- protipožární SDK desky DF	tl. 15mm	
	- volný prostor mezi latěmi 30/60	tl. 30mm	
	- izolační desky vyrobené z hydrofobizované čedičové plsti mezi fošnami 50/140	tl. 140mm	
	- protipožární SDK podhled na kovové konstrukci (REI 45 DP2) (2x 12,5mm)	tl. 65 mm	

D4	- palubová podlaha z jednostranně hoblovaných prken na pero a drážku	tl. 40mm
	- protipožární SDK desky DF	tl. 15mm
	- volný prostor mezi latěmi 30/60	tl. 30mm
	- stávající betonová mazanina vyztužená ocel sítí	tl. 140mm
	- stávající ocelový profilovaný plech	tl. 50 mm
	- protipožární SDK podhled na kovové konstrukci (REI 45 DP2) (2x deska DF tl.12,5mm)	tl. 65 mm
V1	- plovoucí vinylová podlaha click s integrovanou podložkou	tl. 6mm
	- stávající dřevěná podlaha z dřevoštěpkových desek	
V2	- plovoucí vinylová podlaha click s integrovanou podložkou	tl. 6mm
	- samonivelační stěrka na cementové bázi	tl. 1-25mm
	- stávající dřevěná palubová podlaha	
K1	- slinutá keramická dlažba + flexibilní cementové lepidlo	
	+ flexibilní cementová spárovací malta	tl. 15 mm
	- mazanina z betonu C20/25 XC1, hlazená, vyztužená v celé ploše svařovanými sítěmi z ocelových drátů žebírkových, typ KA17, Kari 4 mm, oko 150x150 mm	tl. 62 mm
	- polyetylenová stavební fólie s přelepenými spoji páskou určenou pro spoje polyetylenových fólií	tl. 0,15 mm
	- tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 150 (pokládáné ve dvou vrstvách 100 + 50 mm)	tl. 150 mm
	celkem	tl. 227 mm
	- hydroizolační systém	tl. 4 mm
	hydroizolační pásy tl. 4 mm z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na horním povrchu s jemným separačním posypem a na spodním se separační fólií + penetrace	
	- podkladní deska tl. 100 mm z betonu C20/25 XC2 vyztužená v celé ploše svařovanými sítěmi z ocelových drátů žebírkových, typ KH30, Kari 6 mm, oko 100x100 mm, s krytím 30 mm při spodním líci	tl. 100 mm
	- rostlý terén, hutněný násyp – popis je uvedený v přílohách řezů a technické zprávě	
K2	- slinutá keramická dlažba + flexibilní cementové lepidlo	
	+ flexibilní cementová spárovací malta	
	- pojistná hydroizolace - polyetylenová izolační fólie s oboustranně nanesenou stříží vtlačený do lepidla, včetně všech doplňků potřebných pro provedení kompletní hydroizolace podlahy	tl. 18 mm
	- mazanina z betonu C20/25 XC1, hlazená, vyztužená v celé ploše svařovanými sítěmi z ocelových drátů žebírkových, typ KA17, Kari 4 mm, oko 150x150 mm	tl. 59 mm
	- polyetylenová stavební fólie s přelepenými spoji páskou určenou pro spoje polyetylenových fólií	tl. 0,15 mm
	- tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 150 (pokládáné ve dvou vrstvách 100+50 mm)	tl. 150 mm
	celkem	tl. 227 mm

- hydroizolační systém tl. 4 mm
hydroizolační pásy tl. 4 mm z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na horním povrchu s jemným separačním posypem a na spodním se separační fólií + penetrace
- podkladní deska tl. 100 mm z betonu C20/25 XC2 vyztužená v celé ploše svařovanými sítěmi z ocelových drátů žebírkových, typ KH30, Kari 6 mm, oko 100x100 mm, s krytím 30 mm při spodním líci tl. 100 mm
- rostlý terén, hutněný násyp – popis je uvedený v přílohách řezů a technické zprávě

K3

- slinutá keramická dlažba + flexibilní cementové lepidlo
+ flexibilní cementová spárovací malta
- pojistná hydroizolace - polyetylenová izolační fólie s oboustranně nanesenou stříží vtlačeny do lepidla, včetně všech doplňků potřebných pro provedení kompletní hydroizolace podlahy tl. 15 mm
- spádový cementový potěr C30, hlazený, vyztužený v celé ploše tl. 72 – 52 mm
tkaninou kovovou rabicovou se zatkaným okrajem, Ø1 mm, oko 16x16 mm
- polyetylenová stavební fólie s přelepenými spoji páskou určenou pro spoje polyetylenových fólií tl. 0,15 mm
- tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu tl. 120 mm
EPS 150 (pokládáné ve dvou vrstvách 60 + 60 mm)

celkem tl. 207 - 187 mm

- hydroizolační systém tl. 4 mm
hydroizolační pásy tl. 4 mm z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na horním povrchu s jemným separačním posypem a na spodním se separační fólií + penetrace
- podkladní deska tl. 100 mm z betonu C20/25 XC2 vyztužená v celé ploše svařovanými sítěmi z ocelových drátů žebírkových, typ KH30, Kari 6 mm, oko 100x100 mm, s krytím 30 mm při spodním líci tl. 100 mm
- rostlý terén, hutněný násyp – popis je uvedený v přílohách řezů a technické zprávě

K4

- slinutá keramická dlažba + flexibilní cementové lepidlo
+ cementová flexibilní spárovací malta tl. 15 mm
- cementovláknité desky tl. 25 mm
- polyetylenová stavební fólie s přelepenými spoji páskou určenou pro spoje polyetylenových fólií tl. 0,15 mm
- tepelně izolační desky tl. 30 - 2 mm určené pro kročejový útlum tl. 40 mm
z elastifikovaného pěnového polystyrenu EPS T 4000

celkem tl. 80 mm

- stropní konstrukce - nadbetonované trapézové plechy v50mm tl. 100 mm

K5	- slinutá keramická dlažba + flexibilní cementové lepidlo + flexibilní cementová spárovací malta	
	- pojistná hydroizolace - polyetylenová izolační fólie s oboustranně nanesenou stříží vtlačený do lepidla, včetně všech doplňků potřebných pro provedení kompletní hydroizolace podlahy vtlačený do lepidla, včetně všech doplňků potřebných pro provedení kompletní hydroizolace podlahy	tl. 15 mm
	- cementovláknité deky	tl. 25 mm
	- polyetylenová stavební fólie s přelepenými spoji páskou určenou pro spoje polyetylenových fólií	tl. 0,15 mm
	- tepelně izolační desky tl. 40 mm určené pro kročejový útlum z elastifikovaného pěnového polystyrenu EPS T 4000	tl. 40 mm
	celkem	tl. 80 mm
	- stropní konstrukce - nadbetonované trapézové plechy v50mm	tl. 100 mm
K6	- slinutá keramická dlažba + flexibilní cementové lepidlo + flexibilní cementová spárovací malta	
	- pojistná hydroizolace - polyetylenová izolační fólie s oboustranně nanesenou stříží vtlačený do lepidla, včetně všech doplňků potřebných pro provedení kompletní hydroizolace podlahy vtlačený do lepidla, včetně všech doplňků potřebných pro provedení kompletní hydroizolace podlahy	tl. 15 mm
	- spádový cementový potěr	tl. 35 – 55mm
	celkem	tl. 50-70 mm
	- stropní konstrukce - nadbetonované trapézové plechy v50mm	tl. 100 mm
K7	- slinutá keramická dlažba + flexibilní cementové lepidlo + flexibilní cementová spárovací malta	tl. 15 mm
	- mazanina z betonu C20/25 XC1, hlazená, vyztužená v celé ploše svařovanými sítěmi z ocelových drátů žebírkových, typ KA17, Kari 4 mm, oko 150x150 mm	tl. 50 mm
	celkem	tl. 65 mm
	- hydroizolační systém	tl. 4 mm
	hydroizolační pásy tl. 4 mm z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na horním povrchu s jemným separačním posypem a na spodním se separační fólií + penetrace	
	- podkladní deska tl. 100 mm z betonu C20/25 XC2 vyztužená v celé ploše svařovanými sítěmi z ocelových drátů žebírkových, typ KH30, Kari 6 mm, oko 100x100 mm, s krytím 30 mm při spodním líci	tl. 100 mm
	- rostlý terén, hutněný násyp – popis je uvedený v přílohách řezů a technické zprávě	

K8	- slinutá keramická dlažba + flexibilní cementové lepidlo	
	+ flexibilní cementová spárovací malta	
	- pojistná hydroizolace - polyetylenová izolační fólie s oboustranně nanesenou stříží vtlačený do lepidla, včetně všech doplňků potřebných pro provedení kompletní hydroizolace podlahy vtlačený do lepidla, včetně všech doplňků potřebných pro provedení kompletní hydroizolace podlahy	tl. 15 mm
	- cementovláknité desky	tl. 25 mm
	- polyetylenová stavební fólie s přelepenými spoji páskou určenou pro spoje polyetylenových fólií	tl. 0,15 mm
	- tepelně izolační desky tl. 30 - 2 mm určené pro kročejový útlum z elastifikovaného pěnového polystyrenu EPS T 4000	tl. 60 mm
	celkem	tl. 100 mm
KS	- hydroizolační systém	tl. 4 mm
	hydroizolační pásy tl. 4 mm z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na horním povrchu s jemným separačním posypem a na spodním se separační fólií + penetrace	
	- podkladní deska tl. 100 mm z betonu C20/25 XC2 vyztužená v celé ploše svařovanými sítěmi z ocelových drátů žebírkových, typ KH30, Kari 6 mm, oko 100x100 mm, s krytím 30 mm při spodním lici	tl. 100 mm
	- rostlý terén, hutněný násyp – popis je uvedený v přílohách řezů a technické zprávě	
KS	- slinutá keramická dlažba + flexibilní cementové lepidlo	
	+ flexibilní cementová spárovací malta	tl. 12 mm
	- stávající betonová monolitická konstrukce schodiště	

POZNÁMKA:

Podlahy nutno provádět v souladu s projektovými dokumentacemi technického zařízení budovy, které obsahují návrhy rozvodů v podlahách.

V místnostech s keramickou dlažbou, tam kde není uvažováno s keramickým slinutým obkladem stěn, bude na stěnách proveden sokl výšky 100 mm (stejná dlažba jako na podlaze) zakončený ukončovacím hliníkovým profilem, odstín přírodní.

Vyztužené betonové mazaniny v konstrukcích podlah budou dilatovány dle pokynů a předpisů výrobce, dodavatele a zhotovitele, maximálně však v plochách 3 x 3 m a u stěn místností.

VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ

- | | |
|-----------|--|
| D1 | - dřevěný svislý obklad stěn restaurace z drážkovaných borových prken na pero a drážku na výšku 2160 mm |
| D2 | - obklad stěn dýhovanými vermikulitovými deskami tl. 10mm na překližce se sníženou hořlavostí v. 1 295mm |
| D3 | - obklad stěn dýhovanými vermikulitovými deskami tl. 10mm na překližce se sníženou hořlavostí v. 2 975mm |
| D4 | - obklad stěn dýhovanými vermikulitovými deskami tl. 10mm na překližce se sníženou hořlavostí v. 2 600mm |
| D6 | - obklad stěn restaurace laminovanými DTD deskami – 114PE ANTRACIT na výšku 2 160 mm |

- M** - omyvatelná otěruvzdorná malba včetně penetrace podkladu
- MF** - omyvatelná otěruvzdorná malba s fungicidní přísadou do vlhkého prostředí, včetně penetrace podkladu
- N1** - nátěr rezného cihelného zdiva, silikonová malba, odstín PALAZZO 35 (tmavě šedá)
- N2** - olejový nátěr na výšku dveřních zárubní, odstín PALAZZO 35 (tmavě šedá)
- O1** - keramický slinutý obklad stěn na výšku dveřních zárubní provedený do flexibilních cementových lepidel a cementových flexibilních spárovacích malt. Rozměr obkladu 600x300 + mozaika 50x50mm
- O2** - keramický slinutý obklad stěn na výšku dveřních zárubní v místě sprchových koutů. Obklad bude provedený do flexibilních cementových lepidel tř. C2TES1 pro lepení keramických obkladových prvků. Obklad bude vyspárován cementovými flexibilními spárovacími maltami. Na jádrové omítce nebo SDK bude pod obkladem vytvořený podklad z jednosložkové stěrkové hydroizolace. Rozměr obkladu 600x300 + mozaika 50x50mm
- O3** - keramický slinutý obklad stěn výšky 1500 mm v místě výlevky provedený do flexibilních cementových lepidel a cementových flexibilních spárovacích hmot
- PB** - pohledový beton železobetonových konstrukcí – sloupy, stropní desky, bezbarvá penetrace

POZNÁMKA:

Součástí keramických obkladů budou rohové a ukončovací hliníkové lišty, odstín přírodní.
Sádkartonové desky budou před malbou napenetrovány.