LEGENDA

PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ

POZNÁMKA

ROZVODNÉ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z MĚDI, BUDE VEDENO POD STROPEM, U PODLAHY, V PODLAZE.
POTRUBÍ V PODLAZE A VE ZDI BUDE OPATŘENO TRUBNÍ TEPELNOU IZOLACÍ V TL. 10mm.
V MÍSTNOSTECH BUDOU OSAZENA DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA SE ZABUDOVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM.
KAŽDÉ TĚLESO BUDE OPATŘENO TERMOSTATICKOU HLAVICÍ.
TĚLESA BUDOU NA ROZVODNÝ SYSTÉM NAPOJENA POMOCÍ H–ŠROUBENÍ V ROHOVÉM PROVEDENÍ.
V M.Č. 116a BUDE OSAZEN TOPNÝ ŽEBŘÍK SE STŘEDOVÝM NAPOJENÍM. TERMOSTATICKÝ VENTIL BUDE S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ A BUDE V ROHOVÉM PROVEDENÍ.

±0 = 533,570

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY, Rokytnice nad Rokytnou, č.p.134, parc.č. 127	ATELIER COUFAL - BRNO VODOVA 101, coufal@ateliercoufal.czMOBIL 603 583 946, mobil 603 583 946, www.arch.cz/coufal		Zodpovědný projektant:	Ing. Miloslava Henešová	
			Vypracoval:	Ing. Miloslava Henešová	
			Kontroloval, schválil:	Ing.Petr Sklenář	
Investor: Městys Rokytnice nad Rokytnou, č. p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou	Formát:	5 A4	Soubor:		
	Datum:	ČERVEN 2025	Plot file:		
Profese: VYTÁPĚNÍ	Zakázkové číslo:		Paré	Část	Číslo výkresu
	Stupeň dokumentace:	DPS		D.1.4.2	07
Příloha: MONTÁŽNÍ SCHEMA ROZVODŮ - VĚTEV V3	Měřítko	-			
	Revize				

© 2006 Coufal