



	Dvoupólový vypínač		Termostat
	El. vývod 1-fázový		Ovládací panel osvětlení
	El. vývod 3-fázový		Vypínač č.1
	Křížový vypínač č.7		Zásuvka 230V
	Ochranné uzemnění		Zásuvka 400V
	Pohybový detektor		Zásuvka 230V/IP44
	Tlačítko		Osušič rukou
	Střídavý vypínač č.6		Reflektor
	Sériový vypínač č.5		Rozvaděč

Poznámka:

Odsouhlasení umístění zařízení:
 Před zahájením instalace musí být pozice přístrojů, svítidel a vývodů odsouhlaseny generálním projektantem stavby. Instalace musí být v souladu s požadavky ostatních profesí, řemesel a dodavatelů.

Dodržení odstupů mezi trasami:

Je nutné zajistit minimální odstupy mezi silnoproudými a slaboproudými trasami dle normy ČSN 33 2000-5-52:10, XI, NA 4.5.10.3.

- 6 cm při souběhu do 5 m,
- 20 cm při souběhu nad 5 m.

Dodržování norem a předpisů:

Veskeré elektroinstalace musí být provedeny v souladu s příslušnými normami ČSN, včetně ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 0848 (požadavky na požární ochranu kabelových tras), a vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Zřůvek je nutné respektovat zásady výrobci použitých zařízení a materiálů.

Kontrola před zahájením prací:

V rámci veřejné zakázky není možné přesně definovat konkrétní elektro přístroje.

Před zahájením výroby rozvaděče je nezbytné provést:

Důslednou kontrolu požadavků na elektro připojení skutečně dodávaných elektro zařízení všech profesí stavby. Porovnání zjištěných požadavků na napájení těchto zařízení s touto projektovou dokumentací. V případě odchylek je nutné upravit elektroinstalaci podle nových skutečností. Odpovědnost za kontrolu a úpravy leží na zhotoviteli ve spolupráci s projektantem a dodavateli zařízení.

Svítlidla v sále musí být chráněny proti úderů míčem vhodným způsobem (např.mech.ochrana přídatnou konstrukcí, pevné uchycení svítidel apod.). Toto technické opatření musí být zahrnuto v ceně svítidel!!

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²	SVĚTLA VÝŠKA M	POČET OSOB
201	VESTIBUL	54,12	2,51	24
202	GALERIE	25,36	0,66 - 3,33	24
203	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,35	2,51	1
204	CHODBA	3,78	2,51	-
205	SKLAD	3,55	2,51	-
206	PŘÍPRAVNA	15,98	2,51	(2)
207	UMÝVÁRNA CHLAPCÍ	7,20	2,45	(2)
208	ŠATNA CHLAPCÍ	9,41	2,45	(15)
209	ŠATNA DĚVČY	9,41	2,45	(15)
210	UMÝVÁRNA DĚVČY	7,20	2,45	(2)

[illegible]