

3+N+PE AC 400/230 50Hz, TN-C-S

TYP PROVEDENÍ:
KRYTÍ:
ROZMĚRY:
DĚLENÍ:
NÁTĚR:
OBSLUHA:

OCEP ZAPUŠTĚNÝ (2U16, 105MOD.)
IP20C
806x1607x250mm
--
TYPOVÝ
PRAC. POUČENÝMI

PŘÍVOD (Y): SHORA
VÝVODY: NAHORU
Pi: 140 kW
Ps: 52 kW
Ik: 10 kA
In: 80 A

POZNÁMKA:
Před zahájením výroby rozvaděče je nutná koordinace s ostatními profesemi. Zhotovitel provede:

- Koordinaci s ostatními profesemi, aktualizuje požadavky na napájení a ovládání skutečně dodávaných elektrických strojů a zařízení všech profesí stavby.
- Kontrolu umístění rozvaděče s ohledem na vnější vlivy a požadavky PBR.

Po zjištění aktuálních požadavků nutno překontrolovat tuto projektovou dokumentaci, při neshodě nutno rozvaděč upravit dle zjištěných skutečností. Před zahájením výroby rozvaděče posoudí jeho výrobce prostorové požadavky výzbroje rozvaděče a provede výpočet oteplení rozvaděče. V případě neshody velikost rozvaděče a výzbroj rozvaděče upraví tak, aby splnil veškeré tech.a legislativní požadavky.

VYRÁŽECÍ CÍVKA
24VDC, CÍVKU
OVLÁDÁ EPS







