

TYP PROVEDENÍ:	OCEP ZAPUŠTĚNÝ (2U16, 105 MOD.)
KRYTÍ:	IP20C
ROZMĚRY:	586x825x250mm
DĚLENÍ:	--
NÁTĚR:	TYPOVÝ
OBSLUHA:	PRAC. POUČENÝMI

PRÍVOD (Y):	SHORA
VÝVODY:	NAHORU
Pi:	37 kW
Ps:	22 kW
Ik:	10 kA
In:	50 A

Před zahájením výroby rozvaděče je nutná koordinace s ostatními profesemi.
Zhotovitel provede:

- Koordinaci s ostatními profesemi, aktualizuje požadavky na napájení a ovládání skutečně dodávaných elektrických strojů a zařízení všech profesí stavby.
- Kontrolu umístění rozvaděče s ohledem na vnější vlivy a požadavky PBŘ. Po zjištění aktuálních požadavků nutno překontrolovat tuto projektovou dokumentaci, při neshodě nutno rozvaděč upravit dle zjištěných skutečností. Před zahájením výroby rozvaděče posoudí jeho výrobce prostorové požadavky výzbroje rozvaděče a provede výpočet oteplení rozvaděče. V případě neshody velikost rozvaděče a výzbroj rozvaděče upraví tak, aby splnil veškeré tech.a legislativní požadavky.





