

směrové označení průtoku

vrátné U-koleno, PE 100 RC

bezpečnostní jímka,

ochranné nopy

závlačka

easy CLIP

kovové litinové závaží pro výstroje vrtů tepelných čerpadel

v případě potřeby je možné doplnit o přídavné závaží

510

úvodní $\varnothing$ vrtu cca 150

konečný $\varnothing$ vrtu cca 130

materiál injektační směsi s tepelnou vodivostí min. 2,0 W/mK

4 x $\varnothing 32 \times 3,0$

výstrojení geotermální sondy

materiál horninového podloží

POZNÁMKY:

- Před zahájením výkopových prací je nutné ověřit polohu inženýrských sítí!
- Pokud budou do výkopu vstupovat osoby, bude výkop v těchto místech rozšířen na min. 800 mm (dno výkopu)
- Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace
- Výkresy novějšího data plně nahrazují výkresy staršího data
- **Materiály a zařízení použité v projektu určují standard a není možné je zaměnit za zařízení a materiály odlišných vlastností a parametrů. V opačném případě projektant nenese za správnost projektu zodpovědnost**

Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY Rokytnice nad Rokytnou, č.p.134, parc.č. 127	GEROTOP spol. s r.o., Kateřinská 589, Liberec - Stráž nad Nisou j.vajurek@gerotop.cz +420 777 165 627 www.gerotop.cz		GEROTOP	Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Fraňa		
					Vypracoval: Vojtěch Javůrek		
Investor	Městys Rokytnice nad Rokytnou, č. p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou	Formát:	2 A4		Kontroloval, schválil: Ing. Tomáš Fraňa		
		Datum:	ČEVEN 2025	Soubor:			
Profese	VRTY PRO TEPELNÉ ČERPADLO	Zakázkové číslo:		Paré	Část	Číslo výkresu	D.5 06
		Stupeň dokumentace:	DPS				
Příloha	ŘEZ GEOTERMÁLNÍM VRTEM	Měřítko	1:50 / 1:15				
		Revize					