

±0,000 = 189.55 m n. m. Bpv
NA VŠECHNY PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI VÝKRESY A DALŠÍ NEJASNOSTI NUTNO UPOZORNIT
ARCHITEKTA A KONZULTOVAT S NÍM PŘÍPADNÁ ŘEŠENÍ.
VEŠKERÝ OBSAH VÝKRESU JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM ATELIERU ADÁMEK A PODLÉHÁ AUTORSKÉMU ZÁKONU.

STAVBA		STUPEŇ	
STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE - DĚTSKÁ SKUPINA 1NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3		DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	atelier adámek Trojská 359/133 Praha 7 Troja, 171 00	MĚŘÍTKO	--
		DATUM	06/2023
		FORMÁT	4x A4
VEDOUČÍ PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. arch. Jan Adámek, ČKA 03473	NÁZEV ČÁSTI ELEKTROINSTALACE	
		Č. ČÁSTI	D.1.4
VYPRACOVAL	Ondřej Zach	Č. VÝKRESU	D.1.4-c01
		PARÉ	
INVESTOR	Městská část Praha 3 Odbor technické správy majetku a investic Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3	NÁZEV VÝKRESU VÝKAZ VÝMĚR	

		Soupis použitého materiálu Bill of used material			Zpracoval: ONDŘEJ ZACH Draw By:		Kontroloval: Checked By:		
					Zak. číslo: Job No:		Číslo výkr.: Drg No:		
Poř. č. Position	Označení Tag No.	Popis, druh Description, Type	Hlavní rozměry Main Dimension	Materiál Material	Výrobce Manufacturer	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jedn.cena Unit price	Cena Price
SILNOPROUDÁ INSTALACE									
		Svítlidla							
1	sv.C1	Přisazené / závěsné LED svítidlo 35W 4000K s mikroprizmatickým kryem IP40				ks	6		
2	sv.C2	Přisazené / závěsné LED svítidlo 42W 4000K s mikroprizmatickým kryem IP40				ks	7		
3	sv.P1	Prachotěsné LED svítidla 2x30W s difuzorem z PC s vnitřní prizmatickou strukturou IP65				ks	2		
4	sv.T1	Přisazené LED svítidlo typu "downlight" 24W 2500lm 4000K				ks	1		
5	sv.N1	Přisazené nouzové LED svítidlo 3W s vyměnnými optickými čočkami a funkcí autotest				ks	6		
6	sv.N2	Autonomní nouzové LED svítidlo 3,5W s funkcí autotestem a dobou autonomie 3h				ks	1		
7	sv.NE	Univerzální autonomní nouzové piktogramové LED svítidlo s pozorovací vzdáleností 27m, IP44				ks	6		
8		Drobný a montážní materiál, kotevní materiál pro světelná tělesa, světelné zdroje, recyklační poplatek, revize a měření				kpl	1		
9		Montáž svítidel komplet				kpl	1		
		Silnoproudá instalace							
1		Zásuvka jednonásobná zapuštěná 230V/16A, 50Hz, IP20, barva bílá - komplet				ks	15		
2		Zásuvka dvojnásobná zapuštěná 230V/16A, 50Hz, IP20, barva bílá - komplet				ks	10		
3		Zásuvka datová, dvouportová 2x RJ45 cat.6, barva bílá - komplet				ks	4		
4		Jednopolový vypínač zapuštěný 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1, barva bílá - komplet				ks	4		
5		Střídavý přepínač zapuštěný 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz6, barva bílá - komplet				ks	12		

		Soupis použitého materiálu Bill of used material			Zpracoval: ONDŘEJ ZACH Draw By:		Kontroloval: Checked By:		
					Zak. číslo: Job No:		Číslo výkr.: Drg No:		
Poř. č. Position	Označení Tag No.	Popis, druh Description, Type	Hlavní rozměry Main Dimension	Materiál Material	Výrobce Manufacturer	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jedn.cena Unit price	Cena Price
6		Křížový přepínač zapuštěný 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz7, barva bílá - komplet				ks	4		
7		Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření				kpl	1		
8		Montáž komplet				kpl	1		
		Kabely							
1		Kabel UTP cat.6 LSOH				m	700		
2		Kabel CXKE-R(O) 3x1,5 včetně ukončení				m	20		
3		Kabel CXKE-R(J) 3x1,5 včetně ukončení				m	60		
4		Kabel CXKE-R(J) 3x2,5 včetně ukončení				m	240		
5		Kabel CXKE-R(J) 5x10 včetně ukončení				m	240		
6		Vodič CYA 4				m	50		
7		Vodič CYA 10				m	20		
8		Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, ukončení kabelů, revize a měření				kpl	1		
9		Montáž komplet				kpl	1		
		Elektroinstalační nosný a úložný materiál							
1		Plastová flexi chránička pr.16				m	500		
2		Instalační krabice se svorkovnicí a víkem KU68-1902				ks	5		
3		Instalační krabice přístrojové KP68/2				ks	49		
4		Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření				kpl	1		
5		Montáž komplet				kpl	1		
		Rozváděče							
1	1R1.1	Kovo-plastová rozvodnice s oceloplechovými dveřmi určená pro zapuštěnou montáž do zděné niky o rozměrech 588x470x136 (šxvxh), kapacita max. 48M, barva RAL 9016, krytí: IP30, přívod horem, vývody horem, včetně prodrátování, označení, průvodní dokumentace, přístrojové náplně a kompletního zapojení, provedení dle výkresové dokumentace				ks	1		
2	1R1.1	Odečtový elektoměr 3f				ks	1		
3	1R1.1	Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA				ks	1		
4	1R1.1	Jistič B 16A/1, Icu 10kA				ks	8		

		Soupis použitého materiálu Bill of used material			Zpracoval: ONDŘEJ ZACH Draw By:		Kontroloval: Checked By:		
					Zak. číslo: Job No:		Číslo výkr.: Drg No:		
Poř. č. Position	Označení Tag No.	Popis, druh Description, Type	Hlavní rozměry Main Dimension	Materiál Material	Výrobce Manufacturer	Jednotka Unit	Množství Quantity	Jedn.cena Unit price	Cena Price
5	1R1.1	Jistič B 20A/3, Icu 10kA				ks	1		
6	1R1.1	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10C/2p/0.03				ks	2		
7	1R1	Jistič B 25A/3, Icu 10kA				ks	1		
8	1R1.1	Proudový chránič 40A/4p/0.03				ks	2		
9		Drobný a montážní materiál, revize a měření				kpl	1		
10		Montáž rozváděče komplet				kpl	1		
		Ostatní náklady							
1		Přenosné lešení				kpl	1		
2		Stavební přípomoc				kpl	1		
3		Výchozí revize				kpl	1		
4		Zařízení staveniště				kpl	1		